

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի հունիսի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/012

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի կարիքների համար Սպիտակ համայնքի բնակավայրերի՝ խմելու ջրի ցանցերի հիմնանորոգման և կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/012 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.06.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 25.06.2025թ. տրամադրված պատասխանը՝

Հարցադրում N 1՝

Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ տալ պարզաբանում, Արջահովիտ բնակավայրում ծավալաթերթ նախահաշվով նախատեսված է Փ160x7,7/PN-16/ սակայն 7,7մ պատի հաստությունով խողովակը PN-8 է, ինչ խողովակով պետք է առաջնորդվենք:

Հարցման պատասխան N 1՝

Հարգելի մասնակից,

«ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/012» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի Սպիտակ համայնքի Արջահովիտ բնակավայրի խմելու ջրի արտաքին ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվում (12-րդ կետ) կատարվել է շտկում/փոփոխություն, այն է՝ «Պոլիէթիլենային խմելու ջրի խողովակների տեղադրում, փորձարկումով **Փ160x9,5/PN-10**», ուստի անհրաժեշտ է առաջնորդվել շտկված պարամետրերով:

*Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/012 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Թ. Մամյանին:*

Հեռախոս՝ 077-717-918:

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner-spitak@mail.ru:

«ՀՀ ԼՄՍՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/012» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով