

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի նոյեմբերի 12-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ՀԱԷԿ-ԲՄԱԾԶԲ-3/21**

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեկտառի հատկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների կատարման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱԾԶԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.11.2021թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 12.11.2021թ տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1



Акционерное общество
«Русатом Сервис»
(АО «Русатом Сервис»)

Нахимовский проспект, д. 58
Москва, 117335
Телефон (495) 995-76-80
E-mail: info@rusatomservice.ru
ОКПО 37158687, ОГРН 1117746845523
ИНН 7705966318, КПП 772801001

Генеральному директору
ЗАО «ААЭК»

Мартirosяну Չ.Ա.
e-mail: anpp@anpp.am

10.11.2021 № 309/03/ՔՅԳԳ

На № Б/4029/4-21 от 03.11.2021

О предоставлении дополнительных
разъяснений по закупочной документации
НАЕК-ВМАРДЗБ-3/21В

Уважаемый Эдуард Ашотович!

Информируем Вас, что ранее в адрес ЗАО «ААЭК» направлялся запрос информации от 22.10.2021 № 309/03/8020 по открытому конкурсу № НАЕК-ВМАРДЗБ-3/21В от 18.11.2021 на организацию и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК».

В рамках запроса АО «Русатом Сервис» просило уточнить раздел технического задания (далее – ТЗ) в части критериев выбора материалов и обоснования, что выбранные материалы применимы в качестве образцов-свидетелей для корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС.

В соответствии с указанным запросом получено разъяснение ЗАО «ААЭК», что критерии указаны в приложениях № 2 и 3 к ТЗ, при этом конкретизация критериев не приведена.

Обращаем Ваше внимание на следующее:

1. В приложении № 2 («Обоснование программы контроля...») в разделе «выводы» указано включение в Программу контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 материала сварных швов из трепанов, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации, а также металл трепана от ОАЗВ того же корпуса.

2. В приложении № 3 («Техническая справка...») в разделе «выбор материала для программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2» также указывается, что для Программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 предлагается использовать металл проб, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440 (В-179).

С учетом приложений № 2, 3 к ТЗ просим произвести корректировку закупочной документации с указанием использования в качестве образцов-свидетелей металла трепанов корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации либо привести конкретизацию критериев выбора материалов и проведению обоснования их использования для изготовления образцов-свидетелей.

Начальник тендерно-
договорного отдела

А.В. Учеватов

Губин Владислав Валерьевич
+7 (495) 995-76-80 доб. 6583

Պարզաբանում N 1

Ի պատասխան ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21 գնման ընթացակարգի վերաբերյալ հարցմանը, հայտնում ենք՝

Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի կորպուսի համար որպես նմուշ (Образец-свидетель) օգտագործվող մետաղի պարամետրերը նշված են տեխնիկական առաջադրանքի անբաժանելի մաս կազմող 2-րդ և 3-րդ հավելվածներում:

Այս տեղեկատվության առկայությունը տեխնիկական առաջադրանքում (Հավելված 2-ում եւ 3-ում) հանդիսանում է միաժամանակ եւ տվյալ մետաղի ընտրության հիմնավորում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի համակարգող-քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկտրոնային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով