

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2021 թվականի մարտի 9-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21**

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.03.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 09.03.2021 թ. տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1

Ըստ տեխնիկական բնութագրի 1-ին, 2-րդ 3-րդ և 4-րդ չափաբաժինների մասով ուժային այլումինե ջիղերով մալուխների Գոստերը նշված են 16442-80 կամ համարժեքը:  
Խնդրում են պարզաբանել արդյո՞ք համարժեք բառը նաև վերաբերվում է Գոստերին, կարո՞ղ ենք ներկայացնել առաջարկը Գոստ 16442-80-ի փոխարեն Գոստ 31996-2012-ի պահանջներին համապատասխանող TY499-ով:

Պարզաբանում N 1

Այո , համարժեքությունը վերաբերվում է նաև ԳՈՍՏ-ին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկտրոնային փոստ՝ [Marine.hakobyan@anpp.am](mailto:Marine.hakobyan@anpp.am)

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը