

**Объявление
о разъяснении приглашения**

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 03.03.2021 года и опубликовывается
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры **НАЕК-GHAPDzB-30/21**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-GHAPDzB-30/21**,
организованной с целью приобретения насосов обвязки холодильных машин
энергоблока №2 ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные **01.03.2021г** и
представленные **03.03.2021г** по ним разъяснения относительно приглашения по тому
же коду:

Запрос № 1

Пожалуйста, проясните многожильный или одножильный вариант из указанных кабелей
вам подходит АВВГнг (1 кВт) 4x70мм2, АВВГнг(1 кВт) 4x95мм2, АВВГнг(1 кВт)
4x120мм2, АВВГнг (1 кВт) 4x150м2

Разъяснение № 1

АВВГнг(1кв) 4x70ммм2, АВВГнг(1кв) 4x95ммм2, АВВГнг(1кв) 4x120мм2 ,
АВВГнг(1кв) 4x150м2 кабели необходимы в одножильном варианте

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением,
можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии М.Акобян под кодом
НАЕК-GHAPDzB-30/21,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobayn@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-GHAPDzB-30/21**