

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ՀԱԷԿ-ԲՄԱԾԶԲ-3/21**

**<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար թրծաթողումից հետո շահագործման
ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մեկուկուս
հարկությունների վերահսկման ծրագրի մշակում և ապահովում աշխատանքների
կատարման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱԾԶԲ-3/21 ծածկագրով գնման
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով
հրավերի վերաբերյալ 17.11.2021թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ
19.11.2021թ տրամադրված պարզաբանումները՝**
Հարցադրում N 1



РУСАТОМ СЕРВИС
РОСАТОМ

Акционерное общество
«Русатом Сервис»
(АО «Русатом Сервис»)

Нахимовский проспект, д. 58
Москва, 117335

Телефон (495) 995-76-80

E-mail: info@rusatomservice.ru

ОКПО 37158687, ОГРН 1117746845523

ИНН 7705966318, КПП 772801001

Генеральному директору
ЗАО «ААЭК»

Мартirosяну Э.А.
e-mail: anpp@anpp.am

17.11.2021 № 309/03/8020

На № Е/13/3020-21 от 17.11.2021

О предоставлении дополнительных
разъяснений по закупочной документации
НАЕК-БМАРДзБ-3/21В

Уважаемый Эдуард Ашотович!

Информируем Вас, что ранее в адрес ЗАО «ААЭК» направлялись запросы от 22.10.2021 № 309/03/8020 и от 10.11.2021 № 309/03/8399 по уточнению информации в рамках открытого конкурса № НАЕК-БМАРДзБ-3/21В от 18.11.2021 на организацию и обеспечение программы контроля свойств металла корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС в процессе эксплуатации после проведения отжига для нужд ЗАО «ААЭК».

В рамках запросов АО «Русатом Сервис» неоднократно просило уточнить раздел технического задания (далее – ТЗ) и критерии выбора материалов и обоснования, подтверждающие, что выбранные материалы применимы в качестве образцов-свидетелей для корпуса реактора энергоблока № 2 Армянской АЭС.

В соответствии с указанными запросами АО «Русатом Сервис» получены разъяснения ЗАО «ААЭК», в т.ч. от 17.11.2021 № Е/13/3020-21, что критерии указаны в приложениях № 2 и 3 к ТЗ.

АО «Русатом Сервис» повторно обращает Ваше внимание на отсутствие конкретизации критериев, а также:

1) в приложении № 2 («Обоснование программы контроля...») в разделе «выводы» указано включение в программу контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 материала сварных швов из трепанов, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации, а также металл трепана от ОАЗВ того же корпуса;

2) в приложении № 3 («Техническая справка...») в разделе «выбор материала для программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2» также указывается, что для программы контроля свойств металла корпуса реактора ААЭС-2 предлагается использовать металл проб, отобранных от корпуса реактора ВВЭР-440 (В-179).

Учитывая вышеизложенное и с учетом приложений № 2, 3 к ТЗ, повторно просим произвести корректировку закупочной документации с указанием использования в качестве образцов-свидетелей металла трепанов корпуса реактора ВВЭР-440/179 после 45 лет эксплуатации либо привести конкретизацию критериев выбора материалов и проведения обоснования их использования для изготовления образцов-свидетелей.

Начальник тендерно-
договорного отдела



А.В. Учеватов

Губин Владислав Валерьевич
+7 (495) 995-76-80 доб. 6583

Պարզաբանում N 1

Տեղեկացնում ենք, որ տեխնիկական առաջադրանքում փոփոխություններ չեն կատարվելու: Ձեր կողմից ներկայացված հարցերին արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի համակարգող-քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկտրոնային փոստ՝ Marine.Hakobyan@anpp.am

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով