



РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”
(“АРМЯНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ”)

Республика Армения, Армавирский марз, 0910, г. Мецамор, тел./факс: (374 10) 28 06 69,
(374 10) 28 85 80, оператор связи: (374 10) 73 98 30, эл.почта: anpp@anpp.am, anpp@haek.am

№ E/31/195-02 от «31» 01 2022г.

Заместителю генерального директора-
Техническому директору АО «ЦКБМ»
г-ну Плакидину А.Н.
г. Санкт-Петербург
E-mail: postbox@ckbm.ru

О взаимозаменяемости подшипников
электродвигателей 2АДЖА-500-6000-4УХЛ4.

Уважаемый Александр Николаевич!

На электродвигателях 2АДЖА-500-6000-4УХЛ4 насосных агрегатов типа ЦН-400-20А Вашего производства, с оперативными обозначениями 2АПН-3Н и 2АПН-4Н системы САОЗ, используются подшипники марки FAG6026С3 и NU1026-XL-M1-С3.

Для восполнения фонда ЗИП поставщиком предлагаются подшипники 126А и 32126Л (ГОСТ 520) соответственно.

Исходя из вышеизложенного, просим Вас сообщить о возможности применения подшипников соответственно марки 126А и 32126Л (ГОСТ 520), вместо вышеуказанных, по принципу полной взаимозаменяемости.

С уважением!

Главный инженер

А.Р. Григорян



ЦКБМ
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ»
**Акционерное общество
«Центральное конструкторское бюро
машиностроения»
(АО «ЦКБМ»)**

наб. Обводного канала, д.138, корп.1, лит.Б,
Санкт-Петербург, 190020
Телефон (812) 676-63-00, факс (812) 676-65-20
E-mail: postbox@ckbm.ru
ОКПО 08624639, ОГРН 1089847327415
ИНН 7806394392, КПП 783901001

04.02.2022 № 37-012-317/1266

На № Е/31/195-22 от 31.01.2022

О взаимозаменяемости подшипников
электродвигателей

Уважаемый Артур Рубикович!

В ответ на Ваше письмо от 31.01.2022 № Е/31/195-22 сообщаем Вам, что применение подшипников марки 126А и 32126Л (ГОСТ 520) на электродвигателях 2АДЖА-500-6000-4УХЛ4, поставляемых комплектно с насосными агрегатами типа АЦН-400-20А, не предусмотрено документацией на двигатель.

В случае замены применяемых подшипников необходимо проведение повторных приемочных испытаний двигателя под нагрузкой в составе насосного агрегата, что невозможно из-за отсутствия насосных агрегатов типа АЦН-400-20А в производстве.

Заместитель
генерального директора –
технический директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0203e3790 0e5acdb8 349320fd e975e997a
Владелец: Плакидин Александр Николаевич
Действителен с 08.03.2021 по 08.06.2022

А.Н. Плакидин

Вершинин Егор Сергеевич
(931) 964-82-67
(812) 676-63-00 доб. 331701