

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի հունվարի 18-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/225»

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի **Ֆիզիկայի ինստիտուտի կարիքների համար անխափան սնման սարքերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/225** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է հրավերի վերաբերյալ **22.10.2024թ.** ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ **23.10.2024թ.** տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1 (22.10.2024թ.) «Հարգելի Պատվիրատու; Տեխնիկական բնութագրի 1-ին և 2-րդ չափաբաժնում նշված է ` "Ելքային հզորություն – առնվազն 6կՎԱ Արդյունավետ հզորություն – առնվազն 4.5կՎՏ" , ընդունելի՞ է արդյոք " Ելքային հզորություն – առնվազն 5կՎԱ Արդյունավետ հզորություն – առնվազն 4.5կՎՏ" պարամետրերը:»

Պարզաբանում N 1 (23.10.2024թ.) «Հարգելի՛ մասնակից, տեղեկացնում եմ, որ տեխնիկական բնութագրի 1-ին և 2-րդ չափաբաժնի հայերեն տարբերակում տեղի է ունեցել վրիպակ, այդ իսկ պատճառով "Ելքային հզորություն – առնվազն 5կՎԱ, Արդյունավետ հզորություն – առնվազն 4.5կՎՏ" պարամետրերը ընդունելի են:»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/225» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Այվազյանին:

Հեռախոս՝ 060 710 009:
Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@ysu.am: