

# Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

Հարգելի Հայտատուներ,

Ի պատասխան № W-27.29 «Լոտ 1՝ Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-27, Լոտ 2՝ Սարապատ համայնքում ընդգրկված Հողմիկ, Գոգհովիտ և Թորոսցյուղ բնակավայրերի ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-29» մրցույթի վերաբերյալ 10.06.2021թ. ժամը 15:34 [atdf@atdf.am](mailto:atdf@atdf.am) էլ.փոստի հասցեով ստացված հարցմանը ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումը.

## Հարց՝ «Լոտ 1՝ Բյուրեղավան խոշորացված համայնքում ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում W-27

Խնդրում եմ տալ պարզաբանում, թե արդյոք հայտարարված մրցույթի ծավալաթերթում առկա  $d=325 \times 5$  և  $d=377 \times 4$  մետաղական խողովակները առկա են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրություն իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտներում կամ ներմուծում իրականացնող տնտեսվարողների վաճառատարահներում (պահեստներում), քանի որ մեր ընկերության կողմից ՀՀ, ինչպես նաև ԵԱՏՄ շուկաների ուսումնասիրությամբ նման չափսերի՝ ( $d=325 \times 5$  և  $d=377 \times 4$ ) պատի հաստությամբ մետաղական խողովակների արտադրանք առկա չէ:

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, թե նախագծի և ծավալաթերթի կազման ընթացքում նշված խողովակների գնագոյացման հիմք է հանդիսացել ՀՀ շուկայում խողովակների վաճառք իրականացնող տնտեսվարողների տվյալներ և ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գնումների պաշտոնական տեղեկագիրը:

Եթե Ձեզ մոտ առկա է տեղեկություն նշված չափերի խողովակների առկայության վերաբերյալ, խնդրում ենք տալ համապատասխան տեղեկատվություն վաճառք իրականացնող ընկերությունների վերաբերյալ, իսկ առկա չլինելու դեպքում ծավալաթերթում կատարել համապատասխան փոփոխություն:»

Պատասխան՝ Մրցույթի ծավալաթերթում ներառված  $d=325 \times 5$  և  $d=377 \times 4$  մետաղական խողովակները համապատասխանում են ԵԱՏՄ ամբողջ տարածքում գործող ГОСТ 10704-91-ին: Նախագծով ներկայացված բոլոր նյութերի ձեռքբերումը, դրանց վերաբերյալ գնային առաջարկի ներկայացումը իրականացվում է կապալառուի կողմից:

Հարգանքով,

ՀՏԶՀ-ի գնումների բաժին

14 հունիսի 2021թ.