

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°6

/Протокол N°6/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին		
/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/		
Պատվիրատու/Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը/Место нахождения	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Закупочный код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊԶԲ-10/21/ НАЕК-ВМАРДзБ-10/21	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Название приобретаемого товара	«Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար» «Поставка генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергоблока №2 ААЭС»	
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / День и время проведения заседания	10.06.2021, ժամը 14:00/ 10.06.2021, в 14:00 часов	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտերի բացում և գնահատում/ Оценка и вскрытие заявок	
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին		
2.Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Կ. Կարապետյան /К. Карапетян	ԷԱ պետ /Начальник ЭЦ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Վ. Սահակյան / В. Саакян	ԷԱ պետի տեղակալ /заместитель начальника ЭЦ
	Գ. Հակոբյան / Г. Акобян	ՇԵ և ՌԲ գլխավոր մասնագետ / Главный специалист ОРиБТЭ
	Ա. Ղազարյան /А. Казарян	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ/ Ведущий инженер ОЗ
	Գ. Մարկոսյան /Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ /Специалист Пк. ОЗ
Համակարգող-քարտուղար Координатор-секретарь	Մ. Հակոբյան/М. Акобян	ԳԸԲ մասնագետ /Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ՝		
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ		
3.Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2021թ Գնումների պլանի 8.11 կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշումը:	
Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	На основании статьи 22, части 3, пункта 2 закона «О закупках» РА, пункта 8.11 плана закупок ЗАО «ААЭС» 2021г. и решение правительства 526-Ն от 04.05.2017г.	

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ /Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения/	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	13.05.2021թ. մասնակցի կողմից ստացվել են հարցում, այն է՝ Հարցադրում N 1 Հարգելի Գործընկերներ, Եթե ապրանքի վաճառքը տեղի է ունենալու նախքան ՀՀ սահման հատելը, ապա ինչպե՞ս է ներառվելու այդ գնի մեջ ծառայության արժեքը: Հարցադրում N 2 Ապրանքի մատակարարումը ԱԱՀ-ից ազատված է լինելու, քանի որ տեղի է ունենալու նախքան ՀՀ սահման հատելը, իսկ ծառայության մատուցումը հարկվելու է ԱԱՀ-ով: Ինչպե՞ս է դա արտացոլվելու մեկ հաշիվ-ապրանքագրում և (հավելված N 3.1)-ում, եթե փաստացի ծառայությունը մատուցվելու է ֆիզիկական ՀԱԷԿ-ին պարկանելուց հետո, ինչը ևս առաջացնում է փարբեր ժամկետների փաստաթղթերի դուրս գրում: Հարցադրում N 3 Տեխնիկական Պահանջների 5.1 կետում նշված է, որ արտադրողի գործարանում պետք է իրականացվեն փորձարկումները պատվիրատուի ներկայությամբ և ակտի

ստորագրությանը: Ո՞ր կողմը պետք է հոգա պարվիրատուի գործողման ծախսերը և արդյոք այս տարվա պանդեմիայով պայմանավորված սահմանափակումները խոչընդոտ չեն հանդիսանա այս կետի իրագործման հետ կապված

13.05.2021г. участником был получен запрос, а именно:

Запрос № 1

Если продажа товара состоится до пересечения границы РА, то как будет включена стоимость услуги?

Запрос № 2

Поставка товара будет освобождена от НДС, так как будет происходить до пересечения границы Армении, а предоставление услуги будет облагаться НДС.

Как это будет отражено в одной счете-фактуре и (Приложение N 3.1), если фактическая услуга будет оказана физически после принадлежности к ААЭС, что также приводит к списанию документов разных сроков

Запрос № 3

В пункте 5.1 технических требований указано, что на заводе изготовителя должны проводиться испытания в присутствии заказчика и с подписью акта.

Какая сторона должна оплачивать командировочные расходы заказчика и ограничения, обусловленные пандемией этого года, не станут ли препятствием для реализации этого пункта?

26.05.2021թ. մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, այն է՝

Հարցադրում N 1

Խնդրում ենք պարզաբանել ներառում է արդյոք բյուջեային գինը -641758000 դրամը ավելացված արժեքի հարկ

Եթե մասնակիցը չի հանդիսանում ռեզիդենտ ,այսինքն գնային առաջարկի ԱԱՀ-ն կազմում է 0%,առավելագույն սահմանաչափ է համարվում 534,798,000 դրամը?

26.05.2021г. участником был получен запрос, а именно:

Запрос № 1

Просим разъяснить, включает ли сумма бюджета - 641758000 драм - налог на добавленную стоимость?

Если участник не является резидентом, то есть ценовое предложение включает НДС=0%, то наибольшая проходная цена будет 534,798,000 драм?

27.05.2021թ. մասնակցի կողմից ստացվել են հարցումներ, այն է՝

Հարցադրում N 1

Ինչ վերաբերում է ջրածնի մաքրությանը, ապա մեր սարքավորումների արտադրած ջրածնային մաքրությունը անցնում է չորացման մաքրման համակարգի միջոցով, մաքրությունը, որը կարելի է հասնել, 99,999 տոկոս է, եւ ձեր հարցումը 99,9998 տոկոս է, խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք կարող եք ընդունել այն

Հարցադրում N 2

Ինչու պետք չէ ազոտի մաքրում:

Ազոտը օգտագործվում է համակարգում օդը մաքրման նպատակով, դա անհրաժեշտ է:

Հարցադրում N 3

Ջրածնի արտադրության պահանջները. այն, ինչ դուք նշեցիք, 10 մ 3 / Ժ է, դուք գիտեք, որ Hm3-ը նշանակում է խորանարդ մետր, ինչը չափազանց շատ է: Այնպես որ, խնդրում ենք հաստատել Ձեր հարցումը, ես կարծում եմ, որ դա 10Nm3 / Ժ է:

Հարցադրում N 4

Ինչ վերաբերում է ցողի կետին:մեր սարքավորումների անմիջապես չորանում համակարգի մոտ 10°C, որը կապված է ձեր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի. Հետո չորացման համակարգի հալման կետը կարող է հասնել -72°C, որը կարող է բավարարել ձեր պահանջներին, բայց այն պետք է չոր.

30.05.2021 թ. մասնակցի կողմից ստացվել են հարցում, այն է՝

Հարցադրում N 5

Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը հակասում է ԵԱՏՄ-ում ընդունված ГОСТ Р МЭК 61513-2011 և մի շարք այլ ստանդարտների :

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական պարամետրերը

Հարցադրում N 6

Տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պարամետրերի միավորների դիապազոնը խիստ սահմանափակ է ,և սահմանափում է ներմուծող և արտադրող ընկերություններին:

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական պարամետրերի դիապազոնը:

Հարցադրում N 7

Ձեր կողմից ներկայացված ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար Ոչ ավելիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի պարամետրով սահմանափակվում է ԵԱՏՄ ում գործող ադամակայանի համար գեներատոր արտադրող կազմակերպությունների մասնակցությունը:

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական պարամետրերը, հաշվի առնելով ադամակայանի կառուցման թիվը և անցած մոդեռնիզացումը:

Հարցադրում N 8

Ոչ ավելիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի խափանման դեպքում փոփոխման է ենթակվելու ամբողջական համակարգը, ուստի հաշվի առնելով բազմաթիվ ընկերություններին ուղարկված հարցումների, գրեթե բոլորը փաստում են, են որ ավելիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորներն ավելի էֆեկտիվ են սպարակման, աշխատանքի էֆեկտիվության և էկոլոգիական տեսանկյունից:

Հարցադրում N 9

Ձեր կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը կազմված է հիմք ընդունելով Չինաստանում արտադրվող ոչ ավելիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի պարամետրին:

Խնդրում եմ ընդլայնել ընդհանուր տեխնիկական պարամետրերը:

27.05.2021г. участником был получен запрос, а именно:

Запрос № 1

Что касается чистоты водорода, то после того, как водород, произведенный нашим оборудованием, проходит через систему очистки сушки, чистота, которая может быть достигнута, составляет 99,999 процента, и ваш запрос составляет 99,9998 процента, пожалуйста, подтвердите, можете ли вы принять его.

Запрос № 2

Почему вам не нужна очистка азотом?

Азот используется для очистки воздуха в системе. это необходимо:

Запрос № 3

Требования к производству водорода: То, что вы упомянули, составляет 10 м3/ч, вы знаете, что Нт3 означает кубические метры, что слишком много. Поэтому, пожалуйста, подтвердите свой запрос, я думаю, что это 10Нм3/ч.

Запрос № 4

Что касается точки росы водорода: точка росы нашего оборудования непосредственно из сушильной системы составляет около 10°C, что связано с вашей температурой окружающей среды. После системы сушки точка росы может достигать -72°C, что может соответствовать вашим требованиям, но ее необходимо высушить.

30.05.2021г. участником был получен запрос, а именно:

Запрос № 5

Представленная вами техническая характеристика противоречит принятым в ЕАЭС стандартам ГОСТ Р МЭК 61513-2011 и ряду других.

Пожалуйста, расширьте общие технические параметры

Запрос № 6

Диапазон единиц параметров, представленных в технической характеристике, крайне ограничен и ограничен компаниями-импортерами и производителями.

Пожалуйста, расширьте диапазон общих технических параметров:

Запрос № 7

По параметру генератора водорода на основе не щелочной технологии для представленного вами энергоблока №2 ААЭС ограничивается участие организаций, производящих генератор для действующей в ЕАЭС АЭС.

Прошу расширить общие технические параметры, учитывая количество строительства атомной станции и прошедшую модернизацию.

Запрос № 8

В случае сбоя генератора водорода на основе не щелочной технологии будет изменена полная система, поэтому, учитывая запросы, отправленные многочисленным компаниям, почти все констатируют, что на основе щелочной

	технологии генераторы водорода более эффективны с точки зрения спарки, эффективности работы и экологии. Запрос № 9 Представленная вами техническая характеристика составлена на основе параметров генератора водорода на основе не щелочной технологии, производимой в Китае. Пожалуйста, расширьте общие технические параметры. 31.05.2021թ. մասնակցի կողմից սրացվել են հարցում, այն է՝ Հարցադրում N 1 99.999 percent, and your request is 99.9998 . Ձեր պարզաբանումը չի կարող ունենալ բացարձակ նշանակություն տեխնիկական բնութագրում, քանի որ ցանկացած ելքային տոկոսային նշանակություն ունի թույլատրելի սխալ չափում, Այդ նպատակով խնդրում ենք Ձեզ գրել չափման թույլատրելի սխալ՝ սարքավորումների չափման փարբերությանը համապատասխան ,ինչպես նաև սարքավորումների սխալման թույլատրելի արժեք ունեցող, որը հաշվի է առնվում ցանկացած կոնստրուկտիվ նշված փաստաթղթում Հարցադրում N 2 Ինչու է գրված այն պայմանով, որ ազոտի կարիք չկա, եթե ոչ ալկալիական փարբերակում ազոտը անհրաժեշտ է օդի մաքրման համար, ազոտի անհրաժեշտությունը հաստատվում է սարքավորումների արտադրողի կողմից: Խնդրում ենք ձեզ պարզաբանել այս կետը տեխնիկական և հաստատվել տվյալ համակարգի անհրաժեշտությունը Հարցադրում N 3 Այս հարցը չի արտացոլվում ձեր պարզաբանման 1 1.2 (15) Քանի որ տեխնիկական բացատրվում է լիցենզավորված արտադրողի կողմից սարքավորումների, որ այն պետք է չորացվի: Թանկարժեք սարքավորումները պետք է ունենան որոշակի տրամաբանություն, հաշվի առնելով բոլոր տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը, սակայն յուրաքանչյուր արտադրող ունի իր նախագծման փաստաթղթերը եւ պարամետրերը պետք է ունենան ընտրություն սարքավորումների ընտրության համար: Խնդրում ենք Ձեզ տալ մանրամասն պարզաբանումներ և բացահայտել մրցույթին հնարավոր մասնակցության պայմանները, այլապես մենք սահմանված կարգով կրողորդարկենք ընթացակարգը : 31.05.2021г. участником был получен запрос, а именно: Запрос № 1 99.999 percent, and your request is 99.9998 . Ваше разъяснение не может в технической характеристике иметь абсолютное значение, так как любое выходное процентное значение имеет допустимую погрешность измерения, с этой целью просим Вас написать допустимую погрешность измерения в соответствии с разностью измерения оборудования ,так же имеющую допустимое значение погрешности в оборудовании ,что принимается внимание в любом конструктивно обозначенном документе Запрос № 2 Почему написано в тех условии ,что нет необходимости в азоте ,если в бесщелочном варианте , азот нужен для очистки воздуха , необходимость в азоте подтверждается производителем оборудования ? Просим Вас прояснить данный пункт технически и одобрить присутствие данной системы. Запрос № 3 Данный вопрос не отражен в вашем разъяснении 1 1.2 (15) так как технически разъясняется лицензированным производителем оборудования, что он должен быть высушен . Дорогостоящее оборудование должно иметь определенную логику ,учитывая соблюдение всех технических характеристик ,но каждый производитель имеет свою конструкторскую документацию и параметры должны иметь вариацию для подбора оборудования .Просим Вас дать подробное разъяснение и раскрыть тех условия для возможного участия на тендере ,иначе мы обжалуем процедуру в установленном порядке
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Է.Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից սրացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան տալ հետևյալ պարզաբանումները: Այն է՝

**պարզաբանումների
հիմնավորումը, հիմքը/**
Обоснование, основание
внесенных в приглашение
изменений,
предоставленных
разъяснений

Պարզաբանում N 1

Ապրանքի ընդունումը տեղի է ունենալու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ փարածքում Վաճառողի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի 5.1 և 14-րդ բաժիններով սահմանված ծառայությունների մատուցումից հետո: Հրավերով սահմանված է գնային առաջարկի բացվածք, որտեղ պետք է նշվի ապրանքի և ծառայության արժեքները առանձին-առանձին:

Պարզաբանում N 2

Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման համար մատակարարը կարող է ներկայացնել առանձին հարկային հաշիվ և առանձին հանձնման-ընդունման արձանագրություն, իսկ վճարումը կկատարվի վաճառողի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի 5.1 և 14-րդ բաժիններով սահմանված ծառայությունների մատուցումից հետո հրավերով սահմանված կարգով:

Վաճառողի և Գնորդի միջև ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման մասով ձևավորվող հարկերը, այդ թվում՝ ԱԱՀ-ն հաշվարկվելու է համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի հիմք ընդունելով Վաճառողի ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ լինելու փաստը: (Ոչ ռեզիդենտի կազմակերպության փոխարեն համաձայն ՀՀ օրենսգրքի հարկերը կվճարի գնորդը)

Պարզաբանում N 3

Պատվիրատուն:

Внеочередное заседание созвано генеральным директором ЗАО "ААЭК". Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника. Комиссия решила:

Разъяснение № 1

Прием товара состоится на территории ЗАО " ААЭК после предоставления продавцом услуг, установленных разделами 5.1 и 14 технического задания:

Приглашением определена разбивка ценового предложения, где должны быть указаны стоимость товара и услуги по отдельности:

Разъяснение № 2

На этапе выполнения договора для поставки товаров и оказания услуг поставщик может представить отдельную счет-фактуру и отдельный протокол сдачи-приема, а оплата будет произведена продавцом после предоставления услуг, установленных разделами 5.1 и 14 технического задания.

Налоги, формируемые между продавцом и покупателем по части поставки товаров и предоставления услуг, в том числе НДС будет рассчитываться согласно Налоговому кодексу РА.

Принимая за основу факт, что продавец является резидентом или нерезидентом. (Вместо нерезидента, согласно Налоговому кодексу РА, налоги платит покупатель)

Разъяснение № 3

Заказчик

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Է.Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան տալ հետևյալ պարզաբանումները: Այն է՝

Պարզաբանում N 1

Այո, համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի

Разъяснение № 1

Да, согласно статьи 70 Налогового кодекса РА

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Է.Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան տալ հետևյալ պարզաբանումները: Այն է՝

Պարզաբանում N 1

Ջրածնի մաքրությունը պետք է համապատասխանի Տեխնիկական պահանջների , 1-ին բաժնի ,1.2 ենթաբաժնի , 2-րդ բուլիտին և 4.1 ենթաբաժնի աղյուսակ 1-ում նշված պարամետրերին:

Պարզաբանում N 2

Համաձայն 1-ին բաժնի 1.2 ենթաբաժնի 3-րդ բուլիտին

Պարզաբանում N 3

Համաձայն Տեխնիկական պահանջների 4.1 ենթաբաժնի աղյուսակ 1-ում նշված պարամետրերին (Նմ³/ժ)

Պարզաբանում N 4

Համաձայն 1-ին բաժնի 1.2 ենթաբաժնի 15-րդ բուլլիի

Պարզաբանում N 5

Ջրածնի գեներատորը համապատասխանում է ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013 ստանդարտին

Պարզաբանում N 6

Բոլոր նշված միջակայքերը բխում են ելնելով նախագծային պայմաններից

Պարզաբանում N 7

Համաձայն ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի , մասնակիցը կարող է ներկայացնել համարժեք գույքով

Պարզաբանում N 8

Դա բխում է պարվիրատուի պահանջներից և ձեռք բերվող ապրանքը օգտագործելու նպատակից:

Պարզաբանում N 9

Պարամետրերը չեն կարող ընդլայնվել, քանի որ վերցված են հրավերի անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական առաջադրանքից, որը հաստատված է ՀԱԷԿ -ի գլխավոր ճարտարագետի կողմից:

Внеочередное заседание созвано генеральным директором ЗАО "ААЭК". Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника. Комиссия решила:

Разъяснение № 1

Чистота водорода должна соответствовать техническим требованиям, Раздел 1 , подраздел 1.2, буллит 2 и раздел 4.1 по техническим параметрам, указанным в таблице 1:

Разъяснение № 2

Согласно 3-му булиту подраздела 1.2 раздела 1

Разъяснение № 3

В соответствии с параметрами технического требования подраздела 1 указанные в таблице 4.1 (нмЗ /ч)

Разъяснение №4

В соответствии с разделом 1, подразделом 1.2, булит 15

Разъяснение №5

Генератор водорода соответствует стандарту ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013

Разъяснение №6

Все указанные диапазоны основаны на условиях проектирования

Разъяснение №7

Согласно ст. 13 Закона РА , участник может представить аналогичный ГОСТ

Разъяснение №8

Это вытекает из требований заказчика и цели использования приобретаемого товара:

Разъяснение №9

Параметры не могут быть расширены, так как взяты из технического задания, являющегося неотъемлемой частью приглашения, утвержденного главным инженером ААЭС:

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի Է.Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը: Հանձնաժողովը որոշեց մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան տալ հետևյալ պարզաբանումները: Այն է՝

Պարզաբանում N 1

Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում: Խնդրում ենք ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով

Պարզաբանում N 2

Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում: Խնդրում ենք ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով

Պարզաբանում N 3

	Տվյալ հարցմանը արդեն իսկ տրվել է պարզաբանում: Խնդրում ենք ուղղորդվել հրավերին կից տեխնիկական պահանջներով Внеочередное заседание созвано генеральным директором ЗАО "ААЭК". Членам комиссии было представлено содержание требования к разъяснению, полученного от участника. Комиссия решила: Разъяснение № 1 На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание Технические требования к приглашению Разъяснение № 2 На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание Технические требования к приглашению Разъяснение № 3 На данный запрос уже дано разъяснение. Просим принять во внимание Технические требования к приглашению
	Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ-5, դեմ-0 :/ Принято решение: за – 5, против – 0:

5.Տվյալներ մասնակիցների մասին Данные об участниках	
Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«Էլիտստրոյ» ՍՊԸ/ «Элитстрой» ООО 107140, ՌԴ, ք. Մոսկվա, Լեսնոյարդկսի նրբ, տ. 18, շին 6, տեղ 2 107140, РФ, г. Москва, пер. Лесной рдксий, д. 18, стр 6, пом. 2 Հեռ/Тел 8(495) 136-94-60, elitstroj2012@mail.ru

6.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին
Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Էլիտստրոյ» ՍՊԸ/ «Элитстрой» ООО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за – 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Էլիտստրոյ» ՍՊԸ/ «Элитстрой» ООО	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за – 5, против - 0		

7. Մասնակիցների կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
Соответствие технической характеристики предлагаемого участниками товара, к требованиям установленными приглашением

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
1	«Էլիտստրոյ» ՍՊԸ/ «Элитстрой» ООО	Ներկայացված է առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական բնութագիրը: Միայն հղում է կատարված Տեխնիկական պահանջներին, որում տեխնիկական պարամետրերը նշված են միջակայքերի տեսքով: Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող Ոչ ակադիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի հստակ պարամետրերը:


		В полном описании предлагаемого товара (приложение 1.1) не указан товарный знак. Не представлена четкая техническая характеристика предлагаемого товара. Только ссылка на выполнение технического требования, в которых технические параметры указаны в виде диапазонов. Необходимо представить четкие параметры генераторов водорода на основе бесщелочной технологии
Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով՝ տեխնիկական պահանջներում նշվում է ընդունելի միջակայք՝ հաշվի առնելով, որ հայտ ներկայացնելիս մասնակիցը հստակեցնում է յուրաքանչյուր ներկայացվող պարամետր: Սույն պահանջը նույնպես տարածվում է սարքավորումների որակի և դասակարգման նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու վերաբերյալ փաստաթղթերի վրա: (ԳՕՍՏ, ՆՏՓ) : Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետը, հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Էլիտստրոյ» ՍՊԸ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել շտկված հավելված 1.1-ը և առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի (պարամետրերին) համապատասխան խմբագրված՝ հրավերի անբաժանելի մասը կազմող տեխնիկական պահանջները, որը կրավարարի հրավերի պահանջներին: Руководствуясь статьей 13 закона РА «О закупках» в технических требованиях указывается приемлемый диапазон, с учетом того, что при подаче заявки участник уточняет каждый варьируемый параметр. Данное требование распространяется на аналогичных документах для предоставления требований к качеству и классификации оборудования (ГОСТ, НТД). Согласно п. 41 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017 (порядок организации процедуры закупок) комиссия решила приостановить заседание и предложить «Элитстрой» ООО устранить отмеченные несоответствия в течение одного рабочего дня Շտկված փաթեթակր ուղարկել Marine.Hakobyan@anpp.am էլեկտրոնային հասցեին: Исправленный вариант документов отправить на эл.адрес Marine.Hakobyan@anpp.am Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за – 5, против - 0		




8.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը **Цена, предложенная каждым из участников**

Զ/Հ Н/Л	Զ/բ ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемого товара	Մասնակիցների գնային առաջարկները/ Ценовые предложения участников			
		Նախահաշվային գինը / Плановая цена (ՀՀ դրամ)/ (драмовРА)	Գնային առաջարկը /Ценовое предложение (Դոլար/Рубли)	Առանց ԱԱՀ Без НДС (ՀՀ դրամ)/ (драмовРА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС (ՀՀ դրամ)/ (драмовРА)
1	«Ոչ ակալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգարկի համար» Поставка генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергоблока №2 ААЭС	641 758 000 (վեց հարյուր քառասունմեկ միլիոն յոթ հարյուր հիսունութ հազար/ · шестьсот сорок один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч)	91 500 000 (իննսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար)/ (девяносто один миллион пятьсот тысяч)	635 010 000 (վեց հարյուր երեսուն հինգ միլիոն տաս հազար/шестьсот тридцать пять миллионов десять тысяч)	ՀՀ պետ բյուջե հարկ վճարող չէ/ не является налогоплательщиком на территории РА
*1 ռուբլի = 6,94 դրամ/1 рубль=6,94 драм Ըստ հրավերի 7.5-րդ կետի ՀՀ ԿԲ 27.04.2021 փոխարժեքով: В соответствии с п.7.5 приглашения по курсу ЦБ РА от 27.04.2021г					

9.Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
9.Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	<<ՇԼԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	14.06.2021
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	11:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահող՝
 Председательствующий комиссии  **Կ. Կարապետյան/К. Карпетян**

Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии  **Վ. Սահակյան/В. Саакян**
 **Գ. Հակոբյան/Г. Акобян**
 **Ա. Ղազարյան / А. Казарян**
 **Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян**

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь  **Մ. Հակոբյան/М. Акобян**