

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2
ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

ք. Երևան

«29» մայիսի 2023թ.

2023թ-ի մայիսի 29-ին՝ ժամը 12:00-ին, ՀՀ, ք. Երևան, Ծիծեռնակաբերդի զբոսայգի 1 հասցեում գտնվող «Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի շենքում տեղի ունեցավ **ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ծածկագրով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման ծառայությունների** գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ հանձնաժողով) նիստը: Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

Ա. Գրիգորյան	Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի հրշեջ ծառայության պետ՝ նախագահ,
Մ. Սարգսյան	«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի հրշեջ մասնագետ՝ անդամ,
Ա. Նալբանդյան	«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի գլխավոր ճարտարագետ՝ անդամ,
Է. Ղուկասյան	«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի անվտանգության և ՏՏ ծառայության պետ՝ անդամ,
Լ. Տանդիլյան	«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի գլխավոր հաշվապահի տեղակալ՝ անդամ:

Հանձնաժողովի նիստը նախագահում էր Ա. Գրիգորյանը: Հանձնաժողովի նիստին ներկա էր Հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Բոյաջյանը՝ «Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» ՓԲԸ-ի գնումների համակարգող՝ քարտուղարը:

1. ԿԴՄՀՀ-ԲՄԾՁԲ-23/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 26.05.2023 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում տրամադրելու վերաբերյալ

Պարզաբանման պահանջի տեքստ

Հարցադրում N 1

Նախագծման փուլում շենքի հատակագիծը կարո՞ղ եք տրամադրել նախագծող կազմակերպությանը :

Հարցադրում N 2

Պահանջվում է նախատեսել փոշեհատիկային հրդեհաշիջման համակարգ:

Հարցադրում N 3

Պահանջվում է նախատեսել սպրինկլերային հրդեհաշիջման համակարգ:

Հարցադրում N 4

Խնդրում եմ հստակեցնել, թե որ շենքերի ու գոտիների համար է այն ենթադրվում (տեխնիկական շենքեր, ավտոկայանատեղի և այլն):

Հարցադրում N 5

Ազդարարման և տարհանման կառավարման համակարգի ծավալներում ենթադրվում է արդյոք խոսքային ազդարարման համակարգի (система речевого оповещения) կիրառում: Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ տեխնիկական պահանջներ ունեք վերջինիս մասով:

Հարցադրում N 6

Տեխնիկական նկարագրում ոչինչ չէր նշված օդի դիմհար և ծխահեռացման համակարգերի վերաբերյալ: Ենթադրվում է արդյոք, որ դրանք նույնպես անհրաժեշտ է նախատեսել համապատասխան ավտոմատացմամբ, ինչպես նաև անհրաժեշտ կլինի նախատեսել օդափոխության օդի լավորակման համակարգերի անջատման ավտոմատացում հրդեհի դեպքում:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ

Պարզաբանում N 1

Այո՛, տրամադրելու ենք:

Պարզաբանում N 2

Ո՛չ, չի պահանջվում:

Պարզաբանում N 3

Պահանջվում է նախատեսել սպրինկլերային հրդեհաշիջման և դրինչեռային համակարգեր:

Պարզաբանում N 4

«Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր» կառույցը՝ ամբողջովին (սպորտային և համերգային դահլիճներ, կոնֆերանսի և սեմինարների սրահներ, ճեմասրահներ և այլն, ավտոկայանատեղի չի ներառում):

Պարզաբանում N 5

Այո՛, ենթադրվում է. որոշ հատվածներում՝ ըստ սահմանված նորմերի:

Պարզաբանում N 6

Այո՛, ենթադրվում է:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Մ. Սարգսյան

Ա. Նալբանդյան

Է. Ղուկասյան

Լ. Տանդիլյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Բոյաջյան