

Արձանագրություն N 2
«ԵԶ-ԳՅ ԱՊՁԲ-19/93» ծածկագրով մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի
նիստի

ք. Երևան

17.05.2019թ.

Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա.Խաչատրյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ.Մարտիրոսյան, Ա.Կարապետյան, Ա.Մինասյան, Ա.Գասպարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Վ.Մեժուկ

1. Տեղեկություններ «ԵԶ-ԳՅ ԱՊՁԲ-19/93» ծածկագրով գնման ընթացակարգին
պարզաբանման մասին հայտարարություն

(Ա.Խաչատրյան)

Հարգելի գործընկեր,

Ի պատասխան Ձեր նամակի՝ (հայտարարված 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ չափաբաժիններին
 ռելեները ունենալու օգտագործվող հզորություն, կոնտակտների քանակ և
 միացման և անջատման աշխատանքային ռեժիմներ (միլիվայրկյան))

Հայտնում եմ՝

3-րդ չափաբաժնի մասով

Ռելեն պետք է ունենա 24վոլտի հաստատուն հոսանք, 6 կոնտակտ, անջատման և միացման
 0.02 միլիվայրկյան աշխատանքային ռեժիմ




4-րդ չափաբաժնի մասով

Ռելեն պետք է ունենա 110 վոլտի հաստատուն հոսանք, 6 կոնտակտ, անջատման և միացման
 0.02 միլիվայրկյան աշխատանքային ռեժիմ

5-րդ չափաբաժնի մասով

Ռելեն պետք է ունենա 110 վոլտի հաստատուն հոսանք, 6 կոնտակտ, անջատման և միացման
 0.02 միլիվայրկյան աշխատանքային ռեժիմ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա.Խաչատրյան
Անդամներ՝		Հ.Մարտիրոսյան
		Ա.Կարապետյան
		Ա.Մինասյան
		Ա.Գասպարյան
Համակարգող՝		Վ. Մեժուկ