

Արձանագրություն N 6

Առողջապահության նախարարության կարիքների համար անհրաժեշտ «Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«28» «հունիսի» 2021թ.  
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Հանձնաժողովի անդամներ

Հանձնաժողովի քարտուղար

Գևորգ Սիմոնյան (Բացակա)

Կարեն Խաչատրյան,

Սմբատ Սմբատյան,

Հարություն Վարդանյան,

Արամ Գրիգորյան (Բացակա)

Միհրան Համբարձումյան

**1. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի մասին**

**(4. Խաչատրյան)**

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերում առկա են որոշակի անհամապատասխանություններ՝ մասնավորապես.

Արտ Պլաս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծավալաթերթում նշված ընդամենը գումարը չի համապատասխանում գնային առաջարկի «Ընդհանուր գին» սյունյակում ներկայացված գումարին:

Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում առկա չեն առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների մոդելների մասին տեղեկատվությունը:

Սիսիանի (Նոր Բակ) Նորոգչին ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված ծավալաթերթի 1213-րդ տողում միավորի ընդհանուր արժեք և քանակ սյունյակներում նշված թվերի արտադրյալը հավասար չէ ընդհանուր արժեք սյունյակում նշված թվին:

Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ում առկա են ներքոնշյալ անհամապատասխանությունները.

14-րդ կետ պահանջը եղել է FHD, ներկայացվել է ոչ FHD,

15-րդ կետ պահանջը եղել է FHD, ներկայացվել է ոչ FHD,

16-րդ կետ պահանջվել է ոչ պակաս 40մ3 արտադրողականությամբ օդի կոմպրեսոր, ներկայացվել է՝ 37,80մ3: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օդի կոմպրեսորից մղվող օդը նախատեսված է պացիենտի շնչառության համար, անհրաժեշտ է տեղադրել ոչ յուրային օդի կոմպրեսոր,

18-րդ և 19-րդ կետորով նախատեսված վերելակների չափսերը և բեռնատարողությունները չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին,

27-րդ կետով պահանջ է եղել կուտակման բաք 1000լ, ներկայացվել է 500լ,

35-րդ կետով պահանջ է եղել ՖՎՎ420 Վտ, ներկայացվել է ՖՎՎ335 Վտ,

36-րդ կետով պահանջ է եղել ցանցային կերպափոխիչ 30 կՎտ, ներկայացվել է ցանցային կերպափոխիչ 12,50 կՎտ:

Մասնակցի կողմից ներկայացված Հավելված 1.2-ում լրացված չէ օգտագործվելիք նյութերի մասին տեղեկատվությունը (տվյալ հավելվածը պարտադիր չէ, մասնակիցը կարող է հրաժարվել այն ներկայացնելուց):

Ն.Ռ.Վ.Ա.Դ. ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ը լրացված չէ:

**Տ-ՔԼՍԹՐԱՔՇԼ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1.1-ը և Հավելված 1.2-ը լրացված չեն (Հավելված 1.2-ը պարտադիր չէ և մասնակիցը կարող է հրաժարվել այն ներկայացնելուց):**

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետը՝ մասնակիցներին առաջարկվում է **ծանուցման պահից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում** շտկել վերոնշյալ թերությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:**

**2. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը,  
ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

**(Կ. Խաչատրյան)**

«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստ հրավիրել 2021թ. հուլիսի 06-ին ժամը 15:00-ին, ք. Երևան, Կատավարության տուն 3 հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0:**

Հանձնաժողովի  
նախագահող  
Հանձնաժողովի  
անդամներ

Հանձնաժողովի  
քարտուղար



Կարեն Խաչատրյան



Սմբատ Սմբատյան



Հարություն Վարդանյան



Միհրան Համբարձումյան