

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2025 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի «Հերացի» թիվ 1 և «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրների աշխատանքների կազմակերպման նպատակով բժշկական նշանակության ապրանքների և սարքավորումների ձեռքբերման համար կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի հուլիսի 21-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի հուլիսի 23-ին տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում N 1: 1. Հարգելի գործընկեր, Խնդրում ենք պարզաբանել 93-րդ չափաբաժնի համար <<...ԱՍԱ-ն պետք է միացվի առկա 40 հատ մարտկոցներին, որոնք աշխատում են առկա ԱՍԱ-ի հետ: Առկա ԱՍԱ-ն և նրա մարտկոցները պետք է ապամոնտաժվեն և նոր ԱՍԱ-ն պետք է տեղադրվի և միացվի առկա մարտկոցներին:.....>> 1, Գնային առաջարկը պե՞տք է ներառի մարտկոցներ, թե՞ ոչ, քանի որ վերը նշված տեքստը երկակ է: 2. Խնդրում ենք նշել առկա մարտկոցների հատի հզորությունը (Ա/ժ): 3. Հին ԱՍԱ-ն տեխսփոխելու, հանելու ժամանակ բանվորական ուժը տրամադրվելու է մատակարարի կողմից, թե՞ Գնորդի կողմից:

Պարզաբանում N 1: Հարգելի մասնակից, ի պատասխան Ձեր կողմից մատնանշած հարցերին՝ տեղեկացնում ենք, որ գնման առարկա հանդիսացող անխափան սնուցման աղբյուրը (ԱՍԱ) պետք է տեղադրվի և միացվի արդեն իսկ առկա թվով 40 հատ մարտկոցներին, ուստի գնային առաջարկը չպետք է ներառի մարտկոցները: Մարտկոցների հզորությունը կազմում է 31 Ա/ժ, մարտկոցները AGM VRLA տեսակի են: Հին ԱՍԱ-ի ապամոնտաժման և տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում է վաճառողը:

Հարցադրում N 2: Հարգելի գործընկեր, Արդյոք կարո՞ղ է մատակարարը այցելել տեղադրման վայր, թե ոչ:

Պարզաբանում N 2: Հարգելի մասնակից, ի պատասխան Ձեր կողմից մատնանշած հարցին՝ հայտնում ենք, որ տեղադրման վայր կարող է այցելել բացառապես պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող Միքայել Ղարիբյանին:

Հեռախոս՝ 010 301000 (438):

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu8@gmail.com:

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)

(ստորագրությունը)

Հ. Սարգսյան

Ա. Գրիգորյան

Ա. Օհանյան

Մ. Ղարիբյան

ЗАЯВЛЕНИЕ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 2 от 23 июля 2025 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках»

Код процедуры: «ԷԱՀԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ»

С целью организации работ больничных комплексов «Гераци» №1 и «Мурацан» Фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци, комиссия по оценке процедуры закупки под кодом «ԷԱՀԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ», организованный с целью приобретения товаров и оборудования медицинского назначения, ниже представляет запросы, полученные 21 июля 2025 года по приглашению с тем же кодом, и разъяснения, предоставленные по этому поводу 23 июля 2025 года:

Запрос N 1: Уважаемый коллега, Пожалуйста, уточните по лоту №93 следующую информацию, так как формулировка «...ИБП должен быть подключен к имеющимся 40 батареям, работающим с существующим ИБП. Существующий УПС и его батареи должны быть демонтированы, а новый ИБП должен быть установлен и подключен к существующим батареям...» является двусмысленной:

Должно ли ценовое предложение включать батареи или нет?

Укажите, пожалуйста, мощность (А/ч) каждой из существующих батарей.

Будет ли рабочая сила для демонтажа и вывоза старого ИБП предоставлена Поставщиком или Покупателем?

Пояснение N 1: Уважаемый участник, В ответ на ваши вопросы сообщаем, что предмет закупки – источник бесперебойного питания (ИБП) – должен быть установлен и подключен к 40 уже имеющимся батареям, поэтому ценовое предложение не должно включать батареи. Мощность батарей составляет 31 А/ч, тип батарей – AGM VRLA. Все расходы, связанные с демонтажем и вывозом старого ИБП, несёт продавец..

Запрос N 2: Уважаемый коллега, Может ли Поставщик посетить место установки или нет?

Пояснение N 2: Уважаемый участник, В ответ на ваш вопрос сообщаем, что посетить место установки может исключительно лицо, являющееся стороной договора.


Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к координатору закупок Микаелу Гарибяну.

Телефонный номер: 010 301000 (438):

Электронный адрес: marketing.ysmu8@gmail.com:

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом «ԷԱՀԱՊՁԲ-2025/16-23-ԵՊԲՀ»

Председатель комиссии:



(подпись)

А. Саркисян

Члены комиссии:



(подпись)

А. Григорян


(подпись)

А. Оганян

Секретарь комиссии:


(подпись)

М.Гарибян