

17.12.2019թ.

Քաղվածք

ՀՀ Լոռու մարզի «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհրդի թիվ 3 նիստից

Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը ուսումնասիրելով 05 դեկտեմբերի 2019թ. «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտարարված «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների Արծնու ՄԴ ՊՈԱԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգը, ձեռք բերվող աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, արձանագրվել են շեղումներ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում նախատեսվել է տեղադրել 2 ջեռուցման կաթսա /35ԿՎՏ/ 24ԿՎՏ/, որը չի բավարարում «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի ամբողջական ջեռուցման համար:

Հաշվի առնելով վերը նշվածը «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը որոշեց.

«Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կողմից հայտարարված «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի վերանորոգման աշխատանքների Արծնու ՄԴ ՊՈԱԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-19/01 ծածկագրով հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքել և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած, շտկել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում առկա շեղումներ, նախատեսել բավարար հզորությամբ ջեռուցման կաթսաներ /2 ջեռուցման կաթսա 40ԿՎՏ/ և կազմակերպել նոր գնման ընթացակարգ:

ՀՀ Լոռու մարզի «Արծնու միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհրդի նախագահ՝

Կ. Սարգսյան

Անդամներ՝

1. Անժելիկա Եղյան

2. Մելանյա Ասատրյան

3. Քրիստինե Առաքելյան

4. Գեորգի Իլոյան

5. Արմենակ Սողոյան

6. Խաչիկ Էգնատոսյան

Ճիշտ է իսկականի հետ:

Արծնու միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Մ. Ոռստոսյան

