

Արձանագրություն №3
/Протокол №3/
գնահատող հանձնաժողովի նիստի
/Заседание оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին
/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товара, о проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊԶԲ-28/20» / «НАЕК-ВМАРДзВ-28/20»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգորկի համար» «Поставка генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергоблока №2 ААЭС»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	24.12.2020թ. ժամը 09:00, 24.12.2020г. 09:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / вскрытие и оценка заявок на участие

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին
/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահող / Председательствующий комиссии	Կ. Կարապետյան / К. Карапетян	ԷԱ պետ / Нач ЭЦ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Վ. Սահակյան / В. Саакян	ԷԱ պետի տեղակալ / ЗН ЭЦ
	Գ. Հակոբյան / Г. Акобян	ՇԵ և ՌԲ գլխավոր մասնագետ / Главный специалист ОРУПЭ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ առաջարար ճարտարագետ / ВИ ОЗ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ / Специалист II к. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Մ. Հակոբյան / М. Акобян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ		

3. Տվյալներ ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ
Данные о цене закупки (сметная цена)

Հանձնաժողովի նախագահողը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (ՀՀ դրամ) Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	Սույն ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն Данная процедура осуществляется согласно пункту 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках»
---	---

4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն/ не имеются
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա են/ имеются
<p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, ստացվել են հրավերի վերաբերյալ հարցումներ՝</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок)</p> <p>Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.</p>	

Հարցում 1/ Запрос 1

- Խնդրում եմ ճշտել, որ ջրածնի գեներատորից դուրս գալու վրա ճնշում է պահանջվում 10 բար:
Прошу уточнить, давление на выходе из генератора водорода требуется 10 бар?

Պարզաբանում 1/ Разъяснение № 1

- Ճնշումը ջրածնի գեներատորի ելքում պետք է լինի 10բար:
Комиссия решила: Да, на выходе из генератора водорода требуется 10 бар

Հարցում 2/ Запрос 2

- Խնդրում եմ տեղեկացնել, թե արդյոք հնարավոր է ներկայացնել բանկային երաշխիքներ՝ որակավորման ապահովման եւ պայմանագրի կատարման տրված Ռուսաստանի Դաշնության Բանկի (այսուհետ՝ ՌԴ) կողմից: Եթե այո, խնդրում եմ տեղեկացնել, կա արդյոք հաստատված ցանկ ՌԴ Բանկերի համար, որոնք կարող են տրամադրել Բանկային երաշխիքներ:

Նաև խնդրում եմ տեղեկացնել, թե հնարավոր է արդյոք Մասնակցի որակավորման ապահովման եւ պայմանագրի կատարման ապահովման մասով տրամադրել ՌԴ ապահովագրական ընկերության ապահովագրական պարտավորության տեսքով:

Խնդրում եմ Ձեզ տրամադրել պարզաբանում ոռուներն լեզվով (հնարավորության դեպքում):

Прошу сообщить, возможно ли предоставление банковской гарантии на обеспечения квалификации Участника и банковской гарантии на исполнение договора, выданной Банком Российской Федерации (далее – РФ). Если да, то прошу сообщить, есть ли перечень утвержденных Банков РФ, подходящих для выдачи банковских гарантий.

Также прошу сообщить, возможно ли предоставление в части обеспечения квалификации Участника и обеспечения исполнения договора в виде страхового обязательства страховой компании РФ.

Прошу Вас предоставить разъяснение на русском языке (по возможности).

Պարզաբանում 2/ Разъяснение № 2

- Որակավորման ապահովման եւ պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքները հնարավոր է ներկայացնել ՌԴ բանկերի կողմից:

ՌԴ հաստատված բանկերի ցանկը, որոնք կարող են թույլ տալ տրամադրել Բանկային երաշխիքներ, «ԱԷԿ» ՓԲԸ –ի կողմից չի պահանջվում:

ՌԴ-ի ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական պարտավորությունների տեսքով Մասնակցի որակավորման ապահովումը և պայմանագրի ապահովումը ներկայացնելը հնարավոր չէ:

Предоставление банковской гарантии на обеспечения квалификации Участника и банковской гарантии на исполнение договора, выданной Банком Российской Федерации возможно.

Перечень утвержденных Банков РФ, подходящих для выдачи банковских гарантий у ААЭС не требуется.

Предоставление в части обеспечения квалификации Участника и обеспечения исполнения договора в виде страхового обязательства страховой компании РФ невозможно.

Հարցում 3/ Запрос 3

- Որակավորման ապահովման չափը (հրավերի 9.2 կետը) հավասար է ընտրված մասնակցի գնային առաջարկի չափին: Հարց՝ այսինքն, 100% պայմանագրի գինը. (հնարավոր է արդյոք որակավորման ապահովման գնի իջեցում):

Размер обеспечения квалификации (пункт 9.2 документации) равен размеру ценового предложения отобранного участника.

Вопрос: т.е. 100 процентов цены контракта? (возможно ли снижение размера цены обеспечения квалификации?)

- Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով: Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

Հարց՝ Ո՞րն է պայմանագրի կատարման ժամկետը: Ներառում են արդյոք երաշխիքային պարտավորությունները:

Обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии (Приложение 5) или наличных денег.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Вопрос: какой срок исполнения договора? Входят ли сюда гарантийные обязательства?

- Որ բանկերն են բավարարում պարտավորության պահանջներին Բանկային երաշխիքներ տրամադրելու համար:

Вопрос: какие Банки удовлетворяют Заказчика под выдачу банковских гарантий?

Պարզաբանում 3/ Разъяснение № 3

- Այո, հաստատվում ենք, որ որակավորման ապահովման չափը հավասար է պայմանագրի 100% արժեքին
Подтверждаем, что обеспечение квалификации равен 100% цены контракта. Снижение размера цены обеспечения квалификации не допустимо

- Հրավերի համաձայն պայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանվում է ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում (ապրանքների մատակարարում) կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում, իսկ ծառայությունները պետք է մատուցվեն ՊՆՎ-2021թ (մայիս-օգոստոս) և համաձայն

իրավերի 9.2-րդ կետի՝ «Որակավորման ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը պարզաբանության կողմից ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը» և 9.3-րդ կետի՝ «Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ»:

- **Согласно приглашению срок исполнения договора при условии предусмотрения финансовых средств с даты вступления в силу соглашения составляет 6 месяцев со дня заключения дополнительного соглашения (поставка товаров), а услуги должны быть оказаны в период ППР-2021(май-август) и согласно п.9.2 приглашения «обеспечение квалификации должно быть действительным, как минимум включительно до 90-го рабочего дня следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта» и согласно п.9.3 «Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором»**
- **Ցանկացած կոմերցիոն բանկ, որն իրավունք ունի փրամադրել բանկային երաշխիքներ: Любые коммерческие банки, которые имеют право выдавать банковские гарантии.**

Հարցում 4/ Запрос 4

- **Ջրածնի գեներատորի մատակարարման նախագծի համար Բանկային երաշխիքների սրացման համար հնարավոր երկարաժամկետ պահանջից ելնելով (բանկային երաշխիքի կանխավճարի վերադարձման համար՝ առաջարկի գնի 25 տոկոսը, պայմանագրի կատարման համար՝ առաջարկի գնի 10 տոկոսը, որակավորման ապահովման համար՝ 100 տոկոս հավասար է գնային առաջարկին, ինչպես նաև բանկերի կողմից երաշխիքներով Բանկային երաշխիքների նախագծերի երկարատև քննարկումը (պայմանավորված այն հանգամանքով, որ երաշխիքները ռուսական բանկերի կողմից փրամադրվում է արտասահմանյան արոմակայանի համար) խնդրում ենք Ձեզ հետաձգել գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը 10 աշխատանքային օրով:**

В связи с длительной проработкой возможности получения банковских гарантий для проекта поставки генератора водорода (БГ на возврат аванса – 25 процентов от цены предложения, БГ на исполнение договора- 10 процентов от цены предложения, БГ на обеспечение квалификации – 100 процентов = стоимость предложения., а так же длительным рассмотрением проектов банковских гарантий банками гарантами (в связи с тем что БГ предоставляются Российскими Банками для зарубежной атомной станции) просим Вас перенести срок подачи заявок на участие в закупке на 10 рабочих дней. Надеемся на понимание.

- **Տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ օրենսդրությամբ պարզաբանություն իրավունք չունի հետաձգելու հայտերի ներկայացման ժամկետները: Տեղեկացնում եմ, որ, մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամանակ Ձեզանից պահանջվում է Հավելված 1, 1.1, 2: Բոլոր բանկային երաշխիքները պետք է ներկայացվեն լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման ժամանակ (ֆինանսական միջոցների փրամադրման դեպքում):**
- **Довожу до Вашего сведения, что по законодательству Заказчик не имеет право для перенесения сроков подачи заявок. Информирую, что ко дню открытия заявок от Вас требуется приложения 1, 1.1, 2. Все банковские гарантии надо предоставить в момент заключения дополнительного соглашения (в случае предоставления финансовых средств).**

Информирую, что ко дню открытия заявок от Вас требуется приложения 1, 1.1, 2. Все банковские гарантии надо предоставить в момент заключения дополнительного соглашения (в случае предоставления финансовых средств).

**5.Տվյալներ մասնակիցների մասին
Данные об участниках**

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	4
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	Աքսիոմա ՍՊԸ/ ООО «Аксиома» ՌԴ, ք.Մոսկվա, Խուլյորսկայա 2-րդ փ, 38Ա փ, 15 շինություն, 4-րդ հարկ, փարածք №X, սենյակ №57 ՔՓ/ շ.Москва, ул. 2-я Хуторская ,д 38А , стр. 15, этаж 4, помещение №X, комната №57 Հեռ./մեղ. +7(495)2122163, aksioma737@gmail.com
	«Ի ՍԻ Էներջի» ՍՊԸ/ ООО «И СИ Энерджи» ՀՀ, ք. Երևան Նանսենի փ ,19-118 / ՔԱ, շ. Երևան ул. Нансени,19-118 Հեռ./մեղ.(+374)55750057, info@ecenergy.am
	«Էներգոավանգարդ» ՍՊԸ / ООО «Энергоавангард» ՌԴ, ք.Մոսկվա, Խուլյորսկայա 2-րդ փ, 38Ա փ, 15 շինություն, 4-րդ հարկ, փարածք №X, սենյակ №45 ՔՓ/ շ.Москва, ул. 2-я Хуторская ,д 38А , стр. 15,этаж 4,помещение №X, комната №45 Հեռ./մեղ.+7(495)5648237, info@eav.su
	«Պրոմիշլենիե Տեխնոլոգի» ՍՊԸ / ООО «Промышленные Технологии» ՌԴ,ք.Սանկտ-Պետերբուրգ,17-րդ գիծ Վ.Օ. փ.54,4-րդ մասնաշենք, լիփ.Ա ,4-րդ փարածք/ ՔՓ,շ.Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.54,корпус 4,лит.А,пом.4 Հեռ./մեղ. +7(812) 339-10-00,ալեկսանդր 105,ալեկսանդր 119/+7(812) 339-10-00,ձօժ.105,ձօժ.119 m.kapralova@promtechnology.com , info@promtechnology.com

6.Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին
Данные о представленных заявках

Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Աքսիոմա» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «Аксиома»	բավարար / удовлетворительно
	«Ի ՍԻ Էներջի» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «И СИ Энерджи»	բավարար / удовлетворительно
	«Էներգոավանգարդ» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Энергоавангард»	բավարար / удовлетворительно
	«Պոռնիշենինե Տեխնոլոգիի» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Промышленные Технологии»	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		
Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Գնահատվել է / оценка (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	«Աքսիոմա» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «Аксиома»	բավարար / удовлетворительно
	«Ի ՍԻ Էներջի» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «И СИ Энерджи»	բավարար / удовлетворительно
	«Էներգոավանգարդ» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Энергоавангард»	բավարար / удовлетворительно
	«Պոռնիշենինե Տեխնոլոգիի» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Промышленные Технологии»	բավարար / удовлетворительно
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0		

7.Մասնակիցների կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին

Соответствие технической характеристики предлагаемого участниками товара, к требованиям установленным приглашением

Ը/Ը	Մասնակցի անվանումը Наименование участника	Անհամապատասխանության նկարագրություն Описание несоответствия
1	«Աքսիոմա» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «Аксиома»	Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում (հավելված 1.1) նշված չէ ապրանքային նշանը: Ներկայացված չէ առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական բնութագիրը: Միայն հղում է կատարված Տեխնիկական պահանջներին, որում տեխնիկական պարամետրերը նշված են միջակայքերի տեսքով: Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող Ոչ ավելի քան տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի հստակ պարամետրերը: В полном описании предлагаемого товара (приложение 1.1) не указан товарный знак. Не представлена четкая техническая характеристика предлагаемого товара. Только ссылка на выполнение технического требования, в которых технические параметры указаны в виде диапазонов. Необходимо представить четкие параметры генераторов водорода на основе бесщелочной технологии
2	«Ի ՍԻ Էներջի» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «И СИ Энерджи»	Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում (հավելված 1.1) նշված չէ ապրանքային նշանը և մակնիշը: Ներկայացված չէ առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական բնութագիրը: Միայն հղում է կատարված Տեխնիկական պահանջներին, որում տեխնիկական պարամետրերը նշված են միջակայքերի տեսքով: Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող Ոչ ավելի քան տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի հստակ պարամետրերը: В полном описании предлагаемого товара (приложение 1.1) не указан товарный знак и марка. Не представлена четкая техническая характеристика предлагаемого товара. Только ссылка на выполнение технического требования, в которых технические параметры указаны в виде диапазонов. Необходимо представить четкие параметры генераторов водорода на основе бесщелочной технологии
3	«Էներգոավանգարդ» ՍՊԸ / ՕՕՕ	Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում (հավելված 1.1) ապրանքային նշանը Ներկայացված չէ առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական բնութագիրը: Միայն հղում է կատարված Տեխնիկական պահանջներին, որում տեխնիկական պարամետրերը

«Энергоавангард»

նշված են միջակայքերի տեսքով: Անհրաժեշտ է ներկայացնել առաջարկվող Ոչ արկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի հսկակ պարամետրերը:
В полном описании предлагаемого товара (приложение 1.1) не указан товарный знак. Не представлена четкая техническая характеристика предлагаемого товара. Только ссылка на выполнение технического требования, в которых технические параметры указаны в виде диапазонов.
Необходимо представить четкие параметры генераторов водорода на основе бесщелочной технологии

4

«Պոռմիշլենիե Տեխնոլոգիի» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Промышленные Технологии»

Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով համացանցում ներկայացված ապրանքային նշանով (ՓՇ-10.25) եւ ֆիրմային անվանմամբ՝ (ИФТИ) ջրածնային գեներատորի տեխնիկական բնութագրերը, արձանագրել է, որ նշված մոդելի և ֆիրմային անվանմամբ գեներատորը վերաբերվում է **արկալիական** տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորին: Հրավերով սահմանված է, որ ջրածնային գեներատորը պետք է լինի **ոչ արկալիական** տեխնոլոգիայի հիմքով: Հետևաբար առաջարկվող գեներատորը չի կարող համարվել համարժեք և բավարար հրավերի պահանջներին: Անհրաժեշտ է հրականացնել **ոչ արկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մարակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի համար**, որը բավարարում է հրավերի պահանջներին:

Ինչպես նաև մասնակցի կողմից ներկայացված մասնակցության հայտի հավելված 1.1-ի նշված տեխնիկական բնութագրում առկա են մի շարք անհամապատասխանություններ հրավերի անբաժանելի մաս կազմող տեխնիկական պահանջներին, օրինակ՝ ջրածնի մաքրությունը, գաբարիտային չափերը, ջերմատվության ծավալը և այլն: Բացի այդ ներկայացված մասնակցի տեխնիկական բնութագրում կրկնվում է նույն պարամետրը տարբեր արժեքներով: Օրինակ՝ տեսակարար էներգուսպառում -5,4 (հավելված 1.1-ի 1-ին էջ) և տեսակարար էներգուսպառում - 6.2 (հավելված 1.1-ի 5-րդ էջ, 4-րդ կետ , 4.1 ենթակետ): Անհրաժեշտ է հստակեցնել առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը և համապատասխանեցնել հրավերի պահանջներին:

Комиссия, изучив технические характеристики генератора водорода в интернете с представленной маркой (ФЧ-10.25) и наименованием производителя (ИФТИ) констатировала, что генератор с указанной моделью и фирменным названием относится к генератору водорода на основе **щелочной** технологии:

По приглашению установлено, что водородный генератор должен быть основан на **бесщелочной** технологии. Следовательно, предлагаемый генератор не может считаться аналогичным и удовлетворять требованиям приглашения. Необходимо осуществить поставку генераторов водорода на основе **бесщелочной** технологии для энергоблока №2 ААЭС, который удовлетворяет требованиям приглашения.

А также в технической характеристике, указанной в приложении 1.1 к заявке на участие, имеется ряд несоответствий техническим требованиям, являющимся неотъемлемой частью приглашения, например: чистота водорода, габаритные размеры, объем тепловыделений и т.д. Кроме того, в технической характеристике представленного участника повторяется один и тот же параметр с разными значениями. Например, удельное энергопотребление-5.4 (приложение 1.1-й стр.1) и удельное энергопотребление - 6.2 (приложение 1.1-й стр.5 раздел 4, подраздел 4.1). Необходимо уточнить техническую характеристику предлагаемого товара и привести его в соответствие с требованиями приглашения:

Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով՝ տեխնիկական պահանջներում նշվում է ընդունելի միջակայք՝ հաշվի առնելով, որ հայտ ներկայացնելիս մասնակիցը հստակեցնում է յուրաքանչյուր ներկայացվող պարամետր: Սույն պահանջը նույնպես տարածվում է նմանատիպ փաստաթղթերի վրա՝ սարքավորումների որակի և դասակարգման նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելու վերաբերյալ (ԳՕՍՍ, ՆՏՓ) :

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետը, հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Աքսիոմա» ՍՊԸ, «Ի ՍԻ Էներջի» ՍՊԸ, «Էներգոավանգարդ» ՍՊԸ, «Պոռմիշլենիե Տեխնոլոգիի» ՍՊԸ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ներկայացնել շտկված հավելված 1.1-ը և առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրերի (պարամետրերի) համապատասխան խմբագրված՝ հրավերի անբաժանելի մասը կազմող տեխնիկական պահանջները, որը կբավարարի հրավերի պահանջներին:

Руководствуясь статьей 13 закона РА «О закупках» в технических требованиях указывается приемлемый диапазон, с учетом того, что при подаче заявки участник уточняет каждый варьируемый параметр. Данное требование распространяется на аналогичных документах для предоставления требований к качеству и классификации оборудования (ГОСТ, НТД).

Согласно п. 41 Приложения 1 Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017 (порядок организации процедуры закупок) комиссия решила приостановить заседание и предложить ООО «Аксиома», ООО «И СИ Энерджи», ООО «Энергоавангард», ООО «Промышленные Технологии» устранить отмеченные несоответствия в течение одного рабочего дня

Շտկված փաթեթակը ուղարկել Marine.Hakobyan@anpp.am էլեկտրոնային ասցեին: Исправленный вариант документов отправить на эл.адрес Marine.Hakobyan@anpp.am

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0
 Принято решение: за - 5, против - 0

**8.Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը
Цена, предложенная каждым из участников**

Զ/Հ Н/Л	Ձ/բ ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемого товара	Մասնակիցների գնային առաջարկները											
		Աքսիոմա ՍՊԸ/ ՕՕՕ «Аксиома»			«Ի Սի Էներջի» ՍՊԸ/ ՕՕՕ «И СИ Энерджи»			«Էներգովանգարդ» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Энергоавангард»			«Պրոմիշլեննիե Տեխնոլոգիի» ՍՊԸ / ՕՕՕ «Промышленные Технологии»		
		Գնային առաջարկը /Ценовое предложение (USD)	Առանց ԱԱՀ Без НДС (ՀՀ դրամ) (драмовРА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС	Առանց ԱԱՀ Без НДС (ՀՀ դրամ) (драмовРА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС (ՀՀ դրամ) (драмовРА)	Գնային առաջարկը /Ценовое предложение (Euro)	Առանց ԱԱՀ Без НДС (ՀՀ դրամ) / (драмовРА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС	Գնային առաջարկը /Ценовое предложение (USD)	Առանց ԱԱՀ Без НДС (ՀՀ դրամ) / (драмовРА)	Ներառյալ ԱԱՀ С учетом НДС(ՀՀ դրամ) / (драмовРА)	
1	«Ոչ ալկալիական տեխնոլոգիայի հիմքով ջրածնի գեներատորի մատակարարում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգարկի համար» Поставка генераторов водорода на основе бесщелочной технологии для энергблока №2 ААЭС	1 402 000,00	692 111 320,00	ՀՀ պետ բյուջե հարկ վճարող չէ/ не является налогоплательщиком на территории РА	1 062 000 000,00	1 274 400 000,00	1 395 000,00	805 389 300,00	ՀՀ պետ բյուջե հարկ վճարող չէ/ не является налогоплательщиком на территории РА	695 000	343 093 700,00	ՀՀ պետ բյուջե հարկ վճարող չէ/ не является налогоплательщиком на территории РА	

*1 Euro=577,34 драм


*1 USD=493,66 драм

Ըստ հրավերի 7.5-րդ կետի ՀՀ ԿԲ 03.11.2020 փոխարժեքով:
В соответствии с п.7.5 приглашения по курсу ЦБ РА от 03 ноября 2020г.

**9.Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը День проведения заседания	28.12.2020
Նիստի անցկացման ժամը Время проведения заседания	10:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահող՝
Председательствующий комиссии

 Կ. Կարապետյան / К. Карпетян

Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

 Վ. Սահակյան / В. Саакян

 Գ. Հակոբյան / Г. Акобян

 Ա. Ղազարյան / А. Казарян

 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

 Մ. Հակոբյան / М. Акобян