

Transport Project Implementation Organization State Non Commercial Organization of the Ministry of Transport, Communication and Information Technologies

Lifeline Roads Network Improvement Project Additional financing (LRNIP AF), Armenia

Amendment #1- NCB No: CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1

Civil works for rehabilitation of road section Arevshat-Abovyan

km 0+000 - km 1+543 (lot 1)

Civil works for rehabilitation of road section T-2-20 Ditak-Jrashen

km 0+000 - km 2+116 (lot 2)

Hereby we want to inform about the corrections in bidding documents for the «Civil works for rehabilitation of road section Arevshat-Abovyan km 0+000 - km 1+543 (lot 1) and Civil works for rehabilitation of road section T-2-20 Ditak-Jrashen km 0+000 - km 2+116 (lot 2)» NCB No: CW-NCB-LRNIP-AF-2017/1 implemented within the Lifeline Roads Network Improvement Project Additional financing (LRNIP AF).

Please note the following:

Lot 1:

1. According to design drawings and summaries, the work «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ (Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course)» is designed to be 5 sm thick. Thus, the value “5 cm” is taken as a basis. Therefore, the pay item under code 50401 in the 3rd line of BOQ section “5. Base” of should be read as «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ h=5սմ / Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course h=5cm»,
2. According to design drawings and summaries, the works «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ (Construction of concrete shoulder support 10x20cm)» are envisaged to be implemented with in-situ concrete. Thus, the value “in-situ” is taken as a basis. Therefore, the pay item under code 90703 in the 6th line of BOQ section “9. Road furniture” should be read as «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ / Construction of concrete shoulder support 10x20cm»:

Lot 2:

1. According to design drawings and summaries, the work «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ (Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course)» is designed to be 5 sm thick. Thus, the value “5 cm” is taken as a basis. Therefore, the pay item under code 50401 in the 3rd line of BOQ section “5. Base” should be read as «Բիտումով մշակված մանրահատիկ խճավազային խառնուրդով հիմքի շերտ h=5սմ / Bitumen treated fine graded crushed sand mixture base course h=5cm»:
2. According to design drawings and summaries, the works «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ, 20x50սմ (Construction of concrete shoulder support 10x20cm, 20x50cm)» are envisaged to be implemented with in-situ concrete. Thus, the value “in-situ” is taken as a basis. Therefore, the pay items under code 90703 in lines 8 and 9 of BOQ section “9. Road furniture” should be read as «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 10x20սմ / Construction of concrete shoulder support 10x20cm» and «Բետոնե եզրաշարերի կառուցում 20x50սմ / Construction of concrete shoulder support 20x50cm», respectively.
3. According to design drawings and summaries, the unit of measure for works «Մետաղական աղբամանների տեղադրում (Installation of metal garbage bins)» and «Մետաղական շվաքարանների տեղադրում (Installation of metal pavilions)» is “each”. Thus, the unit “each” is taken as a basis. Therefore, the unit of measure for pay items under code 90601 in lines 5 and 6 of BOQ section “9. Road furniture” should be read as “each”.