

Արձանագրություն N 2

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ջրի պոմպերի ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

27 սեպտեմբերի 2019թ.
ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Ղարիբջանյանը

անդամներ՝ Լ. Փամբուխյանը, Լ. Դեմիրջանը, Զ. Բաբայանը

քարտուղար՝ Լ. Հարությունյանը

բացակայում էր անդամ՝ Տ. Պետրոսյանը

Օրակարգ

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման մասին

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Անի Ղարիբջանյանը նիստը հայտարարեց բացված տեղեկացրեց, որ (armeps.am) միջոցով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման գնման հրավերի վերաբերյալ ստացվել է հարցում:

Հանձնաժողովը ուսումնասիրեց և որոշեց պարզաբանել՝

Հարցադրում-1:

Բարի երեկո

խնդրում ենք նշել պոմպերի բնութագրերը (թուր 3 լուտերի համար), ինչպես՝

- ճնշում (N), մետր ջուր և

- հոսքի արագությունը (F), կգ վայրկյանում:

Շնորհակալություն

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ: 25.09.2019թ.:

Պարզաբանում-1:

Հարգելի մասնակից,

Կից ներկայացվում է ձեր հարցադրման պատասխանը ըստ լուտերի՝

Ճնշում – H 18.5 մ, ծախս 1300 լ/մ

Ճնշում – H 40 մ, ծախս 40 լ/մ

Ճնշում – H 41 մ, ծախս 120 լ/մ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ՝

անդամներ՝

քարտուղար՝

Ա. Ղարիբջանյան

Լ. Փամբուխյան

Լ. Դեմիրջան

Զ. Բաբայան

Լ. Հարությունյան

Արձանագրություն N 2

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար ջրի պոմպերի ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

27 սեպտեմբերի 2019թ.
Ժամը 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Ղարիբջանյանը

անդամներ՝ Լ. Փամբուխյանը, Լ. Դեմիրջանը, Զ. Բաբայանը

քարտուղար՝ Լ. Հարությունյանը

բացակայում էր անդամ՝ Տ. Պետրոսյանը

Օրակարգ

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման մասին

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-(19/20-Լ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Անի Ղարիբջանյանը նիստը հայտարարեց բացված տեղեկացրեց, որ (armeps.am) միջոցով էլեկտրոնային աճուրդ ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման գնման հրավերի վերաբերյալ ստացվել է հարցում:

Հանձնաժողովը ուսումնասիրեց և որոշեց պարզաբանել՝

Հարցադրում-1:

Բարի երեկո

խնդրում ենք նշել պոմպերի բնութագրերը (թուր 3 լուտերի համար), ինչպես՝

- ճնշում (N), մետր ջուր և

- հոսքի արագությունը (F), կգ վայրկյանում:

Շնորհակալություն

Հարցադրման ստացման ամսաթիվ: 25.09.2019թ.:

Պարզաբանում-1:

Հարգելի մասնակից,

Կից ներկայացվում է ձեր հարցադրման պատասխանը ըստ լուտերի՝

Ճնշում – H 18.5 մ, ծախս 1300 լ/մ

Ճնշում – H 40 մ, ծախս 40 լ/մ

Ճնշում – H 41 մ, ծախս 120 լ/մ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ՝

անդամներ՝

քարտուղար՝

Ա. Ղարիբջանյան

Լ. Փամբուխյան

Լ. Դեմիրջան

Զ. Բաբայան

Լ. Հարությունյան

Протокол N 2

Сессии оценочной комиссии по запросу котировок под кодом HH-PEK-GHAPDZB-(19/20-L)

г. Ереван

27 сентября 2019 года

10:00

Участвовали'

Председатель комиссии' А. Гарибджанян

Члены комиссии' Л. Памбукчян, Л. Демирчян, Дж. Бабаян

Секретарь комиссии' Л. Арутюнян

Отсутствовал Т. Петросян

Повестка

О разъяснениях, полученных по приглашению к процедуре закупки в рамках HH-PEK-GHAPDZB-(19/20-L)

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՊԴԶԲ-(19/20-L), организованной с целью приобретения **Насосов для воды** для нужд Комитет государственных доходов Республики Армения, ниже представляет запросы, полученные 25 сентября 2019 года и предоставленные 27 сентября 2019 года по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Добрый день,

уточните пожалуйста такие характеристики насосов(для всех 3-ёх лотов) как:

- напор (Н), метры водяного столба и
- расход (F), кг в секунду.

Можно в любых единицах измерений.

Спасибо.

Разъяснение № 1

Уважаемый участник

Ответ на ваш запрос по лотам:

Лот 1. Напор – Н 18.5 м, расход 1300 л/м

Лот 2. Напор – Н 40 м, расход 40 л/м

Лот 3. Напор – Н 41 м, расход 120 л/м.

Принятое решение: за 4, против 0:

Председатель комиссии'



А. Гарибджанян

Члены комиссии'



Л. Памбукчян



Л. Демирчян



Дж. Бабаян



Л. Арутюнян

Секретарь комиссии'