

# ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

## հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2016 թվականի մարտի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ <<ՉՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6>>

**Չարենցավանի համայնքապետարանը** կարիքների համար **լուսադիողային լուսատուների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՉՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2018 թվականի մարտի 23-ին** ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ **2018 թվականի մարտի 26-ին** տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1՝ Ամրացման ձևը՝ подвесной или консольный

Պարզաբանում N 1՝ Ամրացման ձևը՝ подвесной

Հարցադրում N 2՝ Լուսավորության բաշխման տարբերակ՝ 130° /угол рассеивания, 130°/ լինում է կամ 120° կամ 140°: Հետևաբար այդ տիպերն ունեն տարբեր գներ: Որ մի տարբերակն է ճիշտ:

Պարզաբանում N 2՝ Լուսավորության բաշխման տարբերակ՝ 130° (պարտադիր պայման)

Հարցադրում N 3՝ Պարտադիր պայման է՝ «Հղրություն 100Վտ», եթե ապահովվում են մնացած պայմանները

Պարզաբանում N 3՝ Քանի որ ցանցը հաշվարկված է նաև այս պարամետրերի համար, ապա, այո, <<Հղրություն 100Վտ>> պայմանը պարտադիր է:

Հարցադրում N 4՝ Ընդունելի են շեղումներ չափսերի, քաշի, գույնի պարագայում

Պարզաբանում N 4՝ Չափսերի, քաշի, գույնի պարագայում շեղումները ընդունելի չեն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել <<ՉՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6>> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար **Պավել Գաբրելյանին**:

Հեռախոս՝ 0226-4-34-34:

Էլեկտրոնային փոստ՝ [qaxgnumner@mail.ru](mailto:qaxgnumner@mail.ru):

<<ՉՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով