

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2024 թվականի նոյեմբերի 14-ի թիվ 2 արձանագրությամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ **ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/152**

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար վերելակի համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/152 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը՝

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Գնման ընթացակարգի 4-րդ չափաբաժնի մասով հրավերի տեխնիկական բնութագրում անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություն կատարելու:

Փոփոխության նկարագրություն: 4-րդ չափաբաժնի մասով տեխնիկական բնութագիրը անհրաժեշտ է շարադրել նոր խմբագրությամբ, հետևյալ կերպ՝ «Լարման կայունացուցիչ էլեկտրամեխանիկական տիպի: Նախատեսված է մուտքային լարումը հավասարեցնելու և սարքերը լարման տատանումներից պաշտպանելու համար: Սարքը հագեցած է ցանցային զտիչներով, որոնք կանխում են հաճախականության սինուսիդի աղավաղումը, միկրոպրոցեսորային կառավարման և լարման պարամետրերը ցուցադրող էկրանով: Մուտքային լարման սահմանները գերազանցելիս սնուցումը ավտոմատ կերպով անջատում է: Պաշտպանական համակարգեր: Պաշտպանություն ելքային լարման գերազանցման դեպքում, որը գերազանցում է կայունացուցիչի աշխատանքային տիրույթը: Ջերմային պաշտպանություն որը թույլ է տալիս անջատել կայունացուցիչը, երբ դրա բեռնվածքի հզորությունը գերազանցում է ներկառուցված ֆիլտրերի հզորությունը: Սնուցող լարման լայն տիրույթ: Կարճատև գերբեռնվածության ժամանակ սարքը չի անջատվում: Ավտոմատ միացում, երբ անհրաժեշտ է հավասարեցնել լարումը: Միկրոպրոցեսորային կառավարում: Պաշտպանության գործարկման բարձր արագություն: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 5-ից մինչև պլյուս 40 աստիճան ցելսիուս: Պաշտպանության դաս IP20: Բնական սառեցում: Պաշտպանություն կարճ միացումից, գերտաքացումից, գերլարումից, տատանումներից: Լարման տեսակը Եռաֆազ 380 Վ: Տեղադրման ձևը հատակին, տեսակը էլեկտրամեխանիկական: ACH սերիայի: Գործող հաճախականություն, Հց 50: Սինուսիդային աղավաղում բացակայում է: LED էկրան: 1 տարի երաշխիք: Գնահատված ելքային լարումը, 380B ± 2%: Հզորությունը՝ 15000 Вт: Արդյունավետությունը, ՕԳԳ 97 %: Օդի խոնավությունը, 80 %: Կայունացման ճշգրտություն, 2 %: Կայունացման արագություն, B/c 30. Քաշը, կգ 58,4 կգ.»:

Փոփոխության հիմնավորում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Լ. Հայրապետյանին:

Հեռախոս՝ +37498389689 (ներքին հեռախոսահամար՝ 11)

Էլ. փոստ՝ l.hayrapetyan@promotion.am

Պատվիրատու՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ