

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանումը՝ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Արարատի մարզի Արտաշատի թիվ 4 ավագ դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ»

Ծրագիր No.: P130182

ՀՆՀ No.՝ AF EIP NCB-1.2.1.3

Պարզաբանման հարցում թիվ 1, ստացված 2023թ-ի հունիսի 21-ին

No	Պարզաբանման հարցում	Պատասխան
1.	«Երկրորդ մասնաշենք»-ի «XV. Համաշինարարական աշխատանքներ» գլխի «10-րդ Հատակներ» բաժնի 7-րդ կետում նշված է «Լինոլեումե լավորակ հատակների իրականացում $\delta=8$ մմ նախատեսված դպրոցների համար-92մք» հաստությունը 8մմ: Իսնդրում ենք պարզաբանել 8մմ հաստությունը դա վրիպակ է, թե իրականում անհրաժեշտ է գտնել 8 մմ հաստությամբ լինոլեում: Մեր պրակտիկայում մենք չենք հանդիպել այդ հաստության Լինոլեումե հատակներ:	Կից ներկայացվում է պարզաբանման հարցման վերաբերյալ նախագծող ընկերության կողմից տրամադրված պարզաբանումը:



" ԱՐԽՒ - ՏՈՒՐ " ՍՊԸ
 " ARCHI-TUR " LLC
 " АРХИ - ТУР " ООО

ք. Աշտարակ, Շահագիզի 35 հեռ. 093 997222

26.06.2023թ.

<ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ > ԾԻԳ
 Տնօրենի պաշտոնակատար՝ Գ.Հովհաննիսյանին

Քարգելի Հովհաննիսյան

Պարզաբանում

Հայտնում եմ, որ <ԱՐԽՒ-ՏՈՒՐ> ՍՊԸ-ի կողմից կատարված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ժամանակ տեղի է ունեցել վրիպակ՝ նախագծով հատակների հանգույցում նախատեսվել է / Հատակ պոլիվինիլքլորիդե ՊՎՔ 2,0մմ հաստության ծածկույթով, 0,7մմ հոմոգեն շերտով, ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը / սակայն ծավալաթերթում երկրորդ մասնաշենք գլուխ 10. Հատակների բաժնի 7-րդ կետում բաց է թողնվել վրիպակ և գրվել է / Լինոլեումե լավորակ հատակների իրականացում ճ=8մմ նախատեսված դպրոցների համար/ , որն էլ իր հերթին չի համապատասխանում նախագծով նախատեսվածին, ուստի հարկավոր է հիմք ընդունել նախագծով տրված հանգույցները և ծավալները:

«ԱՐԽՒ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 Ն.Գ.Ճ.



Գ.Կարապետյան

Կ.Հովհաննիսյան