« Գ.Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ »
ՍՊԸ

« Г.В.ШИННАХАГИЦ »
ООО

Շինարարություն՝ «ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագիծ

08414485
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
"АРМАН-ЕРЕМ" ООО
"ARMAN-EREM" LLC
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Փուլ՝ Աշխատանքային նախագիծ

Պատվիրատու՝ «ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

<<Գ.Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ տնօրեն՝ _____ Գ. Եղիազարյան

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն՝ _____ Վ. Ղիմոյան

Համաձայնեցված է՝

Վեղի համայնքի ղեկավար՝ _____ Գ. Սարգսյան

«02» հոկտեմբեր 2024թ.

ԳԱՀԱՍՏԻՐ ՏԱՐԱԾՔԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆԻՑ /ՍԵՂ/



Տեղեկ	Գլխավոր մասնագետ	Ա. Գրիգորյան	«ԱՀ Կոտայքի մարզի Դիշաքարի գյուղապետարանի ներքին գազամատակարարման համակարգերի նախագիծ ՊՈՍԿ-ի շեղքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագիծ»			
	Էքսպերտ		Դեպոզիտարանային	Փոս	թերթ	թերթերի
			«Դիշաքարի գիշերային գյուղ» ՊՈՍԿ	Ա Ղ	3	
Էքսպերտիզա	Կատար					
			Գազատարի տարածական գծապատկեր	«ԳԱ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԳՈՀ» Ս Ա Ք		

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԱՐՀԱՏԱԼՄԱՏԵՍ ԱՐՀԱՏԱԼՄԱՏ ՀԱՄԱՐ
Լ-00
Գ-Բ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՀԱՏԱԼՄԱՏ
Ա.Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՐԱՆ
Հ


Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
12.00
5.00
3.0
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
65.50
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
8.00
2.00
Գազատար
d=76*3.0մմ
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
6.00
63,00
14.00
12.00
22.00
5.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
ԳԱՉԱՏԱՐԻՆ
ՃԿ - 40, G 25b էլ ճշտիչով
պահարանով,
Գազի ճնշման կարգավորիչի
տեղադրում P=0,2կգուժ/սմ2
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ

ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ







08414485
«ԱՐՄԱՆ-ԷՐԵՄ» ՍՊԸ
"ARMAN-EREM" LLC
"ARMAN-EREM" OOO
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագիծ			
Ճարտարագետ	Գ. Եղիազարյան					
			Դատվիրատու՝ «Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարապետ	Գ. Ինանցան			Ա Ն	4	
			Հենարանների նախագիծ	<<Գ. Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ		


Գազատար
d=76*3.0մմ
Գազատար
d=76*3.0մմ
Գազատար
d=76*3.0մմ

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



08414485
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
"АРМАН-ЕРЕМ" ООО
"ARMAN-EREM" LLC
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնօրեն	Գ. Խաչատրյան		«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագիծ			
Ճարտարագետ	Գ. Երիցյան					
			Պատվիրատու՝ «Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա Ն	2	
Ճարտարապետ	Վ. Սանդրամ		Գազատարի գլխավոր հատակագիծ	<<Գ. Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> Ս Պ Ը		

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



08414485
«ԱՐՄԱՆ-ԵՐԵՄ» ՍՊԸ
"ARMAN-EREM" LLC
"ARMAN-EREM" LLC
ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագիծ			
Ճարտարագետ	Գ. Եղիազարյան					
			Պատվիրատու՝ «Դաշտաքարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա Ն	1	
Ճարտարապետ	Վ. Սանոյան		Գլխավոր հատակագիծ	<<Գ. Վ. ՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> Ս Պ Ը		


Գազատար
d=76*3.0մմ
Գազատար
d=76*3.0մմ
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
12.00
7.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
21.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
14.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
Գազատար
d=76*3.0մմ
35.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=5,0 (5,5)մ
Գազատար
d=76*3.0մմ
28.00
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
Հենասյուն d=76*2.5մմ
H=3,0 (3,5)մ
ՃԿ - 40, G 25b էլ ճշտիչով
պահարանով
ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ
ԳԱԶԱՏԱՐԻՆ
Գազի ճնշման կարգավորիչի
տեղադրում P=0,2կգուժ/սմ2