

Արձանագրություն №5
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-87/19>>
Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը	Տվիչներ
Նիստի անցկացման վայրը	ք.Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	14.06.2019թ ժամը 14:00
Նիստի անցկացման նպատակը	1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	ԳՄՄ պետ Հ.Գևորգյան
Հանձնաժողովի անդամներ	ՋԱԶԱ լաբորատորիայի վարիչ Ն. Առաքելով
	ՋԱԶԱ ավագ վարպետ Ռ.Ներսիսյան
	ԳԲ մասնագետ Վ. Պետրոսյան
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Ա. Ղազարյան
Քարտուղար	Ն. Հակոբյան

3. Տեղեկություններ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից որակավորումն հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման մասին

Փաստաթղթի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Փաստաթղթի առկայությունը	Գնահատվել է (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը))
Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիր	<<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<<ՈւԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	առկա է	Անբավարար (Հավելված 6.1-ում լրացված չէ հրավերով պահանջվող <<Ապրանքային նշանը>> դաշտը, տեխնիկական բնութագրերը լրացված չեն հայերեն, հրավերով պահանջվող ապրանքների անվտանգության դասը 3H է, առաջարկվող ապրանքներինը՝ 4H, բոլոր այն չափաբաժիններում, որտեղ պահանջվում է տվիչ ներդրված բլոկով, նշված չէ ներդրված բլոկի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նշված չէ միակցիչի (разъем) տիպը, թիվ 2 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի սկավառակային փականի շրջադարձի լրիվ անկյունը 360° է, սակայն հրավերով պահանջվում է 90°, հստակ չէ առաջարկվող ապրանքի կոմպլեկտացիան, չկա տեղեկատվություն սնուցման բլոկի առկայության մասին և ՄՈՒ-25 դիրքի ցուցիչ նախատեսված է, թե ոչ, թիվ 3 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի հրավերի պահանջներին անհամապատասխանությունը պայմանավորված է ֆիզիկական չափերի և կիրառության անհամապատասխանությամբ, քանի որ առաջարկվող տվիչի ջրի մակարդակը չափելու համար նախատեսված զոնդը արտաքին ֆիզիկական տվյալներով կիրառելի չէ օգտագործվող բաքերի համար, թիվ 11-16 չափաբաժիններով պահանջվող ապրանքի համար պարտադիր պահանջ է 36 Վ հաստատուն լարումով աշխատելու հանգամանքը, ինչը առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում նշված չէ, հստակեցնել ինչ են նշանակում K, B3, B հապավումները, թիվ 17, 18, 19 չափաբաժիններով պահանջվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում պահանջվել է 4ՄՊա թույլատրելի ճնշմամբ տվիչ, առաջարկվող ապրանքներինը 16 ՄՊա է, թիվ 4 և թիվ 6 չափաբաժիններով ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը նույնն են ներկայացված,

			թիվ 4 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքը հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ չէ, ինչը պահանջվում էր հրավերով, ներկայացված Հավելված 6.1-ում առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը կարծես թե կազմվել են տեխնիկական վրիպակով, քանի որ թիվ 4 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է հրավերի թիվ 5 չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին, թիվ 5-ը 6-ին և այլն...)
--	--	--	---

Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ որոշման 47-րդ կետի պահանջներով, հանձնաժողովը նիստը կասեցրել էր մեկ աշխատանքային օրով, հնարավորություն տալով <<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<ՈՒԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիումին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում կոնսորցիումի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները չեն շտկվել, սակայն <<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Ա.Ղազարյանը գնահատող հանձնաժողովին գրություն է հասցեագրել, որտեղ նշում է, որ պահանջվող 3-րդ անվտանգության դասի փոխարեն առաջարկվել է 4-րդ դասը, քանի որ արտադրող գործարանի պնդմամբ այդ սարքերը բացարձակապես նույնն են: Տարբերությունը կայանում է լրացուցիչ փորձարկման և հավաստագրի առկայության մեջ: Փորձարկման և հավաստագրման գործընթացը տևում է 3-6 ամիս: Սետիֆիկացման դեպքում սարքերի արժեքը կավելանա 50-75 տոկոս: Ա.Ղազարյանը իր նամակում նշել է, որ 3-րդ դասի անվտանգությամբ սարքերի մատակարարումն անհնարին է: Գնահատող հանձնաժողովը ծանոթացավ ներկայացված գրության բովանդակությանը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ որոշման 48-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներով մերժեց <<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<ՈՒԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիումի հայտը:





Համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի թիվ 1-20 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած:

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5 , դեմ - 0 :

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

Համակարգող քարտուղար՝


 Հ. Գևորգյան

 Ն. Առաքելով

 Ռ. Ներսիսյան

 Վ. Պետրոսյան

 Ա. Ղազարյան

 Ն. Հակոբյան