

Արձանագրություն N 3

«ԳՀԱՊՁԲ-2018/2 -ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«25» «Մայիսի» 2018թ.
Ժամը՝ 11:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ս.Գրիգորյան
Ա.Աղայան
Վ.Մամիկոնյան
Տ.Սաֆարյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա.Քոսակյան
Սերժ Մկրտչյան

1. «ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի շրջանակներում հրավեր պարզաբանման մասին

Հինք ընդունելով 2018 թվականի մայիսի 24-ին հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցումը և ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 14-րդ կետի 3-րդ ենթակետով հանձնաժողովը որոշեց՝

- ներկայացնել հրավերի պարզաբանման մասին հայտարարությունը(կցվում է) և հրապարակել տեղեկագրում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի անունները և ստորագրությունները

Հանձնաժողովի նախագահ՝



Ս.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Ա.Աղայան



Վ.Մամիկոնյան



Տ.Սաֆարյան



Ա.Քոսակյան



Ս.Մկրտչյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2018 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար հակահորդեհային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2018 թվականի մայիսի 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2018 թվականի մայիսի 25-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1՝ Խնդրում ենք նշել 3-րդ չափաբաժնի հրշեջ մոդուլի փականի բացման աստիճանի պետք է լինի ոչ թե 60° այլ ոչ պակաս 60°, ոչ ավել 70°, որը ընդունելի միջազգային չափորոշիչ է:

Պարզաբանում N 1՝ 3-րդ չափաբաժնով սահմանված հրշեջ մոդուլի փականի բացման աստիճանի ոչ պակաս 60° և ոչ ավել 70° տիրույթը ընդունելի է :

Հարցադրում N 2 Խնդրում ենք հստակեցնել 6-րդ չափաբաժնի Ձեր կողմից պահանջվող հրշեջ փողակի տեսակը:

Պարզաբանում N 2՝ 6-րդ չափաբաժնով սահմանված հրշեջ փողակի տեսակը՝ PC-50 հրշեջ փողակ կամ համարժեք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սերժ Մկրտչյան -ին:

Հեռախոս՝ 060-621-000(249):

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu22@gmail.com:

ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը՝

ընթացակարգի ծածկագիրը

Հանձնաժողովի նախագահ՝



Ս.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Ա.Աղայան



Վ.Մամիկոնյան



Տ.Սաֆարյան



Ա.Քոսակյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ս.Մկրտչյան