

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին

Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊԶԲ-85/21 / ААЕК-ГНAPDzB-85/21
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемого товара	Զտիչներ / Фильтры
Նիստի անցկացման վայրը Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	14.05.2021թ. ժամը 12:00 / 14.05.2021г., 12:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	ԳԲ պետ Լ.Միրիջանյան / НОЗ А.Мириджаниян
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	ՔԱ պետ Լ.Խաչատրյան (գնահատող անդամ)/ НХЦ А.Хачатрян (оценивающий член)
	ՈԱԲ պետի տեղակալ Է.Ավանեսով (գնահատող անդամ)/ ЗН ОРБ Э.Аванесов (оценивающий член)
	ԿՎԱ ավագ վարպետ Վ.Թոխյան (գնահատող անդամ)/ Старший мастер ЦЦР В.Тохян (оценивающий член)
	ԳԲ 2-րդ կարգի մասնագետ Վ.Մանուկյան (բացող անդամ) / Специалист 2-ой категории ОЗ В.Манукян (открывающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ/ Другая информация	ԳԲ առաջատար մասնագետ Վ. Պետրոսյանը նիստին ներկա չէ / Ведущий специалист ОЗ В.Петросян не присутствует на заседании


3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения


Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	Ա.թ մայիսի 12-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որով մասնակիցը խնդրում է պարզաբանել՝ թիվ 8-10 չափաբաժիններում հրավերով պահանջվող չափերը չեն համապատասխանում նշված ԳՕՍՄ 12026-76-ին, ինչպես նաև նշված զտիչների տեխնիկական բնութագրերում նշված չէ թվարկվածներից, որ ապրանքանիշն ու տեսակն է պահանջվում, 1. ՓՕԲ - շափ արագ զտիչ, ՓԵ - արագ զտիչ, ՓՇ - միջին զտիչ, ՓՄ - դանդաղ զտիչ, Փ - միջին զտիչ (ընդհանուր լաբորատոր աշխատանքների համար): 2. I - քանակական վերլուծությունների համար, մոխրի զանգվածային մասնաբաժիններով մինչև 0,01 տոկոս; II - քանակական վերլուծությունների համար, մոխրի զանգվածային մասնաբաժիններով մինչև 0,03 տոկոս; III - որակական վերլուծությունների համար: թիվ 11 չափաբաժինում թվարկվածներից նշված չէ անհրաժեշտ նվազագույն պարամետր - զգման դասը: G1-G4 (E1-E4) - կոպիտ մաքրում - ֆիլտրում է մասնիկները 10 մկմ-ից, M5-M6 (E5-E6) - միջին մաքրում - մասնիկներ արժեքը 0,4-0,8 մկմ, F7-F9 (E7-E9) - բարակ մաքրում - մասնիկներ արժեքի 0.1-0.3 մկմ, HEPA H10-H14 (E10-E14) - բարձր արդյունավետ մաքրում -մասնիկներ մինչև 0,025-0,1 մկմ չափսերի, (ULPA) U15-U17 (E15-E17) - բացարձակ մաքրում - մասնիկներ 0,0001-0,0025 մկմ


	12-ого мая текущего года участником было получено запрос, в которых участник просит дать разъяснения: в лотах № 8-10 требуемые по приглашению размеры не соответствуют указанному ГОСТ 12026-76, а также в технических характеристиках указанных фильтров из перечисленного не указано какая марка и тип являются обязательны: 1. ФОБ - очень быстрой фильтрации; ФБ - быстрой фильтрации; ФС - средней фильтрации; ФМ - медленной фильтрации; Ф - средней фильтрации (для общелабораторных работ). 2. I - для количественных анализов с массовой долей золы до 0,01 процент; II - для количественных анализов с массовой долей золы до 0,03 процент; III - для качественных анализов. в лоте № 11 из перечисленных в не указан необходимый минимальный параметр-класс фильтрации: G1-G4 (E1-E4) - Грубая очистка - фильтрует частицы размером от 10 мкм M5-M6 (E5-E6) - Средняя очистка - Частицы величиной 0,4-0,8 мкм F7-F9 (E7-E9) - Тонкая очистка - Частицы величиной 0,1-0,3 мкм HEPA H10-H14 (E10-E14) - Высокоэффективная очистка - Частицы с габаритами до 0,025-0,1 мкм (ULPA)U15-U17 (E15-E17) - Абсолютная очистка - Частицы 0,0001-0,0025 мкм.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	Արգիտները նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից սրացված գրությունը րովանդակությունը. Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը, ինչպես նաև պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից մայիսի 14-ին տրված գրությունը՝ արձանագրեց, որ գնման հայտի տեխնիկական բնութագրերում առկա են որոշակի թերություններ: Հաշվի առնելով վերոգրյալը գնահատող հանձնաժողովը առաջարկեց՝ գնման ընթացակարգը ամբողջությամբ չեղյալ հայտարարել համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի: Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО «ААЭК». Членам комиссии была представлена запрос, полученная от участника. Оценочная комиссия в ответ на требование участника еще раз пересмотрела тексты заявления о процедуре закупки и приглашения, а также записку руководителя ответственного подразделения от 14 мая констатировала, что в технических характеристиках заявки на закупку имеются определенные недостатки. Учитывая вышеизложенное, оценочная комиссия предложила полностью отменить процедуру закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 37 Закона РА «О закупках» Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0


Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь


 Ա. Միրիջանյան / А. Мириджанян

 Ա. Խաչատրյան / А. Хачатрян

 Է. Ավանեսով / Э. Аванесов

 Վ. Թոխյան / В. Тохян

 Վ. Մանուկյան / В. Манукян

 Մ. Մանավջյան / М. Манавджян