

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-4-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար տնտեսական, գրենական, կենցաղային ապրանքների և շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-4-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի հուլիսի 8-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2021 թվականի հուլիսի 9-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1: Չափաբաժին 28, Արդյոք ի նկատի ունեք կախովի առաստաղի մեջ տեղադրվող, լույսի մետաղական կորպուս:

Պարզաբանում N 1: Այո, կախովի առաստաղի մեջ տեղադրվող մետաղական կորպուս, նախատեսված մեկ հատ E27 կոթառանոց լամպի համար, կորպուսի դրսի տրամագիծը՝ 13սմ, կորպուսի ներսի տրամագիծը՝ 8սմ:

Հարցադրում N 2: Խնդրում եմ պարզաբանել (Օդորակիչ 1) մուլտիսպլիտ համակարգի 5 ներքին բլոկների տեսակը (պատի, կանալային, կասետային...) և յուրաքանչյուրի հզորությունը:

Պարզաբանում N 2: Մուլտիսպլիտ համակարգը ներառում է 5 հատ պատին ամրացվող ներքին բլոկ: Ելնելով համակարգի ընդհանուր հզորությունից՝ ոչ պակաս քան 14 ԿՎտ /նշված է տեխնիկական բնութագրում/, յուրաքանչյուր բլոկի հզորությունը ոչ պակաս քան 2,0-2,5 ԿՎտ:

Հարցադրում N 3: Օդասառեցուցիչ կանալային. խնդրում եմ պարզաբանել ի՞նչ արտաքին բլոկի (կոնդենսատորային բլոկ) հետ պետք է այն աշխատի (կոնդենսատորային բլոկը առկա է, թե ոչ):

Պարզաբանում N 3: Կանալային օդասառեցուցիչն աշխատում է որպես ոչ պակաս քան 23,4 ԿՎտ հզորությամբ ջերմափոխանակիչ /теплообменник/: Արտաքին կոնդենսատորային բլոկը՝ Midea MVI-260WV2RN1 մոդելի, առկա է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տատյանա Միրզոյանին:

Հեռախոս՝ 091 83 72 15

Էլ. փոստ՝ procurement.ysmu2@gmail.com

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Ս.Բադալյան

Անդամներ՝



Գ.Հովհաննիսյան



Ա.Արշակյան



Վ.Արշակյան



Տ.Սաֆարյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 9-го июля 2021 года
и публикуется
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «GHAPDzB-2021/11-4-EPBH»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «GHAPDzB-2021/11-4-EPBH», организованной с целью приобретения хозяйственных товаров, канцелярских товаров, бытовой техники и стройматериалов для нужд фонда "Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Герац", ниже представляет запросы, полученные 8-го июля 2021 года, и предоставленные 9-го июля 2021 года по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос N 1: Лот 28, Имеете ли вы в виду металлический корпус лампы, вставляемый в подвесной потолок?

Разъяснение N 1: Да, металлический корпус, устанавливаемый в подвесном потолке, который предназначен для одной патронной лампы E27, наружный диаметр корпуса-13см, внутренний диаметр корпуса-8см.

Вопрос N 2: Просим прояснить (кондиционер 1) типы 5 внутренних блоков мультисплит-системы (настенный, канальный, кассетный...) и мощность каждого.

Разъяснение N 2: Система мультисплит включает в себя 5 внутренних блоков, которые прикрепляются к стене. Исходя из общей мощности системы, не менее 14 кВт (указана в технической характеристике), мощность каждого блока не менее 2,0-2,5 кВт.

Вопрос N 3: Канальный воздухоохладитель – просим пояснить с каким внешним блоком (конденсаторный блок) он должен работать (имеется конденсаторный блок или нет).

Разъяснение N 3: Канальный воздухоохладитель работает в качестве теплообменника мощностью не менее 23,4 кВт. Внешний конденсаторный блок модели Midea MVI-260WV2RN1, имеется.

Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться к секретарю Татьяне Мирзоян.

Телефон: 091 83 72 15

Эл. почта: procurement.ysmu2@gmail.com

Комиссия

Председатель



С.Бароян

Члены




Г.Оганисян



А.Аршакян



В.Аршакян



Т.Сафарян