

## Պ Ա Ր Ձ Ա Բ Ա Ն Ո Ւ Մ

Ի պատասխան N° LGDR/NCB/PG-2024/1 «Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում /բաղկացած 2 լոտից/» մրցույթի վերաբերյալ 12/08/2024թ. Armeps համակարգով 12/08/2024թ. էլ. փոստով ստացված հարցմանը ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումը.

### Հարց N 1`

Մատակարարման ժամկետ /90 օր, 60 օր/ մինչև ապրանքները տվյալ հասցե հասնելը, թե՞ ներառյալ կայանի կառուցումը

### Պատասխան N 1`

90 օրը և 60 օրը վերաբերվում է համապատասխանաբար 150 կՎտ և 100 կՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանների հանձմանը` կառուցված և փորձարկված:

### Հարց N 2`

Ապրանքները կարո՞ղ ենք ներմուծել պատվիրատուի անունով

### Պատասխան N 2`

Ապրանքները ներմուծվում են պատվիրատուի անունով:

### Հարց N 3`

EXW, CIP-առաքման պայմանները ՀՀ-ի համար են, թե՞ ներմուծման

### Պատասխան N 3`

Խնդրում ենք առաջնորդվել համաձայն մրցութային հրավերի Բաժին II - Մրցույթի Տվյալների Աղյուսակ (USU) ՑՀ 14.7-րդ կետի, միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ֆոտովոլտային կայանների մատակարարման և տեղադրման վերջնակետ են համարվում

Լոտ 1` ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայրը,

Լոտ 2` ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայրը:

#### Հարց N 4`

Եթե ապրանքները չենք ներմուծում, ի՞նչ պիտի լինի առաքման պայմանը

#### Պատասխան N 4`

Ֆոտովոլտային կայանների մատակարարման և տեղադրման վերջնակետ են համարվում

Լոտ 1` ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայրը,

Լոտ 2` ՀՀ, Թալին համայնք, Արագածավան բնակավայրը:

#### Հարց N 5`

Հայտի նամակ-Մեքենաների և սարքավորումների գնում համայնքների համար-ի՞նչ սարքավորումների մասին է խոսքը

#### Պատասխան N 5`

Հայտի նամակի «դ) Համապատասխանություն» բաժնի [ներմուծեք Ապրանքների և հարակից ծառայությունների համառոտ նկարագրությունը] հատվածում լրացվում է մատակարարվող ապրանքների անվանումները:

#### Հարց N6`

Ցանկապատ-շին.թույլտվություն կա՞

#### Պատասխան N 6`

Քանի որ ցանկապատ է, այլ ոչ քարե շինություն, ապա շին.թույլտվություն հարկավոր չէ:

#### Հարց N 7`

Հարգելի Պատվիրատու, տվյալ մրցույթի շրջանակներում ձեր կողմից նշվում է պահանջ լոտ 1-ի դեպքում տարեկան 240 461 կվտ.ժ, իսկ լոտ 2-ի դեպքում` 159

944կվտ.ժ արտադրողականություն: ՀՀ-ի տարածքում նման արտադրողականություն ստանալը ռեալ չէ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում՝ ինչով է պայմանավորված նման պահանջը, հղում տալ որևէ կոնկրետ հաշվարկի, որը կհիմնավորի նման արտադրողականության հնարավորությունը, եթե այն պարտադիր պայման է:

Պատասխան N 7՝

Հաշվարկները իրականացվել են Pvsyst և HelioScope ծրագրային փաթեթների օգնությամբ, միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ մրցութային պահանջները սահմանվում են համաձայն ԱՄՆ ՄԶԳ Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի վարկային համաձայնագրի և Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների:

Հարգանքով,

Ռոզա Դանիելյան

№ LGDR/NCB/PG-2024/1 մրցույթի քարտուղար

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

14.08.2024թ.