

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5**

Աշտարակի համայնքապետարան-ի կարիքների համար Աշտարակ համայնքի Արագածոտն, Ղազարավան և Ագարակ բնակավայրերում, ֆուտբոլի խաղադաշտերի կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների և Աշտարակ համայնքի Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծի փողոցի բազմաբնակարան շենքերի բակերում և Արուճ, Կոշ, Նոր Ամանոս և Նոր Եղեսիա բնակավայրերում խաղահրապարակների կառուցման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՐՄ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է **N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5** ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.08.2024թ. <https://www.armeps.am/> համակարգի միջոցով ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20.08.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը.

Հարցադրում N 1.

Պարզաբանել՝

Ծավալաթերթ-նախահաշվում նշված է՝վազքուղու ռետինե հատակներով անկար,պոլիուրետանային հիմքով համադրված,էլաստիկ սպորտային ծածկույթ $h=1.0$ մմ,այնինչ պետք է լինի $h=10.0$ մմ կամ 1.0 սմ::

Պարզաբանում N 1 Նախահաշիվ- ծավալաթերթում տեղի է ունեցել վրիպակ բոլոր տողերում առկա - վազքուղու ռետինե հատակներով անկար,պոլիուրետանային հիմքով համադրված,էլաստիկ սպորտային ծածկույթ $h=1.0$ մմ, պետք է դիտարկել որպես - վազքուղու ռետինե հատակներով անկար,պոլիուրետանային հիմքով համադրված,էլաստիկ սպորտային ծածկույթ $h=15$ մմ:

Ինչպես նաև Ծավալաթերթ-նախահաշվում տրված

Ֆուտբոլի և բասկետբոլի բացօթյա մարզադաշտ - տրված արհեստական փաթեթային խտածածկ,ներառյալ նշագծման հատվածները $h=50$ մմ /ըստ իրականացման տեխնոլոգիայի՝ խտածածկ և նշագծման հատված երկու բաղադրիչ 1քմ 0,45կգ սոսինձ, կվարցավազ 30մմ, աղացած ռետին 10մմ/

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել **N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հրայր Հակոբյանին:

Հեռախոս 0232 31026 /114/

Էլ.փոստ ashtarakgnumner@gmail.com

Պատվիրատու ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան