

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Протокол заседания оценочной комиссии

<p><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին/ Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания</b></p>		
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»	
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-75/24 / НАЕК-ЕААРDzB-75/24	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Կախիոյր փակիչ սիլֆոնային / Клапан запорный сильфонный	
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1	
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	30.04.2024 թ./շ., 13:15	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения	
<p><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании</b></p>		
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Արսենյան / А. Арсенян	ՌԱ պետ / РПЦ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян	ՌԱ պետի տեղակալ / ЗН РЦ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳԲ առաջատար մասնագետ / ВС. ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян	ԳԲԲ առաջին կարգի մասնագետ /специалист 1- ый кат.ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ, Նիստը նախագահում է Ա. Արսենյանը: / Председатель комиссии А. Казарян на заседании не присутствует, заседание ведет А. Арсенян.	
<p><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b></p>		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024թ. գնումների պլանի 2.33.4 կետերը п. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» п. 2.33.4 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2024г.	
<p><b>4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения</b></p>		
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p><b>Հարց 1/ Вопрос 1</b> Խնդրում եմ տալ պարզաբանում Ձեր կողմից տրված տեխնիկական բնութագրում նշված է՝ / հաշվարկային ջերմաստիճանը- 3000С, աշխատանքային ճնշումը - 47 կգո/սմ2, աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С, / Հարց: արդյոք հաշվարկային ջերմաստիճանը- 3000С(երեք հազար աստիճան)-ն է իսկ աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С-( երկու հազար վեց հարյուր աստիճան ) - թե դա սխալմունք է? Խնդրում ենք տրամադրել ապրանքի տեղակայման վայրը (место установки клапана) և ապրանքի անհատական համարը( Коды ККС.). Դա արտադրող գործարանի պահանջն է: В предоставленном вами техническом характеристике дайте пояснения: / расчетная температура - 3000С, рабочее давление - 47 кг/см2, рабочая температура - 2600С, / Вопрос. Расчетная температура - 3000С (три тысячи градусов) и рабочая температура - 2600С - (две тысячи шестьсот градусов) - или это ошибка? Укажите местонахождение товара (место установки клапана) и индивидуальный номер товара (Коды ККС.). Это требование завода-производителя.</p>	
	<p><b>Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1</b> Տեխնիկական բնութագրի Word տարբերակում ֆոնտի փոփոխության խնդրի պարզաբանվող տեղի է ունեցել վրիպակ, գրված է՝ հաշվարկային ջերմաստիճան-3000С, բայց պետք է լինի հաշվարկային ջերմաստիճան-300° С (երեք հարյուր), աշխատանքային ջերմաստիճանը- 2600С, բայց պետք է լինի աշխատանքային ջերմաստիճանը-260° С (երկու հարյուր): Հրավերին կից տեխնիկական բնութագրում տեղադրման վայրը նշված է «П», ինչը նշանակում է «սպասարկվող տարածքում» (в обслуживаемом помещении): Կախիոյրների հարուկ կողավորումը ՀԱԷԿ-ում (специальная кодировка на ААЭС) հետևյալն է՝ 2У5-2/1оп, 2У5-2/2оп, 2У5-2/3оп, 2У5-2/4оп, 2У5-2/5оп, 2У5-2/6оп.: В вордовской версии технического характеристики была ошибка из-за проблемы смены шрифта, написано: расчетная температура- 3000С, а должна быть расчетная температура - 300°С (триста), рабочая температура - 2600С, но должна быть рабочая температура - 260° С (двести). В техническом характеристике, прилагаемой к приглашению, место установки указано «П», что означает «в обслуживаемом оборудовании». Специальная кодировка клапанов на ААЭС: 2У5-2/1оп, 2У5-2/2оп, 2У5-2/3оп, 2У5-2/4оп, 2У5-2/5оп, 2У5-2/6оп.</p>	
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>		

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝


Члены комиссии


Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

 Ա. Արսենյան / А. Арсенян

 Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян

 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

 Հ. Գրիգորյան / А. Григорян