ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ :2000

Ե. ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ 1 ՓԿՂ.

Ե. ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ

Ե. ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ 2 ՓԿՂ.

Նախագծվող փողոցային լուս. գիծ
Օդային գիծ 0.23 kV
СИП-2 1 x 16 +1 x 25 մմ² ΣL=278մ

P=0,45 kW
n=9
I =2,1 A
ΔU = 1,0%

Նախագծվող փողոցային լուս. գիծ
Օդային գիծ 0.23 kV
СИП-2 1 x 16 +1 x 25 մմ² ΣL=390մ

P=0,65 kW
n=13
I =3,0 A
ΔU = 1,9%

Նախագծվող փողոցային լուս. գիծ
Օդային գիծ 0.4 kV
СИП-2 3 x 16 +1 x 25 մմ² ΣL=1082մ

P=1,75 kW
n=35
I =2,8 A
ΔU = 2,5%

Նախագծվող փողոցային լուս. գիծ
Օդային գիծ 0.23 kV
СИП-2 1 x 16 +1 x 25 մմ² ΣL=85մ

P=0,15 kW
n=3
I =0,7 A
ΔU = 0,1%

ՏԵ 1 կվ1

կվ4 կվ5

Պայմանական նշաններ

Թ.1-Թ.N — Նոր տեղադրվող փողոցի լուսավորության հենասյուն 50ՎՏ LED լուսատուով

Թ.0 — Գոյություն ունեցող փողոցի լուսավորության հենասյուն

Թ`.0 — Գոյություն ունեցող հենասյուն (եռաֆազ)

ՏԼՕՐԵՆ	Վ. ՎԵՔԻԼՅԱՆ		ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՁԱԿԱՆ, ԱԼԱՓԱՐՍ, ԲՋՆԻ, ԿԱՐԵՆԻՍ ԳՅՈՒՂԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
Ն Գ Ի	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		ԱՐՁԱԿԱՆ Ե.ՉԱՐԵՆՑԻ ՓՈՂՈՑ,Ե.ՉԱՐԵՆՑԻ 1-ԻՆ,2-ՐԴ ՓԿՂ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա Ն	ԷԼ - 18	24
			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՂ		