
ՆԿ 6+00
ՕՀ
ՆԿ 7+00
ԹՓ-1
ՆԿ 9+00
ՕՀ-1
ՆԿ 9+56
ԴՀ-1
ՆԿ 10+03
Հողի մակերևույթի և հարթեցման նիշեր
Նախագծվող խողովակի հատակի նիշեր

Մ հոր 1:1000
ուղղ 1:100

Բնահողի խումբը

Շերտ N2 - 25% - 6^{գ} - IV կարգ
Շերտ N3 - 55% - 6^{ե} - VI կարգ
Շերտ N4 - 20% - 20^{ա} - VII կարգ

Հողի մակերևույթի նիշերը	Նիշերը: Խողովակի տակի	Նիշերը: Խրամուղու տակի	Նիշերը: Հարթեցման	Փորվածքի խորությունը
1610.66	9.76	9.66	10.66	1.00
1603.83	02.93	02.83	03.83	1.00
1599.94	1599.04	1598.94	99.94	1.00
1597.30	96.45	96.35	97.30	0.95
1590.86	89.96	89.86	90.86	1.00
1586.02	85.12	85.02	86.02	1.00
1580.00	79.10	79.00	80.00	1.00
1576.09	75.02	74.92	76.09	1.17
1573.73	72.83	72.73	73.73	1.00
1565.67	64.77	64.67	65.67	1.00
1557.97	57.07	56.97	57.97	1.00
1550.94	50.04	49.94	50.94	1.00
1544.65	43.75	43.65	44.65	1.00
1540.40	39.50	39.40	40.40	1.00
1534.05	33.15	33.05	34.05	1.00
1530.46	29.56	29.46	30.46	1.00
1524.25	23.38	23.28	24.25	0.97
1511.93	11.03	10.93	11.93	1.00
1504.14	3.24	3.14	04.14	1.00
1502.70	3.237		02.70	
1501.74	3.235		01.74	
1504.14	3.24	3.14	04.14	1.00
1512.04	11.14	11.04	12.04	1.00
1514.34	13.44	13.34	14.34	1.00
1518.97	18.07	17.97	18.97	1.00
1520.00	19.10	19.00	20.00	1.00
1518.57	17.67	17.57	18.57	1.00
1516.99	16.06	15.96	16.99	1.03
1515.35	14.45	14.35	15.35	1.00
1515.10	14.20	14.10	15.10	1.00
1518.76	17.86	17.76	18.76	1.00
1520.56	19.66	19.56	20.56	1.00
1521.40	20.57	20.47	21.40	0.93
1522.37	21.47	21.37	22.37	1.00
1523.55	22.65	22.55	23.55	1.00
1525.03	24.07	23.97	25.03	1.06
1525.25	24.35	24.25	25.25	1.00

Տեղամասի թեքությունը	Երկարությունը
0.341	20
0.335	12
0.324	28
0.285	17
0.262	23
0.313	20
0.403	20
0.385	20
0.37	19
0.30	21
0.283	15
0.254	25
0.36	10
0.618	30
0.52	15
0.001	5
0.001	2
0.88	9
0.209	11
0.231	20
0.064	16
0.06	24
0.161	20
0.08	3
0.215	17
0.09	20
0.045	40
0.059	20
0.071	24

Հիդրավլիկական էլեմենտները

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.1 լ/վ,
d=20x1.8մմ, V=0.32մ/վ, 1000i=18.76մ/կմ, L=1150.0մ

Պոլիէթիլենային խողովակ ԳՕՍ 18599-2001, Q=0.1լ/վ,
d=20x1.8մմ, V=0.32մ/վ, 1000i=18.76մ/կմ, L=1150.0մ

Հեռավորությունը: 20, 12, 8, 20, 17, 23, 13, 7, 20, 20, 19, 21, 15, 25, 10, 10, 20, 15, 3, 2, 2, 7, 11, 20, 16, 24, 10, 10, 3, 17, 20, 20, 20, 20, 20, 4

Նշակետերը: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11+24

Կիլոմետրերը: 1

Ծրագրի պլանը



Խրամուղու տիպային կտրվածք
ՆԿ 6+00 - ՆԿ 11+24
Մ 1:50



Ետլիցք

Ետլիցք ընտրովի փափուկ բնահողից

Պոլիէթիլենային խողովակ d=20x1.8մմ, P=1.0ՄՊա

Նախապատրաստական շերտ ավազից δ=10սմ

Ինժեներա-երկրաբանական պայմաններ

Շերտ N1	Լիցքային գրունտ
Շերտ N2	Խճային գրունտ բեկորներով կավավազային լցոնումով
Շերտ N3	Բեկորային գրունտ խճով կավավազային լցոնումով
Շերտ N4	Բեկորային բազալտ

Ծանոթություն

1. Երկայնական կտրվածքում ներկայացված խողովակաների երկարություններում հաշվի են առնված տեղանքի վրա երկարացման մեծությունները,
2. Սույն գծագիրը նայել N 3, 5, 8, 9, 10 գծագրերի հետ համատեղ:

ՋԻՆՋ
Ինժեներական խորհրդատվություն

Պատվիրատու - Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ	Պայմանագիր - № CARMAC2-CP-CS-18-04(Design)	
ՀՀ 7 մարզերի 26 համայնքի/համայնքի բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության իրականացում		

Ն. Գ. Ճ.	Վ. Կոբեյյան	
Նախագծ.	Գ. Խաչատրյան	
Ստուգեց	Վ. Կոբեյյան	

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ք. Գորիս բնակավայրի 1650հա արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում

N1 խմոցին մոտեցնող ջրատարի երկայնական կտրվածք ՆԿ 6+00 - ՆԿ 11+24	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Ա. Ն.	6	19