

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2024 թվականի մայիսի 20-ի նիստի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/3**

Աշտարակի համայնքապետարան-ի կարիքների համար Աշտարակ համայնքի Ավան, Լեռնարոտ, Վերին Սասունիկ, Կոշ, Ուջան, Տեղեր և Բյուրական բնակավայրերի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՀՐՄ ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 19.05.2024թ. <https://www.armeps.am/> համակարգի միջոցով ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 20.05.2024թ. տրամադրված պարզաբանումը:

Հարցադրում N 1.

Պարզաբանել՝ Սույն բաց մրցույթի նախահաշվում աշխատանքները կատարելու համար նշված են հետևյալ խողովակները՝

- Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x11.9մմ P=10ՄՊա SDR17, հիդրավլիկ փորձարկմամբ,
- Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x14.7մմ P=10ՄՊա SDR13.6, հիդրավլիկ փորձարկմամբ:

Սակայն այս ձևակերպումից պարզ չէ, թե ինչ խողովակներ են պահանջվում աշխատանքների կատարման համար: Կարծում եմ առկա է վրիպակ, քանի որ հաշվի առնելով երկրորդ խողովակի հաստությունը այն պետք է լիներ 12,5 ՄՊա:

Պարզաբանում N 1 Նախահաշիվ- ծավալաթերթում տեղի է ունեցել վրիպակ բոլոր տողերում առկա - Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x14.7մմ P=10ՄՊա SDR13.6, հիդրավլիկ փորձարկմամբ, պետք է դիտարկել որպես - Պոլիէթիլեն խողովակ ՊԷ100 d=200x14.7մմ P=12.5 ՄՊա SDR13.6:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել N ՀՀԱՄԱՇՏ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հրայր Հակոբյան :

Հեռախոս 0232 31026 /114/

Էլ.փոստ ashtaraknumner@gmail.com

Պատվիրատու ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքապետարան