

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-20/24 / НАЕК-ВМТsDzB-20/24
Մատուցվող ծառայության անվանումը / Название предоставляемой услуги	Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի փորքիների ավտոմատ կարգավորում և պաշտպանության համակարգի արդիականացում Модернизация системы автоматического регулирования и защиты турбин энергоблока №2 Армянской АЭС
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք /ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	18.11.2024թ. ժամը 15:00 / 18.11.2024г., 15:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ՏՍ պետր Ա.Ջեյնալյան / Начальник ТЦ А.Зейналян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ՏՍ ավագ վարպետ Ս.Գալստյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ТЦ С.Галстян (оценивающий член)
	ՋԱՉԱ ավագ վարպետ Ա.Վարապետյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЦТАИ А.Карапетян (оценивающий член)
	ԱՏԲ տնօրեն ճարտարագետ Խ.Խաչատրյան (գնահատող անդամ) / Ведущий инженер ПТО Х.Хачатрян (оценивающий член)
	ԳԲ տնօրեն մասնագետ Ա.Գրիգորյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ А.Григорян (открывающий член)
ԳԲ տնօրեն մասնագետ Գ.Մարկոսյան (բացող անդամ) / Ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян (открывающий член)	
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանվելյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ՏՍ ավագ վարպետ Ս.Գալստյանը, ՋԱՉԱ ավագ վարպետ Ա.Վարապետյանը և ԳԲ տնօրեն մասնագետ Գ.Մարկոսյանը նիստին ներկա չեն: Старший мастер ТЦ С.Галстян, старший мастер ЦТАИ А.Карапетян и ведущий специалист ОЗ Г.Маркосян не присутствовали на заседании.
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>Ս.թ նոյեմբերի 14-ին մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է՝ փախ պարզաբանում հետևյալ հարցերին՝</p> <p>14-ого ноября этого года был получен запрос, в котором участник просит дать разъяснения по следующим вопросам:</p> <p>1. Вопрос по комплекту КИП: В п.7.2.2, абз.4 указано, «ЭЧ САРЗ должна иметь собственные датчики частоты вращения, положения ГСМ и РЗ, электрической мощности генератора,...»). Также в п.7.2., абз.4 указано, что перечень датчиков уточняется на этапе разработки ТЗ. Датчики технологических параметров, необходимые для работы САРЗ, кроме тех, что описаны в п. 7.2.2 абз. 4, должны входить в объем поставки или при реализации проекта планируется использование существующих на объекте?</p> <p>2. Вопрос по дублированному каналу: В п.7.2.2, абз.4 указано, «Каналы ЭЧ САРЗ, включая датчики, должны быть развязанными и независимыми.». Каждый комплект ЭЧ САРЗ должен иметь свой комплект датчиков?</p>





	<p>3. Вопрос по системе электропитания: В соответствии с п.7.7 абз. 2 предусмотрено электропитание от общецлочного источника с резервированием от секций нормальной эксплуатации. На шкафы управления модернизированной САРЗ будет подан один резервированный источник электроснабжения или будет подано два фидера, один от общецлочного источника второй от секций нормальной эксплуатации и резервирование должно осуществляться в шкафах управления модернизированной САРЗ?"</p> <p>4. Вопрос по объему работ на объекте: Планируется ли модернизация/замена/установка следующих технических средств при выполнении работ на объекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пульт управления турбиной по месту; • удаленное рабочего места оператора; • ключи дистанционного управления • рабочая станция САРЗТ для ПМТ-440 с системой ввода/вывода для привязки к главному моделирующему компьютеру ПМТ.
<p>Տրվելու և փոփոխված փոփոխություններ, տրամադրված փարգաբանումներ / Изменения, внесенные в приглашение, предоставленные разъяснения</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից սրացված գրության բովանդակությունը: Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցմանը ի պատասխան նշեց, Внеочередное заседание созвано по поручению ЗГДОВ ЗАО «ААЭК», членам комиссии было представлено содержание письма, полученного от участника. В ответ на запрос участника оценочная комиссия отметила:</p> <p>1. Вопрос по комплекту КИП: Должны входить в объем поставки.</p> <p>2. Вопрос по дублированному каналу: Каждый комплект ЭЧ САРЗ должен иметь свой комплект датчиков.</p> <p>3. Вопрос по системе электропитания: Будет подано два фидера, один от общецлочного источника второй от секций нормальной эксплуатации.</p> <p>4. Вопрос по объему работ на объекте: Планируется модернизация указанных в вопросе п.4 технических средств.</p> <p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>

3. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

<p>Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания</p>	<p>Հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок</p>
<p>Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված / Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения</p>	<p>33-րդ օրացուցային օրը / 33-й календарный день</p>
<p>Նիստի անցկացման օրը և ժամը Час и день проведения заседания</p>	<p>25.11.2024թ. ժամը 14:00 / 25.11.2024г, 14:00ч.</p>
<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии</p>	<p>ք.Մեծամոր, «ԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецмор, ЗАО «ААЭК», административный корпус</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 Принято решение: за - 3, против - 0</p>	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

 Ա. Զեյնալյան / А. Зейналян
 Խ. Խաչատրյան / Х. Хачатрян
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян
 Մ. Մանավջյան / М. Манавджян