

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2020 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար շինանյութերի և արկղերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ. փետրվարի 25-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2020թ. փետրվարի 27-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1. Չափաբաժին 4  
Տես կից ֆայլը

Պարզաբանում N 1.  
Տես կից ֆայլը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18:

Էլեկտրոնային փոստ՝ «a.grigoryan@mil.am»:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

Տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված է նախալարված ե/բետոնե հեծան, իսկ աշխատող մասի ամրանը Ա3 դասի, որը տեխնոլոգիայես նախատեսված չէ նախալարման համար:


Խնդրում եմ պարզաբանել

ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ  
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ


ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-20-20/3 ծածկագրով ՁՈՒ կարիքների համար ձեռքբերվող բետոնե սալիկների վերաբերյալ տալիս եմ հետևյալ պարզաբանումը.

1. տեխնիկական բնութագրում նշված է նախալարված ե/բետոնե հեծան, իսկ աշխատող մասի ամրանը ԱՅ դասի, որը տեխնոլոգիապես նախատեսված չէ նախալարման համար:

ԱՅ դասի ամրանը օգտընագործվում է ինչպես կրող, այնպես էլ նախապես լարված կոնստրուկցիաներում, հետևաբար այն հնարավոր է նախալարել:

ՁՈՒ ԻՆՇԵՆԵՐԱԿԱՆ ՁՈՐՔԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՄՐԱԾԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ  
գնդապետ  Ն.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Հանդես եմ գալով կարգապահ  
Ա. Գրիգորյան շին

Մեծ խնդրով կարգով ընթացի  
բայ:  26.02.2020թ