

«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի նիստի
ПРОТОКОЛ N.2

Заседания оценочной комиссии процедуры под кодом «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101»

Նիստի անցկացման՝

-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 123 սենյակ ,
-օրը՝ 28.03.2025թ.-Ժամը՝ 11:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահող՝

Հ. Աղաբալյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Մ. Մինասյան

Ա. Հովհաննիսյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Փիլոսյան

Участвовали

А. Агабалян

Председатель комиссии:

М. Минасян

Члены комиссии:

А. Оганнисян

Секретарь комиссии:

А. Пилосян

1.«ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
27.03.2025թ. հարցադրման և 28.03.2025թ. դրա վերաբերյալ պարզաբանում
տրամադրելու մասին

1. О разъяснении относительно приглашения

/ Հ. Աղաբալյան А. Агабалян /

2.1 Հարցադրում

Հարգելի գործընկեր Հրավերում նշված է օդորակիչ առնվազն 40 քմ տարածքի համար , նշանակում է , որ մասնակիցը կարող է ներկայացնել օդորակիչ նախատեսված 40քմ տարածքի համար:Ջեռուցման և սառեցման համար նշված առնվազն 1980Վտ հզորությունը չի համապատասխանում 40 քմ տարածքում աշխատող օդորակիչների համար: Այն նախատեսված է 60-80 քմ տարածքների համար, և նպատակային չի կարող ծառայել աշխատասենյակների համար. ամռանը օդը կլինի շատ սառը, իսկ ծմռանը շատ տաք, միաժամանակ կհանգեցնի էներգիայի անօգուտ կորստի: Խնդրում եմ պարզաբանել, ինչ տարածքի համար են նախատեսված օդորակիչները, քանի որ կարծում եմ թվով 9 հատ առնվազն 60-80 մ տարածքով աշխատասենյակներ չեն կարող լինել վարչական շենքում:

Вопрос

Уважаемый партнер, в приглашении указан кондиционер на площадь не менее 40 квадратных метров , что означает , что участник может представить кондиционер на площадь не менее 40 квадратных метров.Мощность не менее 1980 Вт, указанная для отопления и охлаждения, не подходит для кондиционеров, работающих на площади 40 квадратных метров. Он рассчитан на площади 60-80 квадратных метров и не может служить по назначению для офисов: летом воздух будет очень холодным, а зимой очень теплым, что в то же время приведет к бесполезным потерям энергии. Пожалуйста, уточните, для какой зоны предназначены кондиционеры, поскольку я считаю, что в административном здании не может быть 9 офисов площадью не менее 60-80 м.

Պարզաբանում


Հարգելի՛ գործընկեր, հաշվի առնելով Ձեր դիտարկումը այն մասին, որ առնվազն 1980Վտ սառեցման և տաքացման հզորությամբ օդորակիչները նախատեսված են առնվազն 60-80 քմ տարածքի համար, տեղեկացնում ենք, որ «ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է կատարել փոփոխություն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետում:

Разяснение

Уважаемый партнер, учитывая ваше замечание о том, что кондиционеры мощностью охлаждения и обогрева не менее 1980 Вт предназначены для помещений площадью не менее 60-80 квадратных метров, сообщаем, что в приглашение на процедуру закупки под кодом «ЕՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/101» планируется внести изменения в порядке и сроки, установленные законом РА «О закупках».

Ընդունվել է որոշում՝ 3 կողմ , դեմ 0:

Принято решение: за -3, против – 0.

Հանձնաժողովի նախագահող՝		Հ. Աղաբալյան A. Агабальян
Ա ն դ ա մ ն ե ր		Մ. Մինասյան М. Минасян
		Ա. Հովհաննիսյան А. Оганнисян
		Ա. Փիլոսյան А. Пилосян
Քարտուղար՝		