

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2

/Протокол №2/

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/Заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊԴԲ-4/21 / НАЕК-ВМАРДзВ-4/21
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կարարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО) / Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	18.02.2021, 14:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրված Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян ՋԱԶԱ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ЦТАИ
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Գ. Անիսոնյան / Г. Анисонян ՇԵՆՌԲ գլխավոր մասնագետ / зл.спец. ОРППЭ
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / ВИ ОЗ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԲ առաջատար մասնագետ / вед.спец. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան /Р. Рамазян ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի նախագահ Վ. Արշակյանը նիստին ներկա չէր, ՀՀ Կառավարության 526-Ն առ 04.05.2017թ. որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն նիստը նախագահում էր Ա. Բաղդասարյանը

3. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները	Հարց / Вопрос В связи с информацией, полученной от изготовителя клапанов 931-250/300, сообщаем следующее: 1) электропривод 876-Э-0-1 в настоящее время не изготавливается (по 2 и по 4 классам безопасности); 2) модернизация клапана 931-250/300 под другой привод не представляется возможной в связи с отсутствием электроприводов с необходимыми характеристиками для применения в конструкции указанного клапана. Взамен снятой с производства модели электропривода изготовителем предлагается к поставке современный аналог указанного электропривода – электропривод встроенный 1176-Э-0 по 4 классу безопасности. Электропривод 1176-Э-0 (старое обозначение 876-Э-0-01) поставляется по ТУ 108-1016-76 (для ремонтных целей) и имеет следующие характеристики: 1) номинальный крутящий момент при ПВ=25% составляет 1000 Н·м; 2) мощность N=6 кВт; 3) электропривод изготавливается в исполнении для атомных электростанций (для АС); 4) класс безопасности 4 по НП-001-97; 5) климатическое исполнение У по ГОСТ 15150; 6) категория размещения 3 по ГОСТ 15150; 7) тип атмосферы II по ГОСТ 15150. Показатели надежности и долговечности: 1) среднее время восстановления – 2 ч.; 2) средний срок службы – 10 лет; 3) вероятность безотказной работы за 2000 часов – 0,94; 4) назначенный ресурс – 250 часов работы в повторно-кратковременном реверсивном режиме с числом включений 320 ± 20 в час и продолжительностью включения ПВ не менее 25% при нагрузке на выходном валу, равной номинальной; 5) срок сохраняемости – 2 года. Предлагаемый электропривод имеет блокировку, разрывающую электрическую цепь электродвигателя, и комплектуется механизмом МСП-1 для сигнализации крайних и промежуточных положений рабочего органа арматуры. В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть возможность применения электропривода встроенного 1176-Э-0 (4 класс безопасности) для клапана 931-250/300 либо полной замены клапана 931-250/300 на современный аналог. Просим Вас уточнить наиболее предпочтительный для Вас вариант. Պարզաբանում / Разъяснение Փականի փոխարինումը ժամանակակից համարժեք փարբերակով, ինչպես նաև 876-Э-0-1 էլեկտրական շարժարների փոխարինումը առաջարկվող համարժեք 1176-Э-0 հետ ընդունելի չէ, քանի որ 1176-Э-0 էլեկտրական շարժարները պատկանում է անվտանգության 4-րդ դասին, որը հակասում է Տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին Замена электропривода 876-Э-0-1 на предлагаемый к поставке современный аналог марки 1176-Э-0 неприемлема, так как электропривод марки 1176-Э-0 относится к 4-ому классу безопасности, что противоречит требованиям ТЗ, неприемлема также замена клапана на современный аналог.
	Տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը Основание разъяснения ՋԱՀԱ պետի ծախսողական գրություն Служебная записка НЦТАИ
	Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	<<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Председатель комиссии
Հանձնաժողովի անդամներ՝
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝
Координирующий секретарь

 Ա. Բաղդասարյան / А. Багдасарян
 Գ. Անիսոնյան / Г. Анисонян
 Ա. Ղազարյան / А. Казарян
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян