

Արձանագրություն N 1-1

ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

13.01.2021 թ.
ժամը 17:30

Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահող՝	Դ. Շատվերյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Ռ. Եղիազարյան
	Գ. Գևորգյան
	Ա. Գրիգորյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Տ. Վասիլյան
Բացակայում էր՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Ա. Միրզոյան

1. Սույն գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված հարցման և պարզաբանման մասին

(Դ. Շատվերյան)

1.1 ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման համար կազմակերպված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 12.01.2021թ. ստացվել է հարցում:

1.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը հաստատում է տրամադրվող պարզաբանման հայտարարությունը (կցվում է):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահող՝

Անդամ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Ա. Գրիգորյան

Տ. Վասիլյան

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեսքով հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2021 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15

12.01.2021թ. ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ պարզաբանումը.

Հարցադրում 1

Խնդրում եմ պարզաբանել՝

Նախահաշվում՝ վիտրաժներ բաժնում, այլումինե շրջանակով ջերմախնայող ապակեփաթեթով ապակե միջնորմների քանակում ներառված է նաև տրիպլեքս ապակիով միջնորմների ծավալները: Սակայն նախագծում առանձնացված է՝ ջերմակամուրջով և տրիպլեքս:

Պարզաբանում 1

Նախագծում՝ այլումինե շրջանակներով միջնորմները առանձնացված են հետևյալ կարգով՝

- Միջնորմներ՝ այլումինե ջերմակամուրջակով շրջանակներով, 4+14+6 ջերմախնայող ապակեփաթեթով
- Միջնորմներ՝ այլումինե ջերմակամուրջակով շրջանակներով, 4+14+6 ջերմախնայող ապակեփաթեթով ԷՄԻՍԻՈՆ ապակի
- Միջնորմնար՝ այլումինե առանց ջերմակամուրջակի շրջանակներով, 8մմ լամինացված տրիպլեքս ապակիով:

Նախահաշվում առանձնացված են միայն այլումինե շրջանակով ապակե միջնորմների բացվող և խուլ փողկերով, քանի որ ջերմակամուրջակով պրոֆիլներով և ջերմախնայող 4+14+6 ապակեփաթեթով կամ 4+14+6 ԷՄԻՍԻՈՆ ջերմախնայող ապակեփաթեթով միջնորմներն արժեքով համապատասխանում են առանց ջերմակամուրջակի պրոֆիլներով տրիպլեքս ապակիով միջնորմներին:

Հարցադրում 2

Խնդրում եմ պարզաբանել՝

Սարքեր և սարքավորումների համար հղում է արված կոնկրետ ապրաքային նշանի: Կարո՞ղ է մասնակիցը ներկայացնել համարժեքը:

Պարզաբանում 2

Այո, կարող է:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Տաթևիկ Վասիլյանին:

Հեռախոս՝ 011621821

Էլեկտրոնային փոստ՝ tender2@minurban.am կամ urbanpiu.gnumner7@gmail.com

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/15 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով