

Արձանագրություն N 2.2

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի, ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան

23.06.2020թ.  
Ժամը 14:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Դ. Շատվերյան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Ար. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Հարությունյան

Բացակայում էր՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Միրզոյան

**1. Տեղեկություններ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված հարցման և պարզաբանման մասին**

(Դ. Շատվերյան)

1.1 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի, ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 2020 թվականի հունիսի 22-ին ստացվել է հարցում:


1.2 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջները՝ գնահատող հանձնաժողովը հաստատում է տրամադրվելիք պարզաբանման հայտարարությունը (կցվում է):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0


Հանձնաժողովի

Նախագահող՝


Անդամ՝



Դ. Շատվերյան



Ռ. Եղիազարյան



Գ. Գևորգյան



Ար. Գրիգորյան

Արձանագրությունը կազմեց  
հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ն. Հարությունյան

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

**Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի**

**2020 թվականի հունիսի 23-ի թիվ 2.2 որոշմամբ և հրապարակվում է**

**“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն**

**Ընթացակարգի ծածկագիրը N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4**

22.06.2020թ. ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ պարզաբանումը.

**Հարցադրում**

ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով բաց մրցույթի աշխատանքային գծագրերում առկա է «Պտուտակային, ապակեպատ ամբարձիչ հաշմանդամ երեխաների համար 320 կգ բեռնունակությամբ FORSTOR կամ համարժեք»:

Ինդրում են հստակեցնել ամբարձիչի հորանի կողային պատերի նյութը՝ արդյոք ամբարձիչի հորանի կողային պատերը իրականացվելու են 20 սմ հաստությամբ բետոնե բլոկների ամրանավորված շարվածքով, որի դատարկությունները լցված են Բ 20 դասի ծանր բետոնով, թե՞ ամբարձիչի կրող էլեմենտները իրականացվելու են առանց հորանի՝ սեփական պողպատե կրող էլեմենտներով, որոնք ամրացվելու են հատակին և միջհարկային ծածկին:

**Պարզաբանում**

Նախագծում առկա հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար նախատեսված 320 կգ բեռնունակությամբ պտուտակային ամբարձիչի մոնտաժումը պետք է իրականացվի առանց հորանի՝ սեփական պողպատե կրող էլեմենտներով, որոնք ամրացվելու են հատակին և միջհարկային ծածկին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Նազիկ Հարությունյանին:

Հեռախոս՝ 011621821  
Էլ.փոստ՝ [tender1@minurban.am](mailto:tender1@minurban.am)

ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով