

Արձանագրություն №4
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Արմավիրի մարզ. ք. Մեծամոր
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-87/19>>
Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը	Տվիչներ
Նիստի անցկացման վայրը	ք. Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	12.06.2019թ ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	ԳՄԾ պետ Հ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի անդամներ	ԶԱՀԱ լաբորատորիայի վարիչ Ն. Առաքելով
	ԶԱՀԱ ավագ վարպետ Ռ. Ներսիսյան
	ԳԲ մասնագետ Վ. Պետրոսյան
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Ա. Ղազարյան
Քարտուղար	Ն. Հակոբյան

3. Տեղեկություններ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից որակավորումն հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման մասին

Փաստաթղթի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Փաստաթղթի առկայությունը	Գնահատվել է (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը))
Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիր	<<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<<ՈւԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	առկա է	Անբավարար (Հավելված 6.1-ում լրացված չէ հրավերով պահանջվող <<Ապրանքային նշանը>> դաշտը, տեխնիկական բնութագրերը լրացված չեն հայերեն, հրավերով պահանջվող ապրանքների անվտանգության դասը 3H է, առաջարկվող ապրանքներինը՝ 4H, բոլոր այն չափաբաժիններում, որտեղ պահանջվում է տվիչ ներդրված բլոկով, նշված չէ ներդրված բլոկի վերաբերյալ տեղեկատվություն, նշված չէ միակցիչի (разъем) տիպը, թիվ 2 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի սկավառակային փականի շրջադարձի լրիվ անկյունը 360° է, սակայն հրավերով պահանջվում է 90°, հստակ չէ առաջարկվող ապրանքի կոմպլեկտացիան, չկա տեղեկատվություն սնուցման բլոկի առկայության մասին և ՄԴ-25 դիրքի ցուցիչ նախատեսված է, թե ոչ, թիվ 3 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի հրավերի պահանջներին անհամապատասխանությունը պայմանավորված է ֆիզիկական չափերի և կիրառության անհամապատասխանությամբ, քանի որ առաջարկվող տվիչի ջրի մակարդակը չափելու համար նախատեսված զոնդը արտաքին ֆիզիկական տվյալներով կիրառելի չէ օգտագործվող բաքերի համար, թիվ 11-16 չափաբաժիններով պահանջվող ապրանքի համար պարտադիր պահանջ է 36 Վ հաստատուն լարումով աշխատելու հանգամանքը, ինչը առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում նշված չէ, հստակեցնել ինչ են նշանակում K, B3, B հապավումները, թիվ 17, 18, 19 չափաբաժիններով պահանջվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերում պահանջվել է 4ՄՊա թույլատրելի ճնշմամբ տվիչ, առաջարկվող ապրանքներինը 16 ՄՊա է, թիվ 4 և թիվ 6 չափաբաժիններով ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը նույնն են ներկայացված,

			թիվ 4 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքը հավելորդային և վակուումային ճնշման տվիչ չէ, ինչը պահանջվում էր հրավերով, ներկայացված Հավելված 6.1-ում առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը կարծես թե կազմվել են տեխնիկական վրիպակով, քանի որ թիվ 4 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է հրավերի թիվ 5 չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրին, թիվ 5-ը 6-ին և այլն...)
Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ որոշման 47-րդ կետի պահանջներով, հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով, հնարավորություն տալով <<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<ՈՒԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիումին շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :			

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող շտկված փաստաթղթերի գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ք.Սեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական մասնաշենք
Նիստի անցկացման օրը	Նիստը հրավիրել ոչ ուշ, քան 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը
Նիստի անցկացման ժամը	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ - 5, դեմ - 0 :	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Անդամներ՝

Համակարգող քարտուղար՝

Հ. Գևորգյան

Ն. Առաքելով

Ռ. Ներսիսյան

Վ. Պետրոսյան

Ա. Ղազարյան

Ն. Հակոբյան