

Արձանագրություն №4
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<<ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-88/19>>
Ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության անվանումը	Տվիչներ
Նիստի անցկացման վայրը	ք. Մեծամոր, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	11.06.2019թ ժամը 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը	1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	ԳՄԾ պետ Հ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի անդամներ	ԶԱՉԱ լաբորատորիայի վարիչ Ն. Առաքելով
	ԶԱՉԱ ավագ վարպետ Ռ. Ներսիսյան
	ԳԲ մասնագետ Վ. Պետրոսյան
	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ Ա. Ղազարյան
Քարտուղար	Ն. Հակոբյան

3. Տեղեկություններ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից որակավորումն հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման մասին

Փաստաթղթի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Փաստաթղթի առկայությունը	Գնահատվել է (բավարար/անբավարար (նշել պատճառը))
Նախկինում կնքված պայմանագրեր	<<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<<ՈւԱՄ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիում	առկա է	Անբավարար (նմանատիպ պայմանագրերը ներկայացված են ուղղահանգիստով, ինչը չի համապատասխանում հրավերի պահանջներին)
Հանձնման-ընդունման արձանագրություններ		առկա է	Անբավարար (ներկայացվել են միայն թիվ 1802000937 և թիվ 39/17 պայմանագրերի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումները, որոնք ստորագրված և կնքված չեն, իսկ թիվ 14547/53-124-01-18-09209 պայմանագրի կատարման վերաբերյալ ոչինչ ներկայացված չէ)
Հաշիվ-ապրանքագրեր		առկա չեն	Անբավարար (չեն ներկայացվել)
Ֆինանսական միջոցներ		առկա է	բավարար




Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիր	առկա է	Անբավարար (Հավելված 6.1-ում լրացված չէ հրավերով պահանջվող <<Ապրանքային նշանը>> դաշտը, Հավելված 6.1-ը անհրաժեշտ է լրացնել հայերեն, թիվ 1 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի համար սահմանված էր պահանջ <<Չափման վերին սահմանը՝ 1 (±0,5) կՊա>>, ինչը առաջարկվող ապրանքի բնութագրում նշված է 1 կՊա, հրավերով պահանջվող ապրանքի անվտանգության դասը՝ 3H է, առաջարկվող ապրանքինը՝ 4H, ներկայացված տեխնիկական բնութագրից հստակ չէ բլոկի տեղադրված լինելու հանգամանքը, քանի որ հրավերով պահանջվում էր փականների բլոկները տեղադրված ճնշման տվիչ, նշված չէ միակցիչի (разъем) տիպը, թիվ 2 չափաբաժնով առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը լիարժեք չէ, մասնավորապես նշված չէ անվտանգության դասը, իմպուլսային գծերի միացման համար նախատեսված լինելու հանգամանքը, իմպուլսային գծերի միացման տիպը, առկա է հրավերով պահանջվող ապրանքի և առաջարկվող ապրանքի չափսերի անհամապատասխանություն, մասնավորապես՝ հրավերով պահանջվող Элемер բլոկն ունի 120 մմ երկարություն, իսկ առաջարկվող Сапфир-22МПС բլոկը՝ 194 մմ: Հավելված 6.1-ի <<Անվանումը>> դաշտում անհրաժեշտ է լրացնել միայն ապրանքի անվանումը, նշված <<համաձայն կից նկարագրության>> և <<համաձայն կից գծագրերի>> արտահայտությունների փոխարեն տեխնիկական բնութագրում լրացնել անհրաժեշտ պարամետրերը: Ներկայացված ուկրաիներենով փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերով պահանջվող լեզուներից որևէ մեկով)
Առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության թիվ 526-Ն առ 04.05.2017թ որոշման 47-րդ կետի պահանջներով, հանձնաժողովը որոշեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով, հնարավորություն տալով <<Արմատ-Գրուպ>> ՍՊԸ և <<<ՈՒԱՍ>> ՆՊՊ>> ՍՊԸ կոնսորցիումին շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5 , դեմ - 0 :		

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորող շտկված փաստաթղթերի գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	ք.Սեփառ, <<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ վարչական մասնաշենք
Նիստի անցկացման օրը	Նիստը հրավիրել ոչ ուշ, քան 1-ին տեղ զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը
Նիստի անցկացման ժամը	14:00
Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ - 5 , դեմ - 0 :	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝

Համակարգող քարտուղար՝

Հ. Գևորգյան
 Ն. Առաքելով
 Ռ. Ներսիսյան
 Վ. Պետրոսյան
 Ա. Ղազարյան
 Ն. Հակոբյան