

Արձանագրություն N2

ԵՊՀ-ԻՄ-ԳՀԱՊԶԲ-24/4 ծածկագրով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետով՝ գնանշման հարցմամբ Ջեռուցման կաթսայի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Իջևան

03.05.2024թ

ժ. 10:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝  
Նախագահ՝ Ա. Մարգարյան  
Անդամներ՝ Ա. Հակոբյան, Մ. Աթոյան, Հ. Դավթյան, Վ. Սարգսյան  
Քարտուղար՝ Ա. Պողոսյան

Գնային առաջարկների բացման մասին

(Ա. Մարգարյան)



1. Ընդունելի գիտություն որ

1.1. ԵՊՀ-ԻՄ-ԳՀԱՊԶԲ-24/4 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով նախատեսված կարգով և սահմանված ժամկետում [www.armeps.am](http://www.armeps.am) էլեկտրոնային կայքի միջոցով հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

N	Կազմակերպության անվանումը	Էլ. հասցեն	Հեռախոսահամար	Հասցե
1.	«ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ» ՍՊԸ	b2gllc.am@gmail.com	077035055	Արմավիրի մարզ, ք. Վաղարշապատ, Մաշտոցի 672., 19 բն.
2.	«ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» ՍՊԸ	marievgev@mail.ru	093819697	ք. Երևան Վարդանանց 26/1
3.	«Հարություն և Արգիշտի » ՍՊԸ	alekterm@mail.ru	094605560	ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Աղայան 74/4

1.2. Հայտերը ընդունվել են և սահմանված կարգով՝ բացվել բացող անդամների կողմից, համարվել են հետագա գնահատման համար ընդունելի և ներկայացվել գնահատման հաջորդ փուլ:

Բացող անդամներ

  
Ա. Հակոբյան  
  
Հ. Դավթյան

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը

2.1. «Հարություն և Արգիշտի » ՍՊԸ ներկայացրած հայտում գնահատման արդյունքում արձանագրվել է անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ չի ներկայացվել հավելված 1.1 (առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը): Հիմք ընդունելով հրավերի 8.9 կետը մեկ աշխատանքային օրով նիստը կասեցվել է: Մասնակիցը սահմանված ժամկետում շտկել է անհամապատասխանությունը:

2.2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը կազմված են հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան, առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակիցների գնային առաջարկները

Զ/Մ	Կազմակերպության անվանումը	Ապրանքի անվանումը	Գինը առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ *	Գինը ԱԱՀ-ով	Գնման գինը
			/դրամ/	/դրամ/	/դրամ/	/դրամ/
1	2	3	4	5	6=4+5	
		կենտրոնացված ջեռուցման կաթսա				4400000
	«ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ» ՍՊԸ		3613300	722660	4335960	
	«ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» ՍՊԸ		3100000	620000	3720000	
	«Հարություն և Արգիշտի» ՍՊԸ		2750000	550000	3300000	

Մասնակցի գնային առաջարկի հաշվարկման ճշտությունը/ հայտով ներկայացված գնային առաջարկների թվերով և տառերով արտահայտված տվյալների համապատասխանությունը/ ինչպես նաև հաշվարկման թվաբանական ճշտությունը համապատասխանում է /ճիշտ է/:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Կազմակերպության անվանումը	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մոդելը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագրերը
«ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ» ՍՊԸ	կենտրոնական ջեռուցման կաթսա	կենտրոնական ջեռուցման կաթսա	Radiant	Radiant	Մեկ կոնտուրային գազային ջեռուցման կաթսա 48-50կվ հզորությամբ: Ջեռուցման կաթսայի այրման խցիկի տեսակը՝ փակ , Ջերմային էներգիայի առավելագույն սպառումը- 51 կվ, Նվազագույն օգտակար ջերմային հզորությունը -5կվ: Բնական (սեղմված) գազի սպառումը 5,7 (4) խմ/ժ (կգ/ժ), Առավելագույն կատարողականություն - 75/60o C ռեժիմում 97,2%; 50/30o C ռեժիմում 105% Կատարողականությունը 30% հզորության ժամանակ- 107,6%, Կոնտուրում ջերմաստիճանի կարգավորման դիապազոնը 25o-90o C, Ջեռացման մարդկոցում տաք ջրի կատարողականությունը Δt = 25o C 1,9/վ, Ծխատարի տրամագիծը (80-125)/80, Հոսանքի հզորությունը /լարումը- 18/230 վտ/վ Չափերը (բ/լ/ս)-(950x600x525)մմ

					Քաշը մինչև 63 կգ, Իր համապատասխան ծխատարը հետը
«ՄԱՐԻ ԵՎ ԳԵՎ» ՍՊԸ	THIME POWER 50K	THIME POWER 50K	THIME POWER 50K	ITALTHE RM	Մեկ կոնտուրային գազային ջեռուցման կաթսա 48-50կվ հզորությամբ: Ջեռուցման կաթսայի այրման խցիկի տեսակը՝ փակ , Ջերմային էներգիայի առավելագույն սպառումը- 51 կվ, Նվազագույն օգտակար ջերմային հզորությունը -5կվ: Բնական (սեղմված) գազի սպառումը 5,7 (4) խմ/ժ (կգ/ժ), Առավելագույն կատարողականություն - 75/60o C ռեժիմում 97,2%; 50/30o C ռեժիմում 105% Կատարողականությունը 30% հզորության ժամանակ- 107,6%, Կոնտուրում ջերմաստիճանի կարգավորման դիսպազոնը 25o-90o C, Ջեռացման մարդկոցում տաք ջրի կատարողականությունը $\Delta t = 25o C$ 1,9լ/վ, Ծխատարի տրամագիծը (80-125)/80, Հոսանքի հզորությունը /լարումը- 18/230 վտ/վ Չափերը (բ/լ/խ)-(950x600x525)մմ Քաշը մինչև 63 կգ, Իր համապատասխան ծխատարը հետը
«Հարություն և Արգիշտի » ՍՊԸ	IMERGAZ	IMERGAZ	IMERG AZ VICTIR IX	IMERGA Z ITALIA	Մեկ կոնտուրային գազային ջեռուցման կաթսա 50կվ հզորությամբ: Ջեռուցման կաթսայի այրման խցիկի տեսակը՝ փակ , Ջերմային էներգիայի առավելագույն սպառումը- 51 կվ, Նվազագույն օգտակար ջերմային հզորությունը -5կվ: Բնական (սեղմված) գազի սպառումը 5,7 (4) խմ/ժ (կգ/ժ), Առավելագույն կատարողականություն - 75/60o C ռեժիմում 97,2%; 50/30o C ռեժիմում 105% Կատարողականությունը 30% հզորության ժամանակ- 107,6%, Կոնտուրում ջերմաստիճանի կարգավորման դիսպազոնը 25o-90o C, Ջեռացման մարդկոցում տաք ջրի կատարողականությունը $\Delta t = 25o C$ 1,9լ/վ, Ծխատարի տրամագիծը (80-125)/80, Հոսանքի հզորությունը /լարումը- 18/230 վտ/վ Չափերը (բ/լ/խ)-(950x600x525)մմ Քաշը մինչև 63 կգ, Իր համապատասխան ծխատարի հետ

5. Ներկայացրած գնային առաջարկների հիման վրա հանձնաժողովը որոշեց.

5.1.Ընտրված մասնակից ճանաչել «Հարություն և Արգիշտի» ՍՊԸ -ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

6. Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:


7. Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն սահմանվում է 5 օրացույցային օրով սահմանվում է անգործության ժամկետ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

8. ԵՊՀ-ԻՄ-ԳՀԱՊԶԲ-24/4 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի գնահատման նիստի արձանագրության պատճենը , պայմանագիր կնքելու որոշման մասին տեղեկատվությունը տրամադրել ընթացակարգի մասնակիցներին և տեղադրել [www.gnumner.am](http://www.gnumner.am) կայքում:


9. Նիստին ներկա գտնվող հանձնաժողովի անդամների անուններն ու ազգանունները

Հանձնաժողովի նախագահ (ԳՊ/ԳԱՊ)՝



Ա. Մարգարյան

Անդամներ (ԳՊ/ԳԱ)՝



Մ. Աթոյան



Վ. Սարգսյան

Քարտուղար՝



Ա. Պողոսյան