



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՅՆԹԱՊ  
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի  
մարզի Այնթապ համայնք, 6Փ. 47, ՀՀ  
Արարատի մարզ Այնթապ համայնք 6-րդ  
փողոց թիվ 47, Հեռ. (0236) 6-05-06,  
Ayntap\_hamaynq@mail.ru

N 1067  
15 հոկտեմբեր 2019թ.

**<<ԳՐԻՏԻԳ>> ՍՊԸ  
ՏՆՕՐԵՆ  
Խ ԱՅՎԱԶՅԱՆԻՆ**

Այնթապի համայնքապետարանի և «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ -ի միջև 16 օգոստոսի 2019թ. N ԱՄԱՀ-92ՄԶԲ-19/1 ծածկագրով պայմանագրի պետք է իրականացվի ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի մշակույթի տան կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը:

Համաձայն պայմանագրի. Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով, սակայն, Ձեր և <<ԱՐՏ ՊԼԱՍ>> ՍՊԸ- կոմիտեի կողմից ներկայացված 02 հոկտեմբերի 2019 թվականի N 1 կատարողականի ակտը ստուգելու համար Այնթապի համայնքապետարանը սույն թվականի հոկտեմբերի 8-ի Այնթապ համայնքի ղեկավարի N 36 կարգադրության հիման վրա ստեղծել է հանձնաժողով, որով ստուգվել է Այնթապ համայնքում 300 տեղանոց մշակույթի տան կառուցման աշխատանքների թիվ 1 կատարողական ակտի աշխատանքների որակը:

Ստուգման ընթացքում հայնտաբերվել են, մի շարք բացթողումներ և խախտումներ, որը արձանագրվել է հանձնաժողովի անդամների և մասնակիցների կողմից:

Հայտնաբերվել են հետևյալ խախտումները՝

1. Նախատեսվել է հատակի խարամաբետոնե շերտի կառուցում 50 մմ հաստությամբ, սակայն ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ տեղում առկա չէ, խարամաբետոնե շերտի կառուցման փոխարեն լցվել է ավազե շերտ և ավազե շերտի վրա ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտով փակել: որը ուղղարկվել է փորձաքննության: Փորձաքննության արդյունքներից պարզվել է, որ խարամաբետոնե շերտը բացակայում է, և ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի ամրությունը չի համապատասխանում չափանիշներին:
2. Ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսվել է տեղադրել մետաղապլաստե պատուհաններ սպիտակ 60մմ 4+4մմ ապակեփաթեթով արտերկիր, սակայն ստուգման ընթացքում հայնտաբերվել է , որ պատուհանները տեղական են և մինչ տեղադրելը պետք էր համաձայնեցվեր Պատվիրատուի հետ: Նշենք նաև , որ նախագծող կազմակերպությունները միավորի գները որոշելիս հիմնվում են ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրվող

գնային տեղեկատվությունից, որում հստակ նշված է ատրերկրի և տեղական արտադրության միավորի գները:

3. Պատուհանների ամրությունը ստուգելու համար պատահականությամբ ընտրվել է պատուհանների փեղկերի լայնքերի մեջ ցիկլապատ ներդիրները, որը տեղում բացակայել է:
4. Նախատեսվել է պղնձե հաղորդալարեր տեղադրել բաժանիչ հիմքով հատվածքը 3\*4մմ<sup>2</sup> ՊՊՎ և 3\*2,5մմ<sup>2</sup> ՊՊՎ, որը տեղում կտրվել է և ուղղարկվել է փորձաքննության: Փորձաքննության արդյունքից պարզվել է, որ 3\*2,5մմ<sup>2</sup> ՊՊՎ հաղորդալարի հաստությունը 3\*1.31 մմ<sup>2</sup> - է, 3\*4մմ<sup>2</sup> ՊՊՎ հաղորդալարի հաստությունը 3\*1,47մմ<sup>2</sup>- է և 3\*2,54մմ<sup>2</sup>:
5. Նախատեսվել է միջնորմերի իրականացում 10սմ և 20 սմ պեմզբլոկով միջնորմերով. Սակայն ստուգման ընթացքում չափվել է և տեղում պարզվել է, որ միջնորմերը եղել են համապատասխանաբար 9,2 և 19 սմ հաստությամբ: հաշվի առնելով պեմզբլոկների շեղումը, հետագայում կատարողական ակտերը ներկայացնելուց ծավալները հիմք ընդունել պեմզբլոկների նշված հաստությամբ:

Ելնելով վերը թվարկված խախտումներից, փարձագիտական եզրակացությունից և հիմք ընդունելով 13 օգոստոսի 2019թ. N ԱՄԱՆ-ԳՀԾԶԲ-19/1 պայմանագրի .2.1.3 կետի <<ա>> ենթակետի պահանջները Այնթապի համայնքապետարանը միակողմանի լուծում է պայմանագիրը:

Տեղեկացնում ենք, որ <<ԳՐԻՏԻԳ >> ՍՊԸ-ն պարտավոր է սույն ծանուցում ստանալուց 5 բանկային օրվա ընթացքում << Ֆինանսների նախարարության կողմից բացված 900435106142 գանձապետական հաշվին փոխանցի 18150 (տասնութ հազար մեկ հարյուր հիսուն) << դրամ, որպես տուգանք՝ պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Միաժամանակ հիմք ընդունելով Ձեր կողմից ներկայացված 16.08.2019թ. ներկայացված տուժանքի մասին համաձայնագրի (պայմանագրի կատարման ապահովում) 90043215045 գանձապետական հաշվին ենթակա է գանձման 370000 (երեք հարյուր յոթանասուն հազար ) << դրամը, որպես տուժանք:

Կից ներկայացնում ենք Այնթապի համայնքապետարանին ներկայացրած կատարողական ակտը, <<Շինսերտիֆիկատ>> ՍՊԸ-ի կողմից տրամադրված փորձարկման արձանագրությունների, Այնթապի համայնքի ղեկավարի 08.10.2019 թվականի թիվ 36 կարգադրության և արձանագրության պատճենները:

Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ի Ղ Ե Կ Ա Վ Ա Ղ



Մ Ա Ր Ե Ն Ս Ա Ր Գ Ս Յ Ա Ն