

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի մարտի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/19»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար կրակմարիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019թ. մարտի 27-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2019թ. մարտի 29-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում N 1. Չափաբաժին 1,2
Տես կից ֆայլը

Պարզաբանում N 1.
Տես կից ֆայլը

Հարցադրում N 2. Չափաբաժին 1
Տես կից ֆայլը

Պարզաբանում N 2.
Տես կից ֆայլը

Հարցադրում N 3. Չափաբաժին 3
Տես կից ֆայլը

Պարզաբանում N 3.
Տես կից ֆայլը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/19» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Գրիգորյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-44-18:

Էլեկտրոնային փոստ՝ «a.grigoryan@mil.am»:

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

**ՀՀ Պաշտպանության նախարարության
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊԶԲ-7/19 ծածկագրով
Գնանշման հարցման մասին**

Հրավերում բերված Պայմանագրին կից N 1 Հավելվածի առաջին և երկրորդ չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում նշված չեն կախիչներ: Խնդրում ենք պարզաբանել/հստակեցնել արդյո՞ք դրանք անհրաժեշտ են, եթե այո, խնդրում ենք նշել թե ինչ տեսակի:

ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Ես որպես ԳՀԱՊՁԲ-7/19 մրցույթի հայտը նախագծող, տալիս եմ այն պարզաբանումը, որ ԳՀԱՊՁԲ-7/19 պայմանագրի հավելված 1-ում նշված առաջին և երկրորդ չափաբաժինների համար կախիչներ (բարձակներ) անհրաժեշտ չէ:

Միաժամանակ տեղեկացնում եմ նաև, որ վերոնշյալ պայմանագրի հավելված 1-ի առաջին չափաբաժինը ԱԿ-55 տեսակի կրակմարիչն է, որի լիցքավորված քաշը մինչև 230 կգ է և բնականաբար դրա համար կախիչ նախատեսված չէ, բացի դա, տվյալ կրակմարիչը շարժական է: Եթե նույնիսկ անհրաժեշտ լինի կրակմարիչի կախիչների (բարձակների) ձեռքբերումը, ապա դա միանշանակ կլինի առանձին չափաբաժնով, այլ ոչ թե կրակմարիչների տեխնիկական բնութագրում ներառված կրակմարիչի մասնիկ՝ հաշվի առնելով տվյալ ժամանակահատվածում ձեռքբերվելիք կրակմարիչների տեխնիկական բնութագրերում նշված չափերը:

ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

փոխգնդապետ



Ս. ՄԱՋՍԱՆՅԱՆ

Համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի, խնդրում եմ պարզաբանել ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/19 ծածկագրով մրցույթի հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերը:

Հարց 1

1-ին չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրով սահմանված ԳՕՍՏ-Ռ51017-2019-ի կրակմարիչի (ԱԿ-55) գաբարիտային չափերը սահմանված են բարձրություն ոչ ավել 1700 մմ, բայրնի տրամագիծը ոչ ավել 162 մմ: Կրակմարիչի լայնակի փողակի երկարությունը ոչ պակաս 0,9 մ:

Հրավերով սահմանված են հստակ չափսեր:

Հարց 2

3-րդ չափաբաժնի (փողրակ Փ-51 մմ) հրավերով պահանջվում է փողրակի ներսը պետք է պատված լինի ռետինե կամ պոլիմերային պատվածքով, հետևաբար ռետինափողրակի մակնիշը պետք է լինի ոչ թե РПК, այլ РПК(В), որտեղ В դասը նշանակում է (внутренняя гидроизалаяная), որ սահմանված է հրավերով նշված (ГОСТ Р51049-2008)գոստով:

Շնորհակալություն


ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

Ես որպես ԳՀԱՊՁԲ-7/19 մրցույթի հայտը նախագծող, տալիս եմ այն պարզաբանումը, որ ԳՀԱՊՁԲ-7/19 մրցույթի «Հարց 1»-ում նշված 1-ին չափաբաժնի ԱԿ-55 տեսակի կրակմարիչի տեխնիկական բնութագրում նշված է ոչ թե ԳՕՍՍ Ռ-51017-2019, այլ ԳՕՍՍ Ռ-51017-2009: Տվյալ կրակմարիչի գաբարիտային չափերը հնարավոր է դիտարկել՝ բալոնի տրամագիծը 155-165 մմ, բալոնի երկարությունը 1350-1700 մմ: Կրակմարիչի կրակմարման նյութի դուրս գցման լայնուկ փողակը իր փողրակով՝ երկարությունը ոչ պակաս 0,9 մետր:

«Հարց 2» 3-րդ չափաբաժնում (Փ-51մմ փողրակ) տեղի է ունեցել վրիպակ, «ՔՐԻԿ-Ի/Բ տեսակի հրշեջ ճնշման փողրակ» նախադասությունը անհրաժեշտ է դիտարկել «ՔՐԻԿ(Բ)-Ի/Բ տեսակի հրշեջ ճնշման փողրակ»:

ՀՀ ՁՈՒ ԹՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

փոխգնդապետ



Ս. ՄԱՉՄԱՆՅԱՆ