

ՀԱՄԱԿԱՆ ԷԼ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԵԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ,ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	
2	ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
3	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ (Կ-1)	
4	ԷԼԵԿՏՐԱՌԵԾԱՅԻՆ ՍԱՌՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ: ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	
5	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	
6	ԽՐՈՑԱԿԱՅԻՆ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑ: ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100	

Ը Ն Ղ Հ Ա Ն ՈՒ Ր Տ Վ Յ Ա Լ Ն Ե Ր

Նախագծի էլեկտրատեխնիկական մասի գծագրերը մշակված է համաձայն ճարտարապետական շինարարական գծագրերի և պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի: Նախագծում նախատեսված է դաիլիճի ներքին էլեկտրամատակարարման ցանց: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցման համար նախատեսվում է տեղադրել նոր վահանակ: Վահանակից իրականացվում է հարկի լուսավորության , վարդակների և էլեկտրաուժային ցանցերի էլեկտրամատակարարման բաշխումը (տես վահանակի միագծանի մոնտաժային սխեման):

Լույսի աղբյուր հանդիսանում են LED լուսատուները: Սենյակում ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական կառավարում: Դաիլիճի հիմնական անցուղիներում նախատեսված է վթարային լուսավորություն լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով: Ելքի դռների վերնամասում նախատեսված է էվակուացիոն լուսավորություն, լուսատուներ ներկառուցված մարտկոցով, ելք նշանով: Վթարային և էվակուացիոն համակարգի լուսատուները աշխատում են առանձին էլեկտրասնուցման խմբով և հոսանքի բացակայության ժամանակ ապահովում են աշակերտների և աշխատակազմի տարահանումը սենյակներից, միջանցքներից և աստիճանավանդակներից: Տվյալ լուսատուները նորմալ աշխատանքային ռեժիմում /արման տակ/ գտնվում են անջատված վիճակում: Էլեկտրաէներգիայի ընդհատվելու դեպքում վերջիններս ավտոմատ կերպով միանում են իրենց մեջ ներկառուցված տեղային անկախ աղբյուրին ապահովելով 2 ժամյա աշխատանքին ռեժիմ, որը բավարար է տարահանման համար:

Վահանակը տեղադրվում է հատակից 1.5մ բարձրության վրա, ընդհանուր նշանակության վարդակները և անջատիչները 0.8մ բարձրությամբ, ֆանկոյլներից հատակի միջից 0.4մ բարձրությամբ: Բոլոր միացուները իրականավում են բաժանարար տուփերում, որոնց տեղակայման բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2.5 մ-ից:

Լուսավորության և խողցակային վարդակների ցանցը անցկացվում է հրակայուն պղնձե մալուխով, սվաղի շերտի տակ: Ուժային ցանցի էլեկտրամատակարարման մոնտաժը իրականացվում է նույնպես հրակայուն պղնձե մալուխով, խողովակով, սվաղի շերտի տակ: Ներքին լուսավորության և վարդակների էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվում է 3 լարանոց (L,N,PE): Էլեկտրաուժային ցանցը իրականացվում է 5 լարանոց (L1,L2,L3,N,PE):

Էլեկտրահաղորդագծերի մոնտաժը իրագործել սանիտարատեխնիկական ցանցի մոնտաժից հետո, մինչև ծածկի կարերի լցահատումը և միջնորմների հետ միաժամանակ: Սանիտարատեխնիկական սարքավորումների տեղադրվածությունը, բարձրությունները հատակագծի վրա տես ՋՕ և ՋԿ բաժիններում:

Նախագծում նախատեսված է իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցման միջոցառումներ: Նախագծվող վահանի մեջ տեղադրվում է գլխավոր հողանցման հաղորդալիցեղ, (ԳՀՀ) որն էլ հողանցվում է արտաքին կոնտուրով: ԳՀՀ-ին միացվում են շենք մտնող մետաղական խողովակները, ե/բետոնե կոնստրուկցիաների մետաղական ամրանները, օդափոխության համակարգի մետաղական օդափոխիչները: Հողանցման կոնտուրը իրականացվում է հողանցման էլեկտրողներից (անկուռակ 50x50x5, L=2.5 մ) և այդ էլեկտրողներն իրար կապող 40 x 5մ շերտապողպատից: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով, ընդ որում եռակցման կարի երկարությունը պետք է լինի կլաբ2B,որտեղ՝ B=40 մմ շերտապողպատի լայնությունն է: Վարերի բարձրությունն ընդունվում է շերտապողպատի հաստությամբ: Հողանցման կոնտուրի դիմողությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմը տարվա ցամաքացած եղանակին: Հավաքակ դեպքում ավելացնել էլեկտրողներ: Իրականացնել չափումներ համապատասխան լիցենզավորված լաբորատոր կազմակերպության կողմից:

Նախատեսվում է դաիլիճի վահանակի էլեկտրամատակարարում առկա գլխավոր բաշխիչ վահանից: Վահանի մեջ, միացման կետում, տեղադրել ավտոմատ անջատիչ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ՈՄՅ-7-րդ հրատարակչություն:

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում	Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնները	
ԳՕՍՏ 21.403-80	Գրաֆիկական նշաններ սխեմաներում: Էներգետիկ սարքավորումներ	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Բնական և արհեստական էլեկտրական լուսավորություն	
СП31-110-2003	Բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրական սարքավորումներ	
ГОСТ Р 53769-2010	Ուժային մալուխներ 0,66,1 և 3 ԿՎ լարման Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ	
ԳՕՍՏ 21.607-2014	Արտաքին էլեկտրական լուսավորության աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ	
ԳՕՍՏ 21.608-2014	Ներքին էլեկտրական լուսավորության աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման կանոններ	
ԳՕՍՏ 21.614-88	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների և հարդարագծերի գրաֆիկական պատկերումը հատակագծերում	
ԳՕՍՏ 21.614-88	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-  Հարկային խմբային վահանակ
-  Լուսատու LED 36Վտ
-  Լուսատու LED 100Վտ
-  Exit Լուսատու, էվակուացիոն, մարտկոցով LED
-  u Լուսատու, վթարային, մարտկոցով LED
-  Լուսատու LED 27Վտ խոնավադիմացկուն
-  Անջատիչ երկտակ
-  Անջատիչ միատակ
-  Խողցակային վարդակ հողանցման հավակով, 220Վ, 16Ա
-  Հողանցման կոնտուր — 40x5 մմ շերտապողպատ
-  Հողանցման էլեկտրող L 50x50x5 մմ պողպատե անկյունակ

						Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ		
Փուլի	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Ստոր	Անու				
Տնտրվել	Գ. Այվազյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագետ	Գ. Մարտիրոսյան					ԱՆ	ԷԼ-1	6
					Ընդհանուր տվյալներ	<<ԱՐԽԻԹՈՒԼԱՍ>> ՍՊՈԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ:
Էլեկտրասարքավորումների, նյութերի և կատարվող աշխատանքների մասնագիր


NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԱԽԵ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՋԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Վահանակ 36 մոդուլի համար, դնակով , IP44 տարբերակի		հատ	1	
2	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 100Ա / 380Վ, 40Ա		հատ	1/2	
3	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա / 220Վ, 16Ա		հատ	1/8	
4	Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա		հատ	6	
5	Լուսադիոդային էվակուացիոն ուղղանկյուն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով LED12-15Վտ, Exit նշանով		հատ	2	
6	Լուսադիոդային վթարային ուղղանկյուն լուսատու ներկառուցված մարտկոցով LED12-15Վտ		հատ	13	
7	Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ,IP54, Φ210մմ լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80		հատ	1	
8	Լուսադիոդային լուսատու 100Վտ,առաստաղի, լուսային հոսքը 11600Լմ լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4000K լուսահաղորդման ինդեքսը 80		հատ	6	
9	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ,առաստաղային ուղղանկյուն, 595x595x50մմ լուսային հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80		հատ	65	
10	Օդափոխության ազդեցաւոր սմուցման և ղեկավարման վահանակ թողարկիչ և պաշտպանիչ համալիր սարքավորումներով 380Վ 40Ա		լրակազմ	2	
11	Անկախ խզիչ 12վ , օդափոխության անջատման		հատ	2	
12	Ավտոմատ անջատիչ 380վ 125 Ա		հատ	1	
13	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 5x25մմ ²	BBΓHF/A-LS	մ	30	
14	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 5x6մմ ²	BBΓHF/A-LS	մ	52	
15	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3x4մմ ²	BBΓHF/A-LS	մ	70	
16	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մմ ²	BBΓHF/A-LS	մ	720	
17	Մալուխ պղնձե,մեկուսացված,հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մմ ²	BBΓHF-FRLS	մ	120	
18	Անջատիչ,միատակ փակ լարանցման համար, 250Վ,10Ա,IP22		հատ	1	
19	Անջատիչ,երկտակ փակ լարանցման համար, 250Վ,10Ա,IP22		հատ	7	
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 250Վ,16Ա,IP22		հատ	32	
21	Տուփ անջատիչների և վարդակների տեղադրման համար		հատ	40	
22	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ40		մ	30	

1	2	3	4	5	6
23	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ32		մ	52	
24	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20		մ	70	
25	Հյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար		հատ	30	
26	Ճարձանդ ամրակապման համար		հատ	2370	
27	Ծայրակալ պղնձե 25 մմ մալուխի համար		հատ	10	
28	Ծայրակալ պղնձե 6 մմ մալուխի համար		հատ	40	
29	Ակունների բացում և վերականգնում		մ	300	
30	Միջնորմի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	5	
31	Հիմնական պատի մեջ 50x50մմ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	8	
32	8իմկապատ շերտապողպատ 40x5մմ / 25x5մմ		մ	35/20	
33	8իմկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	6	
34	IV կարգի գրունտների բանդում և ետլիցք տուփանումով հողանցման կառուցման համար		մ ³	10	


ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՍԱՐՋԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
Էլեկտրասարքավորումների, նյութերի և կատարվող աշխատանքների մասնագիր

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԱԽԵ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՋԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	ՈՒժային վահան արկղով ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	
2	Լուսատու		հատ	20	
3	Անջատիչ տուփով		հատ	5	
4	Վարդակ տուփով		հատ	10	

					Գեղածոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնաստորագման աշխատանքներ				
Փուխ	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Ստոր	Անուն	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Տնօրեն	Գ. Ալվազյան	Գ. Մարտիրոսյան				ԱՆ	ԷԼ-2	6	
Ճարտարապետ					Բացատրագիր	<<ԱՐԽԻ ԹՐՈՒՄ>> ՄՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532			



					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փոխ	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Մտոր	Անն.	Էլեկտրատեխնիկան մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Արլազյան					ԱՆ	ԷԼ-4	6
Հարցառվող	Գ. Մարտիրոսյան	<i>ՄԿ</i>			Էլեկտրատեխնիկան սարքավորումներ: Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼ Մ>> ՍՊԸ ԼԻՅ. ՔՊԼ 17532		



ԱՆՎԱՐԱՅԱՆԿ		
1	Դահլիճ	216,0մ²
2	Բեմ	99,60մ²
3	Միջանցք	15,40մ²
4	Օժանդակ սենյակ	39,80մ²

					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փուլ	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Ստոր	Անկ.	Էլեկտրատեխնիկան մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ԱՆ	ԷԼ-5	6
Հարտադրագետ	Գ. Մարտիրոսյան				Էլեկտրական լուսավորություն: Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	<<ԱՐՄԻ ԹՈՒՂՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՑԱԳՐԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Թ Ե Ր Թ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ծ Ա Ն Ո Ձ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
1	Հրդեհային ազդանշանում: Ընդհանուր տվյալներ:Քաջատրագիր	
2	Հրդեհային ազդանշանում: Մասնագրեր	
3	Հրդեհային ազդանշանում: Համակարգի կառուցվածքային սխեմաներ	
4	Հրդեհային ազդանշանում: Առաջին հարկի հատակագիծ: Մ 1:100	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Ծ Ա Ն Ո Ձ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՀՀՇՆ II 84-78 ՄԱՍ I ԳՆՈՒՄ 84	Վարչական շենքեր: Նախագծային նորմաներ	
ՀՀՇՆ II 8.04.02-2005	Շենքերի և շինությունների հրդեհային ավտոմատիկա	
ՀՀՇՆ 21-01.01-2024	Շենքերի եվ շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ նախագծման նորմեր	
ՈՄԾ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոնները	7-րդ հրատարակչություն

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ԴՆԴ	ՆԱԽԱՆՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐ
001	Հսկման-դեկլարման սարք	
002	Հսկման սարք	
003	Ուղեային սարք	
004	Ուղեային սարք	
005	Ինտերֆեյսային ծափոխիչ սարք	
006	Տեղեկատվական վահանակ	
007	Ավտոմատ սնուցման սարք	
008	Օդային հասցեային ազդասարք	
009	Չեղջի հասցեային ազդասարք	
010	Զերմային ազդասարք	
011	Զերմային ազդասարք	
012	Չափային ազդարար	
013	Մալուխ 1*2*0.8	
014	Մալուխ 4*0.75	
015	Մալուխ RS485 UTP	
017	Մալուխ 3*2.5	
018	Կրակմարիչ	

ԲԱՑԱՏՐՈՎԳԻՐ

Կառույցի հրդեհի ազդանշանային համակարգերի նախագծային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կատարվել են Պատվիրատուի կողմից ներկայացված ձարտարապետական հատակագծերի և նախագծային առաջադրանքի համաձայն: Նախագծում օգտագործվող բոլոր սարքավորումներն ու նյութերն անհրաժեշտ է ունենան համապատասխանության և հրդեհային անվտանգության սերտիֆիկատներ: Նախագիծը կազմված է ՀՀ գործող նորմատիվային փաստաթղթերի դրույթների համաձայն: Համակարգի հսկումն ու դեկլարումն իրականացվում է C2000M դեկլարման վահանակի միջոցով: Դեկլարման վահանակը տեղադրված է առաջին հարկում՝ միջանցքում, հնարավոր է վահանակի տեղափոխումը այլ տարածք, նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի և շահագործող կազմակերպության հետ:

Տարածքները հսկվում են հասցեային ծխային ազդասարքերով: Բոլոր ազդասարքերը ունեն իրենց համապատասխան հասցեները, հրդեհի ազդանշանի դեպքում համակարգի գլխավոր վահանակի վրա պատկերվում է թե որ հսկվող սենյակ է կատարվել ազդանշանը: Համակարգի կառավարման գլխավոր կայանը միացված է պահպանային ազդանշանման սարքին, որը հրդեհի ահազանգի դեպքում ունի հնարավորություն բջջային ցանցով ավտոմատ տեղեկացնի/ուղարկի հաղորդագրություն և զանցի/ իր մեջ գրանցված հեռախոսահամարներին՝ պահակային ծառայություն, շենքի պատասխանատու և այլ: Նախագծում նախատեսված է ՍՕ-4С GMS սարք տազմապի ազդանշանը համապատասխան ուղղությամբ ուղարկելու համար:

Նախագծում նախատեսվում է համակարգի ավտոմատ գործարկում հրդեհի ազդանշանի դեպքում: Հրդեհի ազդանշանի դեպքում նախատեսվում է օդափոխության անջատում:

Սարքավորումների, ազդասարքերի, ազդարարների տեղակայումն իրականացնել ՀՀՇՆ II-8.04.02-2005, ՀՀՇՆ 2.04.09-84 նորմատիվային փաստաթղթի և Տեխնիկական անձնագրերի պահանջների համաձայն: Ազդասարքերը, ազդարարները տեղակայել առաստաղների վրա գտնվող լուսավորիչներից և բարձր լարման հոսանքագծերից նվազագույնը 0,5մ, օդավորակավորիչներից՝ նվազագույնը 1մ հեռավորության վրա: Հրդեհի ձեռքի ազդասարքերը տեղակայել հատակից 1,5մ բարձրության վրա, ելքերի և տարիանման ուղիներում: Հակահրդեհային համակարգի մալուխները տեղակայել պոլիէթիլենային խողովակների մեջ, նախապես պատրաստված ակոսներում: Համակարգերի սարքավորումների էլեկտրասնուցման համար օգտագործվել է անխափան սնուցման աղբյուր, որի էլեկտրասնուցման և հողանցման հնարավորությունը 1-ին կարգ, ապահովվում է Պատվիրատուի կողմից: Ցանցային էլեկտրասնուցման բացակայության դեպքում, անխափան սնուցման աղբյուրներն ապահովում են համակարգերի երեք ժամյա անխափան աշխատանքը:

Հրդեհային ազդանշանի համակարգի սարքավորումները ընտրված են Եռուզ ապրանքանիշի, հնարավոր է տեղադրել այլ, համարժեք ապրանքանիշի սարքավորումներ, նախապես համաձայնեցնելով նախագծող կազմակերպության և պատվիրատուի հետ: Տարածքների, հատակագծերի, սենյակների մշանակության և հարակից ի նժեմերական համակարգերի ելակետային տվյալների փոփոխությունների դեպքում սույն նախագիծը ենթակա է վերամշակման:

Ապասարկող անձնակազմին էլեկտրական հոսանքից պաշտպանելու համար նախատեսվում է հսկիչ պանելի հողակցումը:


					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փռի	Թեք	Փաստաթուղթ N	Մասը	Անձ.	Հրդեհային ազդանշանում	Փուլ	Թեք	Թեք
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ԱՆ	ՀԱ-1	4
Հաշվապահ	Գ. Մարտիրոսյան				Հրդեհային ազդանշանում	<<ԱՐԽԻԹ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼՒՑ. ԲՊԼ 17532		

**Հրդեհային ազդանշանում:
Մասնագիր**


NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿԵԼԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Համակարգի կառավարման հսկման զլխավոր վահանակ	C2000M	հատ	1	
2	Տեղեկատվական վահանակ /Վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն/	C2000-BI SMD	հատ	1	
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա	РНИ - 12	հատ	2	
4	Մարտկոց	DTM 1207	հատ	2	
5	Երկրաբանի գծի վերահսկիչ	C2000-KDL	հատ	1	
6	Հասցեային ռեգիստրի մոդուլ	C2000-KPB	հատ	1	
7	Հասցեային ռեգիստրի մոդուլ	C2000-SP1	հատ	1	
8	Ռեգիստրի սարք	GMS-Contact ID	հատ	1	
9	Կոմպոնենտի սարք, Ռեգիստր 12B	УК /BK -02	հատ	1	
10	Հասցեային ընդարձակիչ	C2000-AP2	հատ	1	
11	Օլիմպի հասցեային ազդարար	ДИП-34А-04	հատ	14	
12	Հրդեհի ծխային գծային ազդասարք /զույգ/	ИПДЛ-Д- II/4P	զույգ	2	
13	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք	IPR-513-3AM	հատ	3	
14	Լույսաձայնային ազդարար /ներքին կիսարման/	C2000P- Сирена	հատ	2	
15	Հրակային մալուխ աղեձե ցիլերով, հատվածք 1x2x0.8մմ	КСРВнг(А)- FRLS	մ	280	
16	Հրակային մալուխ աղեձե ցիլերով, հատվածք 4x0.75մմ	КПСнг(А)- FRLS	մ	80	
17	Մնացման մալուխ աղեձե ցիլերով, հատվածք 3x1,5մմ	ВВГнг(А)- FRLS	մ	20	
18	Մալուխ	УТРнг-FRZH	մ	20	
19	Պոլիէթիլենային ալյումին չեղարկող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ20մմ		մ	400	
20	Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար		հատ	1000	
21	Ճարմանդի մալուխի մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44		հատ	8	
22	Կրակմարիչ	ОП-12	հատ	3	
23	Ակունների բացում և վերականգնում		մ	200	
24	Հիմնական պատի մեջ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	4	
25	200մմ միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում		հատ	3	
26	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում		համակարգ	1	

					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փոփ	Թեք	Փաստաթուղթ N°	Մասը	Ամս.				
Տնօրեն	Գ. Այվազյան				Հրդեհային ազդանշանում	Փուլ	Թեք	Թեք
Ճարտարապետ	Գ. Մարտիրոսյան					ԱՆ	ՀԱ-2	4
					Մասնագիր	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼՒՅ. ՔՊԼ 17532		


ՀՐԴԵՀԻ ՀԱՍՑԵԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ A1




ԼՈՒՅՍԱԶԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ S1




ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԽԵՄԱ



Յրդեհի դեպքում ազդանշանի փոխանցում՝
օդափոխության ազդեցատների անջատում



Փոփ. Թեքթ	Փաստաթուղթ N°	Մասը	Ամս.	Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Տնօրեն	Գ. Այվազյան			Հրդեհային ազդանշանում	Փուլ	Թեքթ	Թեքթեր
Հաստատվում	Գ. Մարտիրոսյան				ԱՆ	ՀԱ-3	4
				Համակարգի կառուցվածքային սխեմաներ	<<ԱՄԽԻԹ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ		
					ԼՒՑ. ԲՊԼ 17532		



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ		
1	Դահլիճ	216,0մ ²
2	Բեմ	99,60մ ²
3	Միջանցք	15,40մ ²
4	Օժանդակ սենյակ	39,80մ ²

					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փուլ	Թեք	Փաստաթուղթ N°	Մասը	Ան.	Հրդեհային ազդանշանում	Փուլ	Թեք	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ԱՆ	ՀԱ-4	4
Հաշվապահ	Գ. Մարտիրոսյան				Առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100	<<ԱՐԴԻԹ ԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ ԼՒՑ. ԲՊԼ 17532		

မည်သို့မျှ

-պատվիրատուի առաջադրանքի

-ճարտարապետաշինարարական գծագրերի

-հետևյալ գործող շինարարական նորմերի ու կանոնների

ՀՀՏՆ IV-12.02.01-2004 «Զերուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»,
СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной
безопасности»СП,

60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

Կլիմայական տվյալներ

Տեղանք Գ. Ակունք

Արտաքին օդի հաշվարկային պարամետրները

Տուրտ ժամանակաշրջան

Ջերմաստիճան -20°C

Օղի հրք. խոնավությունը 82%

Ներքին օդի ջերմաստիճան

Ցուրտ ժամանակաշրջան

Դափնի	+22 - +24°C
-------	-------------

Տարբերակաբանություն

Ջերմաստիճան 38°C

Օդի հրք. խոնավությունը 37%

Ներքին օդի ջերմաստիճան

Տաք ժամանակաշրջան

Դառիժ +24 - +26°C

Շենքերի մնացած սենքերում ջերմաստիճանը չի նորմալորվում:

ԶԵՐՄԱԿԻՐ ԶՈՒՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԸ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 80°C -60°C

Նախագծված են երկխոռոչականի, ներքին քաշխմամբ համակարգ:

1. Տնտեսության աղբյուր է հանդիսանում գյուղատնտեսական կապալադատը:
2. Ապահովելու խորդակվելը նպատակն է ըստ COCT 3262-75 և COCT 10705-80 խորդակվելը:
3. Մուրաբանյութ շեղումներ պար համալրել է միացան նմանատիպ հանգույցը:
4. Դադիրհուն նպատակն է հաստատելի ֆանկցիոն:
5. Հրուրանցի մեխանիզմում նպատակն է նպատակի ֆանկցիոն:
6. Սրտացանի միջավայրի հետ շեղումնախանգան նվազան հետևանքով խորդակվելը մեկուսացվում է թաղով աղբյուրնախանգան կառուցվածի հիմքով, արտաքին պաշտպանիչ շերտով համալրված շեղումնախանգան:

1. Դափնիձուռ օդափոխության համակարգը նախատեսված է մեխանիկական դրոմմոր թելոպեռատորային համակարգ:
2. Օդատարերը նախատեսված են ցինկապատ փքեղից և պետք է լինեն ոչ պակաս 0.5մմ հաստությամբ:


ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
	ԱՐՏԱԾԱՄԱՆ ՕՂԱՏԱՐ
	ՆԵՐՈՍԾԱՄԱՆ ՕՂԱՏԱՐ
	ԶԵՐԱՍՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱԽՈՂՈՎԱԿ
	ԶԵՐԱՍՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԵՏԱԴԱՅՐԶ ԽՈՂՈՎԱԿ
	ՆՆԻՐԱԾԾԱՆՎԱՆ-ԱՐԽԱԾԾԱՆՎԱՆ ԱՍՏՈՐ
	ՖԱՆԱՔՈՅԼ
	ՃԱՂԱԾԱՐ 800x600

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ
1	2
ՀԵՌՈՒՑՈՒՄ, ՕՂՓՈՒՄԻՅՈՒՆ	
ՀՕ-01	Բացառազիր
ՀՕ-02	Առաջին հարկի հատակագին: Տեղուցում
ՀՕ-03	Առաջին հարկի հատակագին: Օղափոխություն

Շրջակայքային ՊՆ				
Շրջակայքի և օդանավակայանի համալսարան				
№	Անվանում	ԲԱՆԹԱՆ*	Դասակարգում	Բաժան
3	2	3	4	5
1	Շրջակայքի և օդանավակայանի համալսարան			
1	Շրջակայքի համալսարան - Շրջակայք	ՇՊՇ	ԻՊՆ	6
2	Շրջակայքի համալսարան		ԻՊՆ	5
3	Շրջակայքի համալսարան		ԻՊՆ	2
4	Շրջակայքի համալսարան - Շրջակայք	ՇՊՇ	ԻՊՆ	10
5	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	5
6	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	5
7	Շրջակայքի համալսարան - Շրջակայք	ՇՊՇ	ԻՊՆ	2
8	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	20
9	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	48
10	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	24
11	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	24
12	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	24
13	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	24
14	Շրջակայքի համալսարան	ՇՊՇ	ԻՊՆ	24

Մոպեդային N2						
Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն						
N	ԱՄՔԱԿԻՄ	ԵՄՔԱԿԱԿԻՄ	Օմաներ	Քաղաք	Բնակիչ	
1	2	3	4	5	6	
001	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն					
1	Առանձին առանձին ապահովագրության համակարգ՝ ապահովագրությանը միջնորդական տարին զննելուց հետո, փոխանակելով օմաների մասին հատուկ քաղաքականությունը	300000 (1450 Դոլ)	հաշվ	1		
2	Առանձին ապահովագրության լիցենզիա-40°C	0-22 Դոլ	հաշվ	1		
3	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	0-250 Դոլ	քաղ	109		
4	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	0-700 Դոլ	քաղ	150		
5	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	2000 Դոլ	քաղ	220		
6	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	400-600 Դոլ	հաշվ	12		
7	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	1300-5000 Դոլ	հաշվ	3		
8	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	26-60 Դոլ	հաշվ	1		
9	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	400-200 Դոլ	հաշվ	12		
10	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	400-200 Դոլ	հաշվ	12		
11	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	400-200 Դոլ	հաշվ	1		
12	Օմաների մասին հատուկ քաղաքականություն	400-200 Դոլ	հաշվ	1		

						Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փռի	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Մտոր	Ամս.			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան				ԶեռնիճճՈՒՄ, ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ		ԱՆ	1	3
Հարստարար	Ռ. Շաղյան								
Հարստարագետ	Գ. Խոջայան					ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼԱ>> ՄՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		



					Գեղաձոր բնակավայրի մշակույթի տան դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ			
Փափ	Թերթ	Փաստաթուղթ N°	Մասը	Ամս.	ԶեռնիճՈՒՄ, ՕՐԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Գ. Այվազյան					ԱՆ	2	3
Հարտարապետ	Ռ. Շաղյան							
Հարտարապետ	Գ. Խոջայան				ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: ԶեռնիճՈՒՄ:	<<ԱՐՈՒԹ ԹՈՒՆԱՍ>> ՍՊԸ ԼԻՑ. ՔՊԼ 17532		