

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2018 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար
հակահիդրոէտային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ
ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի
վերաբերյալ 2018 թվականի մայիսի 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2018 թվականի մայիսի 25-
ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1՝ Խնդրում ենք նշել 3-րդ չափաբաժնի հրշեջ մոդուլի փականի բացման աստիճանի պետք է լինի
ոչ թե 60° այլ ոչ պակաս 60°, ոչ ավել 70°, որը ընդունելի միջազգային չափորոշիչ է:

Պարզաբանում N 1՝ 3-րդ չափաբաժնով սահմանված հրշեջ մոդուլի փականի բացման աստիճանի ոչ պակաս
60° և ոչ ավել 70° տիրույթը ընդունելի է :

Հարցադրում N 2 Խնդրում ենք հստակեցնել 6-րդ չափաբաժնի Ձեր կողմից պահանջվող հրշեջ փողակի
տեսակը:

Պարզաբանում N 2՝ 6-րդ չափաբաժնով սահմանված հրշեջ փողակի տեսակը՝ PC-50 հրշեջ փողակ կամ
համարժեք:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել
ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սերժ Սկրտչյան-ին:

Հեռախոս՝ 060-621-000(249):

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu22@gmail.com:

ԳՀԱՊՁԲ-2018/2-ԵՊԲՀ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը՝

ընթացակարգի ծածկագիրը

Հանձնաժողովի նախագահ՝



Մ.Գրիգորյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Ա.Աղայան



Վ.Մամիկոնյան



Տ.Սաֆարյան



Ա.Քոստայան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝



Ս.Սկրտչյան