

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2020 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/32»

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.06.2020թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 11.06.2020թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում

*Մրցույթով նախատեսված անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական բնութագրում նշված է փոխարկման ժամանակը՝ 2-10մվ:*

*Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք տվյալ պայմանով սահմանում է առավելագույն և նվազագույն տիրույթ, այսինքն՝ արդյոք կարող է առաջարկվել սարքավորում, որը կունենա նշված տիրույթում ցանկացած, օրինակ, 6-10մվ փոխարկման ժամանակ:*

Պարզաբանում

*Մրցույթով նախատեսված անխափան սնուցման աղբյուրների տեխնիկական բնութագրում նշված փոխարկման ժամանակը 2-10մվ պետք է հասկանալ հետևյալ կերպ՝ անխափան սնուցման աղբյուր, որի փոխարկման ժամանակը 2-10մվ տիրույթում է: Ձեր կողմից նշված 6-10մվ փոխարկման ժամանակը բավարարում է տեխնիկական բնութագրում նշված անխափան սնուցման աղբյուրի փոխարկման ժամանակին:*

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/32» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ՕՖելյա Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ 010 511-787:

Էլեկտրոնային փոստ՝ ddgnumner@mail.ru:

«ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: