

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «**ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49**»

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար դիզելային գեներատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.11.2023թ.-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 28.11.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում

«Տեխնիկական բնութագրում նշված <<աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 73 ԴԲ>> ինչ հեռավորության վրա նկատի ունեք:»

Պարզաբանում

«Հրավերի տեխնիկական բնութագրով սահմանված է «աղմուկի մակարդակը՝ առավելագույնը 73 դեցիբել», իսկ հեռավորության մասով ընդունելի է առաջարկվող ապրանքի գործարանային տեխնիկական բնութագրով սահմանված չափորոշիչը:»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արուս Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 010 511-787:

Էլեկտրոնային փոստ՝ ddgnumner@court.am:

«ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/49» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: