ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	ՋՐԱԳԻԾ (W_{16})		
1.	ՊՈՂՊԱՏԵ (St) էԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN57x5	ԳԾՄ.	1.0
2.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN63, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	315.0
3.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	195.0
4.	ՍԵՊԱՎՈՐ ՓԱԿԱՆ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	1
5.	ՊՈՂՊԱՏԵ էԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԿՑԱԾՈՒՐԹԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ՀԱՏ	2
6.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄ DN63x50	ՀԱՏ	1
7.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆ - ՄԵՏԱՂ ԿՑՈՐԴԻՉ (ԽՀ) DN63x50	ՀԱՏ	1
8.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՑԱՓԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1
9.	ՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԱԿԴԻՐ Ø50(St) ԽՈՂՈՎԱԿԻՑ ԵՎ δ=6մմ, 100x100մմ ՉԱՓԵՐՈՎ 2 ԹԻԹԵՂՆԵՐԻՑ, Gմիջ=4.8կգ	ՀԱՏ	1

ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	ՋՐԱԳԻԾ (W_{19})		
1.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN63, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	110.0
2.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	106.0
3.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ DN90x63	ՀԱՏ	1
4.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄ DN63x50	ՀԱՏ	1
5.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՑԱՓԱԿԻՉ DN50	ՀԱՏ	1

ՄԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
	ՋՐԱԳԻԾ (W_{20})		
1.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN50, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	63.0
2.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ DN40, PN = 1.0 ՄՊա	ԳԾՄ.	55.0
3.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ DN50	ՀԱՏ	1
4.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԱՆՑՈՒՄ DN50x40	ՀԱՏ	1
5.	ՊՈԼԻԷԹԻԼԵՆԵ ԽՑԱՓԱԿԻՉ DN40	ՀԱՏ	1

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{16})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 0+60
(Ջրագիծն անցնելու է կողնակով)



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{16})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+60 ÷ ՆԿ 1+60



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{16})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 1+60 ÷ ՆԿ 3+15
(Ջրագիծն անցնելու է կողնակով)



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{16})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 3+15 ÷ ՆԿ 5+10
(Ջրագիծն անցնելու է կողնակով)



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{19})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+16



ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋՐԱԳԻԾ - (W_{20})-ի ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 1+18



Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. ՍՈՒՅՆ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ԹԵՐԹ ՋՋ- 2,3,6,8 ԹԵՐԹԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ

Փոփ	Քան.	Թերթ	Փաստ	Ստորագ.	ա/թ
ՆԳԻ		Գ.Մելիքսեթյան			
Նախագծող		Է.Հովաքաշյան			
Ստուգեց		Գ.Մելիքսեթյան			

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Պայմանագիր N «ԱՄԽՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01-4»

«Խոյ համայնքի Ծաղկալանջ բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում /վերակառուցում/ աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական աշխատանքներ և փորձաքննության անցկացում»

ՋՐԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՅԱՆՑ	Բաժին II	Թերթ	Թերթեր
	ՋՋ	15	17

Ջրագիծ W_{16},W_{19},W_{20}-ի լայնական կտրվածքներ և մասնագիր

SHINMASTER LLC
CONSTRUCTION & DESIGN