

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին	
/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-91/22»
Ձեռքբերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Կատարողական բլոկ» / "Исполнительный блок"
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	06.05.2022թ. ժամը 10:00, 06.05.2022г. 10:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցին տրամադրել պարզաբանում / Предоставить разъяснение участнику

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին

/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳԲ պետի ժ/պ / Вр u/o НОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Մ. Սահակյան / М. Саакян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР
	Հ. Ավետիսյան / Г. Аветисян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / Ст. масте ЦЦР
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Ախոյան / А. Ахоян	ԳԸԲ մասնագետ / Специалист ОЗП

3. Հարցումներ և պարզաբանումներ /

/Запросы и разъяснения/

Գնման վերաբերյալ սրացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	04.05.2022թ. մասնակցի կողմից սրացվել է պարզաբանման հարցում, հետևյալ բովանդակությամբ. «Տեխնիկական բնութագրում նշված կատարողական բլոկ БИ3613 շարժիչը առանց արգելակի է: Արգելակով շարժիչը БИ3603-ն է: Ձեզ հարկավոր է առանց արգելակի БИ3613, թե արգելակով БИ3603»: 04.05.2022г. со стороны участника был получен запрос на разъяснение со следующим содержанием: "В технической характеристике указанный исполнительный блок БИ3613 двигатель без тормоза. Двигатель с тормозом – БИ3603. Вам нужен БИ3613 без тормоза или БИ3603 с тормозом?".
	Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի հանձնարարությամբ: Ի պատասխան հարցմանը հանձնաժողովի անդամները պարզաբանեցին, որ անհրաժեշտ է БИ3613 տեսակի կատարողական բլոկը, որն ունի լրացուցիչ հաստատված հոսանքի փախոցներավորող և էլեկտրամագնիսական արգելակ՝ ներկառուցված առջևի կցաշտրթավոր առանցքակալային վահանում: Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО "ААЭК" Э. Мартиросяна: В ответ на запрос члены комиссии пояснили, что нужен исполнительный блок типа БИ3613 с дополнительным тахогенератором постоянного тока и электромагнитным тормозом, встроенным в передний фланцевый подшипниковый щит.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0: / Принято решение: за -3, против - 0:	

4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

/Данные о месте, дате и времени следующего заседания комиссии/

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Աճուրդի ամփոփում, հայտերի գնահատում / Подведение итогов аукциона, оценка заявок
Նիստի անցկացման օրը / День проведения заседания	Աճուրդն ամփոփվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը ժամը 11:00-ին / Рабочий день, следующий за подведением итогов аукциона в 11:00ч.
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Մ. Կարապետյան / М. Карапетян

Մ. Սահակյան / М. Саакян

Հ. Ավետիսյան / Г. Аветисян

Ա. Ախոյան / А. Ахоян