

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 2

Արժվան համայնքի Արժվան քաղաքի Բարեկամության հրապարակ 1 հասցեում տեղադրված մարզասարքերի հարթակի ռեփինե հարակի իրականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/46» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Արժվան

20/03/2026թ.
ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

**1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
Ա. Չոբանյան**

Արժվան համայնքի Արժվան քաղաքի Խաղաղության փողոց 3 հասցեում քաղաքային այգու կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԱԲՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/46» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում հրավերի վերաբերյալ 2026թ. մարտի 19-ին ստացվել է հետևյալ պարզաբանման հարցումը.

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, ծավալաթերթում պահանջվող ռեփինե մանրահատիկը պետք է լինի երկրորդային հումքից պատրաստված, թե EPDM (կաուչուկային ռեփինե)




Գնահատող հանձնաժողովի կողմից, ուսումնասիրելով պարզաբանման հարցումը, որոշվեց տալ հետևյալ պարզաբանման պատասխանը՝

Ի պատասխան Ձեր հարցման՝ հայտնում ենք, որ ծավալաթերթով նախատեսված ռեփինե հարակի նյութին ներկայացվող պահանջները սահմանված են տեխնիկական և որակական բնութագրերով, մասնավորապես՝

- գույնը՝ RAL 2007 (Luminous bright orange),
- հաստությունը՝ 2 սմ,
- կազմը՝ 90% ռեփինե մանրահատիկ, 10% պոլիուրեթանային կապակցիչ և պիգմենտային ներկ,
- գունավորումը՝ ամբողջ հաստությամբ՝ մեկ միասնական գույնով,
- խտությունը՝ 850-1000 կգ/մ³:

Ուստի ընդունելի կհամարվի այն առաջարկը, որի շրջանակում առաջարկվող նյութը լիովին կհամապատասխանի ծավալաթերթով սահմանված վերոնշյալ տեխնիկական և որակական պահանջներին՝ անկախ նրանից այն պատրաստված է երկրորդային հումքից, թե EPDM՝ (կաուչուկային նյութերից) նյութից:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող՝		Գ. Միսակյան