

**Արձանագրություն №2 /Протокол №2/**

**Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /**

<p align="center"><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b>  <b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услуг, проведении заседания</b></p>		
Պատվիրատու / Заказчик	«ԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «АЭК»	
Գրնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор	
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/26»	
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Պարզենահանման սարքավորումներ և անխափան սնուցման աղբյուրներ / Копирвальное оборудование и источники бесперебойного питания	
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «АЭК», административный корпус	
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	27.05.2026թ./շ. ժ./շ. 15:00	
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին / О предоставлении разъяснений и внесении изменений в приглашение	
<p align="center"><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին</b>  <b>/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/</b></p>		
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Է. Անիսոնյան / Э. Анисонян	ԶԱԶԱ լաբորատորիայի պետ / Начальник Лаб. ЦТАИ
	Վ. Գալոյան / В. Галоян	ԶԱԶԱ 1-ին կարգի ճարտարագետ / Специалист 1-ой категории
	Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян	ԳԲ առաջադարձ մասնագետ / Ведущий специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян	ԳԸԲ գլխ. մասնագետ / Гл. специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ / Другая информация		
<p align="center"><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b>  <b>/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/</b></p>		
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	<p align="center"><b>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը</b>          ч. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках»  <b>ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում</b>          Постановление Правительства РА № 534-Н от 18 мая 2017 года</p>	
<p align="center"><b>4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</b></p>		
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	<p>25.05.2026թ.-ին մասնակիցների կողմից ստացվել են հարցումներ 4-րդ չափաբաժնի-անխափան սնուցման աղբյուրի վերաբերյալ, որտեղ մասնակիցները խնդրում են պարզաբանել՝</p> <p><b>Հարցադրում 1-</b> Տեխնիկական բնութագրում գրված է «Հաճախականության միջակայքը՝ 40-70 Հց (50/60 Հց)»: Հիմնականում արտադրող ընկերություններում Հաճախականությունը 50/60 ± 10 % է : Ձեր կողմից ընդունելի կլինի՞ հաճախականության այդ չափանիշը:</p> <p><b>Հարցադրում 2-</b> Արդյո՞ք միլիմետրի ճշգրտյամբ ԱՍԱ-ի 155x230x380մմ չափերը չի սահմանափակում մասնակիցների քանակը:</p> <p>25.05.2026г. от участников поступили запросы относительно 4-го лота— «Источник бесперебойного питания» в которых участники просят разъяснений:</p> <p><b>Вопрос 1-</b> В технической характеристике указано: «Диапазон частоты 40-70 Гц (50/60 Гц)». Большинство производителей используют диапазон частоты 50/60 ± 10%. Будет ли этот диапазон частоты приемлемым для Вас?</p> <p><b>Вопрос 2-</b> Разве размеры ИБП 155x230x380 мм с точностью до миллиметра, не ограничивают количество участников?</p>	

Հրավերում կարարված փոփոխությունների, փրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/  
Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений

Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակիցներից սրացված պարզաբանման հարցումները:  
Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց հրապարակված ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստը և առաջարկեց 2-րդ հարցման վերաբերյալ փրամադրել պարզաբանում, իսկ 1-ին հարցման արդյունքում 4-րդ չափաբաժնում նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կարարել հետևյալ մասնակի փոփոխությունը և լրացումը՝ նշված  
«Հաճախականության միջակայքը՝ 40-70Հց (50/60 Հց)» փոխարինել  
«Հաճախականության միջակայքը՝ 50/60 ± 10%»-ով:  
Պարզաբանում 2- Պահանջը առաջացել է տեղադրման սահմանափակ հնարավորություններից ելնելով:  
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ նշանակել փոփոխված հրավերի հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված 12-րդ օրացուցային օրը՝ ժամը 15:00 (08.06.2026թ.):  
Членам комиссии были представлены вопросы, полученные от участников. Оценочная комиссия еще раз рассмотрела текст опубликованного объявления и приглашения к процедуре и предложила предоставить разъяснение по 2-ому запросу, а в результате 1-ого запроса внести следующее частичное изменение и дополнение в техническом характеристике товара, предусмотренного в 4-ом лоте: **отмеченный** «Частотный диапазон: 40-70 Гц (50/60 Гц)» **заменить на** «Частотный диапазон: 50/60 ± 10%».  
**Розъяснение 2-** Спрос возник из-за ограниченных возможностей по установке.  
Крайний срок подачи заявок -12-ый календарный день 15:00ч со следующего дня опубликования измененного приглашения (08.06.2026г).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0  
:/ Принято решение: За - 4, против - 0:






**5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**  
**Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии**

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	12-րդ օրացուցային օրը, ժամը 15:00 (08.06.2026թ.) 12-й календарный день, 15:00ч. (08.06.2026г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней после завершения электронного аукциона.
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք.Մեծամոր, «ԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 / Принято решение: за - 4, против - 0

Հանձնաժողովը նախագահող՝  
Председатель комиссии  
Հանձնաժողովի անդամներ՝  
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь

 Ա. Ղազարյան / А. Казарян  
 Է. Անիսոնյան / Э. Анисонян  
 Վ. Գալոյան / В. Галоян  
 Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян  
 Ս. Արզումանյան / С. Арзуманян